

#35471#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 69-71, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6832
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15025657
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 2,477 | 0 | 31,765 | 24,818 | 0 | 31,251 | 24,529 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 50,1 | 0,43 | 0,42 | - |
| 25.08.2023 | 2,615 | 0 | 31,233 | 23,557 | 0 | 30,727 | 23,287 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,7 | 0,41 | 0,4 | - |
| 26.08.2023 | 2,59 | 0 | 33,039 | 25,832 | 0 | 32,497 | 25,529 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 50,3 | 0,43 | 0,43 | - |
| 27.08.2023 | 2,546 | 0 | 32,816 | 25,718 | 0 | 32,281 | 25,416 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 50,3 | 0,43 | 0,43 | - |
| 28.08.2023 | 2,518 | 0 | 32,467 | 25,435 | 0 | 31,946 | 25,144 | 0 | 24 | 0 | 59 | 49,8 | 0,43 | 0,42 | - |
| 29.08.2023 | 2,328 | 0 | 31,483 | 25,351 | 0 | 30,98 | 25,064 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 49,5 | 0,43 | 0,42 | - |
| 30.08.2023 | 2,386 | 0 | 31,747 | 25,475 | 0 | 31,233 | 25,184 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,6 | 0,43 | 0,42 | - |
| 31.08.2023 | 2,571 | 0 | 32,736 | 25,375 | 0 | 32,224 | 25,092 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 48,9 | 0,43 | 0,42 | - |
| 01.09.2023 | 2,608 | 0 | 32,959 | 25,613 | 0 | 32,444 | 25,335 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 48,4 | 0,43 | 0,42 | - |
| 02.09.2023 | 2,694 | 0 | 32,855 | 25,104 | 0 | 32,344 | 24,835 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 48,2 | 0,43 | 0,42 | - |
| 03.09.2023 | 3,024 | 0 | 34,436 | 24,777 | 0 | 33,911 | 24,511 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 48,2 | 0,43 | 0,42 | - |
| 04.09.2023 | 2,667 | 0 | 33,031 | 24,959 | 0 | 32,537 | 24,698 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 47,6 | 0,43 | 0,42 | - |
| 05.09.2023 | 2,671 | 0 | 32,274 | 24,545 | 0 | 31,765 | 24,276 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 48,7 | 0,43 | 0,42 | - |
| 06.09.2023 | 2,744 | 0 | 32,653 | 24,501 | 0 | 32,134 | 24,226 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 49,2 | 0,43 | 0,42 | - |
| 07.09.2023 | 2,443 | 0 | 31,302 | 24,645 | 0 | 30,802 | 24,368 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 49,3 | 0,43 | 0,43 | - |
| 08.09.2023 | 2,705 | 0 | 32,526 | 24,612 | 0 | 32,001 | 24,332 | 0 | 24 | 0 | 59 | 49,5 | 0,43 | 0,42 | - |
| 09.09.2023 | 2,577 | 0 | 31,971 | 24,63 | 0 | 31,462 | 24,352 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 49,4 | 0,43 | 0,43 | - |
| 10.09.2023 | 2,923 | 0 | 32,857 | 23,85 | 0 | 32,332 | 23,582 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 49,3 | 0,43 | 0,43 | - |
| 11.09.2023 | 2,605 | 0 | 31,01 | 23,245 | 0 | 30,517 | 22,983 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 49,3 | 0,48 | 0,48 | - |
| 12.09.2023 | 2,477 | 0 | 30,839 | 23,656 | 0 | 30,349 | 23,387 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 49,4 | 0,46 | 0,46 | - |
| 13.09.2023 | 2,344 | 0 | 29,614 | 22,77 | 0 | 29,133 | 22,5 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 50,6 | 0,45 | 0,44 | - |
| 14.09.2023 | 2,44 | 0 | 31,245 | 24,101 | 0 | 30,744 | 23,82 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 50,1 | 0,42 | 0,41 | - |
| 15.09.2023 | 2,429 | 0 | 32,216 | 25,68 | 0 | 31,704 | 25,391 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 49,3 | 0,42 | 0,41 | - |
| 16.09.2023 | 2,687 | 0 | 33,346 | 25,721 | 0 | 32,819 | 25,438 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 48,7 | 0,42 | 0,41 | - |
| 17.09.2023 | 2,651 | 0 | 28,423 | 19,475 | 0 | 27,977 | 19,252 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 49,6 | 0,41 | 0,4 | - |
| 18.09.2023 | 2,372 | 0 | 25,119 | 16,865 | 0 | 24,725 | 16,668 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 50,1 | 0,42 | 0,41 | - |
| 19.09.2023 | 2,293 | 0 | 27,587 | 20,631 | 0 | 27,149 | 20,394 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 49,7 | 0,42 | 0,41 | - |
| 20.09.2023 | 2,585 | 0 | 32,854 | 25,371 | 0 | 32,347 | 25,095 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 48,4 | 0,42 | 0,42 | - |
| 21.09.2023 | 2,514 | 0 | 32,318 | 25,336 | 0 | 31,812 | 25,059 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 48,6 | 0,42 | 0,42 | - |
| 22.09.2023 | 2,451 | 0 | 32,064 | 25,165 | 0 | 31,567 | 24,891 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 48,5 | 0,42 | 0,42 | - |
| 23.09.2023 | 2,644 | 0 | 32,726 | 25,084 | 0 | 32,208 | 24,802 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 49,2 | 0,42 | 0,42 | - |
| Итого: | 79,579 | 0 | 983,511 | 751,897 | 0 | 967,922 | 743,44 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,007 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.08.2023 | 3191,056 | 32198,731 | 20984,838 | 0 | 31731,396 | 20779,956 | 0 | 25675 | 932 |
| 23.09.2023 | 3270,632 | 33182,243 | 21736,732 | 0 | 32699,318 | 21523,399 | 0 | 26419 | 932 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:32:02