

#148754#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 69-71, Калининград

4113

6832

ТВ7 (ASCII)

15025657

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	2,874	0	31,945	20,976	0	31,528	20,786	0	24	0	52,4	43,9	0	0,01	-
25.08.2025	0,734	0	16,26	11,373	0	16,165	11,32	0	24	0	35	32,4	0	0	-
26.08.2025	0,098	0	1,715	0,16	0	1,713	0,159	0	22	2	19,9	17,9	0	0	-
27.08.2025	0,09	0	1,553	0,021	0	1,551	0,021	0	24	0	19	17,9	0	0	-
28.08.2025	0,095	0	1,63	0,022	0	1,628	0,022	0	24	0	19,1	18,1	0	0	-
29.08.2025	0,081	0	1,354	0,027	0	1,352	0,027	0	24	0	19,6	18,9	0	0	-
30.08.2025	0,384	0	7,751	4,74	0	7,716	4,724	0	24	0	30,8	27,6	0	0	-
31.08.2025	2,971	0	35,315	23,684	0	34,888	23,483	0	24	0	50,6	42,5	0,01	0,02	-
01.09.2025	2,61	0	30,26	21,088	0	29,856	20,895	0	24	0	53,3	44,1	0,01	0,02	-
02.09.2025	2,298	0	29,036	21,376	0	28,648	21,179	0	24	0	53,3	44,4	0,01	0,02	-
03.09.2025	2,538	0	30,3	20,911	0	29,907	20,721	0	24	0	52,2	43,9	0,01	0,02	-
04.09.2025	2,531	0	29,776	20,983	0	29,368	20,783	0	24	0	54	45,1	0,01	0,02	-
05.09.2025	2,361	0	26,951	18,656	0	26,577	18,475	0	24	0	54,4	45,5	0,01	0,02	-
06.09.2025	2,514	0	29,666	21,084	0	29,251	20,878	0	24	0	54,6	45,7	0,01	0,02	-
07.09.2025	2,689	0	30,661	21,032	0	30,241	20,83	0	24	0	54	45,3	0	0,01	-
08.09.2025	2,182	0	29,267	22,498	0	28,862	22,28	0	24	0	54,3	45,4	0	0,01	-
09.09.2025	2,112	0	27,319	20,697	0	26,941	20,499	0	24	0	54,3	45,2	0	0,01	-
10.09.2025	2,418	0	28,608	20,476	0	28,209	20,28	0	24	0	54,3	45	0	0,01	-
11.09.2025	2,426	0	28,564	20,389	0	28,171	20,198	0	24	0	54,1	44,7	0	0,01	-
12.09.2025	2,507	0	28,837	20,235	0	28,441	20,045	0	24	0	54,1	44,7	0	0,01	-
13.09.2025	2,433	0	28,484	20,191	0	28,095	20,004	0	24	0	53,8	44,5	0	0,01	-
14.09.2025	2,709	0	30,051	20,108	0	29,65	19,923	0	24	0	53,2	44,2	0	0,01	-
15.09.2025	2,582	0	28,978	20,188	0	28,575	20	0	24	0	54,4	44,7	0	0,01	-
16.09.2025	2,565	0	28,69	20,12	0	28,281	19,925	0	24	0	55,1	45,4	0	0,01	-
17.09.2025	2,669	0	29,289	20,127	0	28,873	19,933	0	24	0	54,9	45,3	0	0,01	-
18.09.2025	2,365	0	27,869	20,11	0	27,482	19,923	0	24	0	54,2	44,5	0	0,01	-
19.09.2025	2,508	0	28,479	20,051	0	28,081	19,863	0	24	0	54,5	44,8	0	0,01	-
20.09.2025	2,455	0	28,191	20,027	0	27,794	19,835	0	24	0	54,8	45,1	0	0,01	-
21.09.2025	2,523	0	28,59	20,093	0	28,183	19,898	0	24	0	55	45,5	0,01	0,01	-
22.09.2025	4,7	0	38,051	18,941	0	37,5	18,752	0	24	0	55,5	46	0,01	0,01	-
23.09.2025	5,014	0	39,62	19,167	0	39,043	18,974	0	24	0	55,6	46	0	0,01	-
Итого:	69,036	0	783,06	529,551	0	772,57	524,635	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,489														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	816,668	9202,346	6487,487	0	9067,051	6421,398	0	7091	939
23.09.2025	885,704	9985,406	7017,041	0	9839,623	6946,034	0	7833	941

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 13:59:22