

#19153#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель	ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя	Интернациональная 69-71, Калининград
Номер абонента	4113
Порядковый номер	6831
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	15025657
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	5,606	0	188,439	0	0	186,665	0	0	24	0	45,2	38	0,4	0,38	-
03.10.2021	5,812	0	187,592	0	0	185,84	0	0	24	0	44,9	37,5	0,4	0,38	-
04.10.2021	6,175	0	189,806	0	0	188,034	0	0	24	0	44,9	37,1	0,39	0,38	-
05.10.2021	5,956	0	186,039	0	0	184,311	0	0	24	0	45	37,2	0,4	0,38	-
06.10.2021	5,954	0	186,342	0	0	184,611	0	0	24	0	44,9	37,2	0,4	0,38	-
07.10.2021	5,967	0	183,585	0	0	181,878	0	0	24	0	45	37,1	0,4	0,38	-
08.10.2021	6,383	0	179,822	0	0	178,052	0	0	24	0	46,1	37,5	0,4	0,38	-
09.10.2021	6,443	0	180,173	0	0	178,389	0	0	24	0	46,2	37,6	0,4	0,38	-
10.10.2021	6,499	0	180,536	0	0	178,747	0	0	24	0	46,3	37,6	0,4	0,38	-
11.10.2021	6,578	0	180,048	0	0	178,274	0	0	24	0	46,3	37,5	0,4	0,38	-
12.10.2021	6,436	0	179,106	0	0	177,359	0	0	24	0	46	37,3	0,4	0,38	-
13.10.2021	6,611	0	177,999	0	0	176,213	0	0	24	0	46,5	37,6	0,4	0,38	-
14.10.2021	6,783	0	177,956	0	0	176,151	0	0	24	0	46,9	37,6	0,4	0,38	-
15.10.2021	6,109	0	177,121	0	0	175,477	0	0	24	0	44,9	36,6	0,4	0,38	-
16.10.2021	6,297	0	177,4	0	0	175,697	0	0	24	0	45,6	37	0,4	0,38	-
17.10.2021	6,296	0	177,06	0	0	175,365	0	0	24	0	45,5	37	0,4	0,38	-
18.10.2021	6,317	0	176,914	0	0	175,222	0	0	24	0	45,6	37	0,4	0,38	-
19.10.2021	6,86	0	176,406	0	0	174,599	0	0	24	0	47	37,6	0,4	0,38	-
20.10.2021	6,014	0	176,117	0	0	174,48	0	0	24	0	44,9	36,7	0,4	0,38	-
21.10.2021	5,95	0	176,473	0	0	174,792	0	0	24	0	45,4	37,3	0,4	0,38	-
22.10.2021	6,448	0	176,178	0	0	174,442	0	0	24	0	46,2	37,4	0,4	0,38	-
23.10.2021	6,864	0	176,281	0	0	174,471	0	0	24	0	47	37,6	0,4	0,38	-
Итого:	138,358	0	3967,393	0	0	3929,069	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,046														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2021	1885,665	37189,525	0	0	36690,145	0	0	8983	1040
23.10.2021	2024,024	41156,919	0	0	40619,215	0	0	9511	1040

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 20:01:01