

#121502#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 32-34, Калининград
4113
6742
ТВ7 (ASCII)
15025684
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,959	0	45,764	36,598	0	44,976	36,196	0	24	0	61,2	48,8	0,46	0,45	-
25.02.2025	4,312	0	48,217	37,741	0	47,386	37,323	0	24	0	61,3	48,9	0,46	0,45	-
26.02.2025	4,237	0	47,818	37,705	0	46,994	37,29	0	24	0	61,3	48,8	0,46	0,45	-
27.02.2025	4,183	0	47,106	37,097	0	46,297	36,689	0	24	0	61,3	48,8	0,46	0,45	-
28.02.2025	4,109	0	47,077	37,423	0	46,268	37,009	0	24	0	61,3	48,8	0,46	0,45	-
01.03.2025	4,097	0	46,552	36,949	0	45,754	36,545	0	24	0	61,2	48,6	0,46	0,45	-
02.03.2025	4,468	0	47,798	36,425	0	46,977	36,026	0	24	0	61,2	48,7	0,46	0,45	-
03.03.2025	4,329	0	47,549	36,911	0	46,732	36,508	0	24	0	61,2	48,7	0,46	0,45	-
04.03.2025	4,136	0	46,63	36,914	0	45,828	36,51	0	24	0	61,2	48,5	0,46	0,45	-
05.03.2025	4,264	0	47,065	36,661	0	46,255	36,259	0	24	0	61,3	48,7	0,46	0,45	-
06.03.2025	3,848	0	45,217	36,379	0	44,44	35,976	0	24	0	61,2	48,9	0,46	0,45	-
07.03.2025	3,915	0	43,695	34,431	0	42,942	34,055	0	24	0	61,3	48,6	0,46	0,45	-
08.03.2025	3,816	0	42,518	33,611	0	41,787	33,246	0	24	0	61,3	48,4	0,46	0,45	-
09.03.2025	4,156	0	44,616	34,109	0	43,847	33,733	0	24	0	61,4	48,8	0,46	0,45	-
10.03.2025	3,971	0	44,924	35,285	0	44,149	34,891	0	24	0	61,3	49,1	0,46	0,45	-
11.03.2025	3,926	0	44,019	34,612	0	43,261	34,23	0	24	0	61,3	48,8	0,46	0,45	-
12.03.2025	3,975	0	44,162	34,249	0	43,406	33,868	0	24	0	61,1	48,9	0,46	0,45	-
13.03.2025	3,885	0	43,114	33,734	0	42,372	33,365	0	24	0	61,2	48,6	0,46	0,45	-
14.03.2025	4,081	0	44,566	34,748	0	43,801	34,373	0	24	0	61,2	48,3	0,46	0,45	-
15.03.2025	4,087	0	44,537	34,745	0	43,77	34,37	0	24	0	61,3	48,3	0,46	0,45	-
16.03.2025	4,24	0	44,676	33,88	0	43,91	33,514	0	24	0	61,1	48,3	0,46	0,45	-
17.03.2025	4,251	0	45,587	34,989	0	44,802	34,611	0	24	0	61,2	48,4	0,46	0,45	-
18.03.2025	4,22	0	46,521	36,197	0	45,722	35,801	0	24	0	61,2	48,6	0,46	0,45	-
19.03.2025	3,96	0	45,44	36,222	0	44,656	35,823	0	24	0	61,3	48,7	0,46	0,45	-
20.03.2025	3,966	0	45,411	36,085	0	44,628	35,686	0	24	0	61,3	48,9	0,46	0,45	-
21.03.2025	3,912	0	45,165	35,946	0	44,387	35,546	0	24	0	61,3	49	0,46	0,45	-
22.03.2025	3,776	0	39,945	30,347	0	39,261	30,018	0	24	0	61,1	48,3	0,46	0,45	-
23.03.2025	3,959	0	44,175	34,394	0	43,43	34,024	0	24	0	60,7	48,3	0,46	0,45	-
Итого:	114,038	0	1269,864	994,387	0	1248,038	983,485	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,238														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	429,065	4694,926	3642,334	0	4613,831	3602,206	0	2913	1
23.03.2025	543,103	5964,792	4636,721	0	5861,867	4585,69	0	3585	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:47:46