

#84323#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 32-34, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6741
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025684
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	6,117	0	155,554	0	0	153,902	0	0	24	1250	0	0	47,4	37,9	0,38	0,37	5,1
19.04.2024	11,528	0	278,319	0	0	274,627	0	0	24	1250	0	0	53,4	43,4	0,44	0,42	4,7
20.04.2024	11,662	0	279,149	0	0	275,322	0	0	24	1250	0	0	54,4	44,3	0,45	0,42	4,2
21.04.2024	10,833	0	243,503	0	0	240,018	0	0	24	1250	0	0	55,6	44,9	0,44	0,42	3,6
22.04.2024	12,231	0	280,3	0	0	276,21	0	0	24	1250	0	0	56,2	45,6	0,44	0,42	3,7
23.04.2024	12,273	0	280,194	0	0	276,064	0	0	24	1250	0	0	56,5	45,9	0,44	0,41	3,1
24.04.2024	12,254	0	280,896	0	0	276,704	0	0	24	1250	0	0	56,9	46,3	0,44	0,41	2,9
25.04.2024	12,26	0	281,254	0	0	276,983	0	0	24	1250	0	0	57,4	46,8	0,44	0,42	4,9
26.04.2024	12,19	0	281,745	0	0	277,38	0	0	24	1250	0	0	57,9	47,4	0,45	0,42	6,4
27.04.2024	12,072	0	282,119	0	0	277,66	0	0	24	1250	0	0	58,6	48,2	0,44	0,42	7,8
28.04.2024	11,709	0	282,379	0	0	277,886	0	0	24	1250	0	0	58,8	48,7	0,44	0,42	12,1
29.04.2024	11,152	0	282,559	0	0	278,111	0	0	24	1250	0	0	58,5	48,9	0,45	0,42	14,6
30.04.2024	10,941	0	282,476	0	0	277,928	0	0	24	1250	0	0	59,1	49,7	0,45	0,42	16,9
01.05.2024	9,896	0	281,461	0	0	277,115	0	0	24	1250	0	0	57,9	49,3	0,45	0,42	16,1
02.05.2024	5,295	0	132,755	0	0	130,608	0	0	24	1250	0	0	59,3	49,6	0,38	0,36	-
Итого:	162,413	0	3904,663	0	0	3846,518	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,792																

Общее время работы системы, ч 360
Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2024	9073,769	208027,435	0	0	205047,754	0	0	30871	729
02.05.2024	9236,183	211932,096	0	0	208894,273	0	0	31231	729

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 11:32:56