

#19120#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 32-34, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6742
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025684
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 4,503 | 0 | 57,018 | 46,262 | 0 | 56,03 | 45,715 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 50,6 | 0,46 | 0,48 | - |
| 25.05.2021 | 4,672 | 0 | 57,516 | 45,952 | 0 | 56,525 | 45,408 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 50,6 | 0,46 | 0,48 | 16 |
| 26.05.2021 | 4,441 | 0 | 56,588 | 46,125 | 0 | 55,611 | 45,583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 50,5 | 0,46 | 0,48 | - |
| 27.05.2021 | 4,426 | 0 | 56,479 | 46,008 | 0 | 55,508 | 45,466 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 50,5 | 0,46 | 0,48 | - |
| 28.05.2021 | 4,534 | 0 | 56,733 | 45,849 | 0 | 55,752 | 45,309 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 50,4 | 0,46 | 0,48 | - |
| 29.05.2021 | 4,713 | 0 | 57,173 | 45,467 | 0 | 56,186 | 44,933 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 50,4 | 0,46 | 0,48 | 11 |
| 30.05.2021 | 4,908 | 0 | 58,301 | 45,686 | 0 | 57,293 | 45,145 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 50,6 | 0,46 | 0,48 | 12,3 |
| 31.05.2021 | 4,521 | 0 | 56,474 | 45,465 | 0 | 55,497 | 44,927 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 50,6 | 0,46 | 0,48 | - |
| 01.06.2021 | 4,452 | 0 | 56,013 | 45,365 | 0 | 55,045 | 44,829 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 50,5 | 0,46 | 0,48 | 16 |
| 02.06.2021 | 4,181 | 0 | 54,865 | 45,354 | 0 | 53,918 | 44,818 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 50,5 | 0,46 | 0,48 | - |
| 03.06.2021 | 4,508 | 0 | 56,796 | 45,668 | 0 | 55,814 | 45,119 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 50,9 | 0,46 | 0,48 | - |
| 04.06.2021 | 4,134 | 0 | 57,065 | 47,608 | 0 | 56,077 | 47,027 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,3 | 0,46 | 0,49 | 15 |
| 05.06.2021 | 4,389 | 0 | 58,455 | 47,746 | 0 | 57,441 | 47,157 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,6 | 0,46 | 0,49 | - |
| 06.06.2021 | 4,536 | 0 | 59,013 | 47,623 | 0 | 57,991 | 47,034 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,6 | 0,46 | 0,49 | 13,4 |
| 07.06.2021 | 4,35 | 0 | 58,388 | 47,776 | 0 | 57,376 | 47,183 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,7 | 0,46 | 0,49 | 22 |
| 08.06.2021 | 4,323 | 0 | 58,447 | 47,819 | 0 | 57,434 | 47,225 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,9 | 0,46 | 0,49 | - |
| 09.06.2021 | 4,241 | 0 | 58,015 | 47,741 | 0 | 57,008 | 47,146 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,9 | 0,46 | 0,49 | 18,8 |
| 10.06.2021 | 4,171 | 0 | 57,66 | 47,647 | 0 | 56,659 | 47,054 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,9 | 0,46 | 0,49 | 21 |
| 11.06.2021 | 4,193 | 0 | 57,586 | 47,517 | 0 | 56,587 | 46,925 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,8 | 0,46 | 0,49 | - |
| 12.06.2021 | 4,301 | 0 | 58,195 | 47,608 | 0 | 57,187 | 47,018 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,9 | 0,46 | 0,49 | - |
| 13.06.2021 | 4,232 | 0 | 57,476 | 47,418 | 0 | 56,482 | 46,834 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,5 | 0,46 | 0,49 | - |
| 14.06.2021 | 4,489 | 0 | 58,55 | 47,167 | 0 | 57,539 | 46,586 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,8 | 0,46 | 0,49 | - |
| 15.06.2021 | 4,337 | 0 | 57,928 | 47,311 | 0 | 56,926 | 46,728 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,7 | 0,46 | 0,49 | - |
| 16.06.2021 | 4,064 | 0 | 56,677 | 47,373 | 0 | 55,695 | 46,791 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,5 | 0,46 | 0,48 | - |
| 17.06.2021 | 4,299 | 0 | 57,432 | 46,932 | 0 | 56,438 | 46,354 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,7 | 0,46 | 0,49 | - |
| 18.06.2021 | 4,251 | 0 | 57,616 | 47,173 | 0 | 56,618 | 46,585 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 51,9 | 0,46 | 0,49 | - |
| 19.06.2021 | 3,989 | 0 | 56,73 | 47,228 | 0 | 55,745 | 46,631 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 52,2 | 0,46 | 0,49 | - |
| 20.06.2021 | 3,983 | 0 | 56,702 | 47,075 | 0 | 55,716 | 46,476 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 52,4 | 0,46 | 0,49 | - |
| 21.06.2021 | 3,971 | 0 | 56,544 | 46,7 | 0 | 55,562 | 46,1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 52,6 | 0,46 | 0,49 | - |
| 22.06.2021 | 3,476 | 0 | 48,59 | 39,71 | 0 | 47,742 | 39,199 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 52,8 | 0,4 | 0,41 | - |
| 23.06.2021 | 3,705 | 0 | 57,879 | 49,419 | 0 | 56,872 | 48,781 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 61,6 | 52,8 | 0,46 | 0,49 | - |
| Итого: | 133,293 | 0 | 1768,904 | 1445,792 | 0 | 1738,274 | 1428,086 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,836 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.05.2021 | 1055,688 | 13219,18 | 10648,346 | 0 | 12989,79 | 10520,971 | 0 | 5459 | 701 |
| 23.06.2021 | 1188,982 | 14988,082 | 12094,14 | 0 | 14728,066 | 11949,058 | 0 | 6203 | 701 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:52:00