

#134030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 32-34, Калининград  
4113  
6742  
ТВ7 (АССII)  
15025684  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2025 | 3,853   | 0         | 39,639  | 29,411  | 0       | 39,005  | 29,128  | 0      | 24       | 0       | 59     | 45,7   | 0,46    | 0,46    | -           |
| 25.05.2025 | 3,939   | 0         | 40,151  | 29,36   | 0       | 39,512  | 29,076  | 0      | 24       | 0       | 58,8   | 45,8   | 0,46    | 0,43    | -           |
| 26.05.2025 | 3,708   | 0         | 39,096  | 29,387  | 0       | 38,473  | 29,104  | 0      | 24       | 0       | 58,8   | 45,7   | 0,46    | 0,44    | -           |
| 27.05.2025 | 3,834   | 0         | 39,528  | 29,217  | 0       | 38,892  | 28,932  | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 46,1   | 0,46    | 0,47    | -           |
| 28.05.2025 | 3,817   | 0         | 39,601  | 29,449  | 0       | 38,957  | 29,156  | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 46,5   | 0,46    | 0,47    | -           |
| 29.05.2025 | 3,705   | 0         | 39,199  | 29,529  | 0       | 38,562  | 29,234  | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 46,5   | 0,46    | 0,43    | -           |
| 30.05.2025 | 3,677   | 0         | 38,769  | 29,177  | 0       | 38,141  | 28,89   | 0      | 24       | 0       | 59,2   | 46,2   | 0,46    | 0,42    | -           |
| 31.05.2025 | 3,743   | 0         | 38,932  | 28,732  | 0       | 38,316  | 28,454  | 0      | 24       | 0       | 58,6   | 45,8   | 0,46    | 0,45    | -           |
| 01.06.2025 | 3,784   | 0         | 39,19   | 28,645  | 0       | 38,569  | 28,366  | 0      | 24       | 0       | 58,6   | 46     | 0,46    | 0,44    | -           |
| 02.06.2025 | 3,538   | 0         | 37,068  | 27,61   | 0       | 36,471  | 27,337  | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 46,3   | 0,46    | 0,44    | -           |
| 03.06.2025 | 3,846   | 0         | 39,536  | 28,674  | 0       | 38,911  | 28,394  | 0      | 23       | 1       | 58,5   | 46     | 0,46    | 0,44    | -           |
| 04.06.2025 | 1,705   | 0         | 37,142  | 29,2    | 0       | 36,854  | 29,033  | 0      | 24       | 0       | 39,6   | 35     | 0,46    | 0,16    | -           |
| 05.06.2025 | 0,643   | 0         | 16,514  | 11,839  | 0       | 16,448  | 11,799  | 0      | 24       | 0       | 31,1   | 28,4   | 0,46    | 0       | -           |
| 06.06.2025 | 0,435   | 0         | 4,915   | 0,869   | 0       | 4,898   | 0,868   | 0      | 24       | 0       | 29     | 21,2   | 0,46    | 0       | -           |
| 07.06.2025 | 0,198   | 0         | 2,836   | 0,844   | 0       | 2,829   | 0,842   | 0      | 24       | 0       | 26,4   | 20,9   | 0,33    | 0       | -           |
| 08.06.2025 | 0,133   | 0         | 1,809   | 0,334   | 0       | 1,805   | 0,334   | 0      | 24       | 0       | 25,3   | 20     | 0,25    | 0       | -           |
| 09.06.2025 | 0,09    | 0         | 1,357   | 0,273   | 0       | 1,355   | 0,273   | 0      | 24       | 0       | 23,7   | 19     | 0,25    | 0       | -           |
| 10.06.2025 | 0,081   | 0         | 1,357   | 0,31    | 0       | 1,355   | 0,309   | 0      | 24       | 0       | 22,3   | 18,2   | 0,25    | 0,04    | -           |
| 11.06.2025 | 0,113   | 0         | 1,915   | 0,31    | 0       | 1,912   | 0,31    | 0      | 24       | 0       | 21,2   | 18,1   | 0,25    | 0,17    | -           |
| 12.06.2025 | 0,065   | 0         | 1,535   | 0,617   | 0       | 1,533   | 0,616   | 0      | 24       | 0       | 20,3   | 17,9   | 0,25    | 0,2     | -           |
| 13.06.2025 | 0,075   | 0         | 1,477   | 0,319   | 0       | 1,476   | 0,318   | 0      | 24       | 0       | 19,8   | 17,5   | 0,25    | 0,24    | -           |
| 14.06.2025 | 0,059   | 0         | 1,168   | 0,228   | 0       | 1,166   | 0,228   | 0      | 24       | 0       | 19,6   | 17,7   | 0,24    | 0,27    | -           |
| 15.06.2025 | 0,08    | 0         | 1,54    | 0,268   | 0       | 1,539   | 0,268   | 0      | 24       | 0       | 19,6   | 18     | 0,24    | 0,28    | -           |
| 16.06.2025 | 0,096   | 0         | 4,694   | 3,084   | 0       | 4,689   | 3,081   | 0      | 24       | 0       | 20     | 20,4   | 0,28    | 0,34    | -           |
| 17.06.2025 | 2,468   | 0         | 39,259  | 28,138  | 0       | 38,977  | 28,032  | 0      | 24       | 0       | 37,6   | 29,3   | 0,46    | 0,62    | -           |
| 18.06.2025 | 3,792   | 0         | 39,209  | 28,931  | 0       | 38,587  | 28,655  | 0      | 24       | 0       | 58,7   | 45,7   | 0,46    | 0,5     | -           |
| 19.06.2025 | 3,635   | 0         | 38,542  | 29,135  | 0       | 37,924  | 28,854  | 0      | 24       | 0       | 59     | 45,9   | 0,46    | 0,44    | -           |
| 20.06.2025 | 3,642   | 0         | 38,474  | 29,027  | 0       | 37,854  | 28,744  | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 46     | 0,46    | 0,46    | -           |
| 21.06.2025 | 3,467   | 0         | 37,879  | 29,198  | 0       | 37,272  | 28,913  | 0      | 24       | 0       | 59     | 46     | 0,46    | 0,47    | -           |
| 22.06.2025 | 3,535   | 0         | 38,322  | 29,138  | 0       | 37,713  | 28,854  | 0      | 24       | 0       | 58,7   | 46     | 0,46    | 0,43    | -           |
| 23.06.2025 | 3,545   | 0         | 38,417  | 29,275  | 0       | 37,8    | 28,985  | 0      | 24       | 0       | 59     | 46,2   | 0,46    | 0,47    | -           |
| Итого:     | 69,301  | 0         | 779,07  | 570,528 | 0       | 767,795 | 565,387 | 0      | 743      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 16,552  |           |         |         |         |         |         |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3   | V3, м3 | M1, т    | M2, т    | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.05.2025 | 781,996 | 8440,615 | 6484,125 | 0      | 8296,966 | 6414,397 | 0     | 5049    | 1      |
| 23.06.2025 | 851,298 | 9219,686 | 7054,651 | 0      | 9064,763 | 6979,786 | 0     | 5792    | 2      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 15:30:40