

#93216#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2024 по 27.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 32-34, Калининград  
4113

Заводской номер счётчика 15025684	Показания прибора, ГДж 27.08.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9236,192	9236,192	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	5651,272	5636,339	14.933	3.567

Подпись исполнителя



*014 28.08.24 п.в*



#93215#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 27.08.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 6742  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 15025684  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 04.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	3,656	0	45,824	37,853	0	45,012	37,404	0	24	1030	0	0	62,3	50,6	0,47	0,46
25.08.2024	-	3,837	0	46,814	37,826	0	45,981	37,37	0	24	1030	0	0	62,3	51	0,47	0,46
26.08.2024	-	3,662	0	45,911	37,801	0	45,098	37,349	0	24	1030	0	0	62,3	50,8	0,47	0,46
27.08.2024	-	3,778	0	46,251	37,696	0	45,43	37,249	0	24	1030	0	0	62,3	50,7	0,47	0,46
Итого:	-	14,933	0	184,8	151,176	0	181,521	149,372	0	96	4120	0	0	62,3	50,77	0,47	0,46

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	5636,339	59099,255	44822,997	0	58070,55	44328,516	0	33942	730
27.08.2024	5651,272	59284,055	44974,173	0	58252,07	44477,888	0	34038	730

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_