

#148753#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 32-34, Калининград
4113
6742
ТВ7 (ASCII)
15025684
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	3,598	0	38,745	27,962	0	38,171	27,702	0	24	0	56,4	44,9	0,46	0,34	-
25.08.2025	1,186	0	19,141	11,693	0	19,005	11,623	0	24	0	39	36,4	0,46	0	-
26.08.2025	0,099	0	2,396	0,774	0	2,394	0,773	0	24	0	19,6	19,9	0,43	0,01	-
27.08.2025	0,081	0	1,721	0,359	0	1,72	0,358	0	24	0	19,1	18,6	0,46	0,37	-
28.08.2025	0,127	0	2,638	0,482	0	2,635	0,482	0	24	0	19	18,8	0,46	0,49	-
29.08.2025	0,132	0	2,706	0,469	0	2,704	0,469	0	24	0	19,1	19,4	0,46	0,51	-
30.08.2025	0,266	0	4,35	2,207	0	4,33	2,199	0	24	0	31	27,5	0,46	0,48	-
31.08.2025	3,727	0	40,411	29,275	0	39,818	29,006	0	24	0	56,3	44,7	0,46	0,61	-
01.09.2025	3,553	0	38,257	28,614	0	37,649	28,329	0	24	0	58,8	46,6	0,46	0,55	-
02.09.2025	3,344	0	38,037	29,309	0	37,433	29,014	0	24	0	58,7	46,8	0,46	0,5	-
03.09.2025	3,238	0	37,928	29,545	0	37,329	29,247	0	24	0	58,5	46,8	0,46	0,47	-
04.09.2025	3,274	0	39,513	31,466	0	38,877	31,138	0	24	0	59,2	47,5	0,46	0,47	-
05.09.2025	3,303	0	39,408	31,258	0	38,765	30,928	0	24	0	59,5	47,8	0,46	0,48	-
06.09.2025	3,26	0	39,449	31,503	0	38,81	31,171	0	24	0	59,4	47,8	0,46	0,44	-
07.09.2025	3,332	0	38,669	29,995	0	38,05	29,686	0	24	0	58,8	47,2	0,46	0,42	-
08.09.2025	3,225	0	38,34	30,562	0	37,718	30,243	0	24	0	59,4	47,4	0,46	0,44	-
09.09.2025	3,274	0	38,271	30,16	0	37,65	29,847	0	24	0	59,4	47,4	0,46	0,44	-
10.09.2025	3,447	0	39,165	30,284	0	38,531	29,969	0	24	0	59,3	47,4	0,46	0,44	-
11.09.2025	3,281	0	38,81	30,781	0	38,184	30,464	0	24	0	59,1	47,1	0,46	0,4	-
12.09.2025	3,307	0	38,786	30,587	0	38,165	30,273	0	24	0	59	47	0,46	0,44	-
13.09.2025	3,496	0	39,217	29,908	0	38,594	29,606	0	24	0	58,7	46,8	0,46	0,45	-
14.09.2025	3,474	0	39,48	30,104	0	38,866	29,805	0	24	0	58	46,3	0,46	0,41	-
15.09.2025	3,637	0	40,033	30,149	0	39,401	29,848	0	24	0	58,5	46,5	0,46	0,42	-
16.09.2025	3,297	0	38,055	29,836	0	37,451	29,54	0	24	0	58,6	46,3	0,46	0,38	-
17.09.2025	3,456	0	38,579	29,425	0	37,98	29,14	0	24	0	58,1	45,9	0,46	0,45	-
18.09.2025	3,471	0	39,419	30,271	0	38,811	29,98	0	24	0	57,8	45,8	0,46	0,41	-
19.09.2025	3,524	0	39,29	29,909	0	38,674	29,616	0	24	0	58,3	46,1	0,46	0,54	-
20.09.2025	3,523	0	39,213	29,781	0	38,599	29,487	0	24	0	58,3	46,3	0,46	0,46	-
21.09.2025	3,347	0	38,52	29,824	0	37,914	29,526	0	24	0	58,4	46,5	0,46	0,48	-
22.09.2025	3,628	0	39,72	29,781	0	39,092	29,481	0	24	0	58,5	46,6	0,46	0,4	-
23.09.2025	3,319	0	38,147	29,756	0	37,55	29,465	0	24	0	58,3	46,1	0,46	0,41	-
Итого:	87,226	0	1006,414	766,029	0	990,87	758,415	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,834														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1053,117	11534,68	8869,369	0	11342,162	8775,849	0	7256	2
23.09.2025	1140,342	12541,094	9635,395	0	12333,032	9534,263	0	8000	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:21:14