

#19138#

Отчёт по теплопотреблению за период с 03.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 32-34, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6741
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025684
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
04.10.2022	0	0	0,018	0	0	0,017	0	0	24	373	0	0	17,9	18,4	0,27	0,27	-
05.10.2022	4,29	0	138,988	0	0	137,587	0	0	24	375	0	0	46,7	39,3	0,4	0,38	-
06.10.2022	7,348	0	252,982	0	0	250,328	0	0	24	375	0	0	47,6	40,6	0,43	0,4	-
07.10.2022	7,694	0	259,61	0	0	256,847	0	0	24	375	0	0	47,9	40,8	0,43	0,4	-
08.10.2022	7,735	0	265,672	0	0	262,867	0	0	24	375	0	0	47,7	40,7	0,43	0,4	-
09.10.2022	7,821	0	266,6	0	0	263,799	0	0	24	375	0	0	47,6	40,5	0,43	0,4	-
10.10.2022	7,51	0	235,872	0	0	233,261	0	0	24	375	0	0	48,9	41,2	0,42	0,4	-
11.10.2022	8,134	0	269,402	0	0	266,518	0	0	21	375	0	3	48	40,7	0,43	0,4	-
12.10.2022	7,786	0	243,525	0	0	240,855	0	0	24	375	0	0	48,6	40,9	0,43	0,41	-
13.10.2022	8,105	0	269,555	0	0	266,68	0	0	24	375	0	0	48	40,7	0,43	0,4	-
14.10.2022	7,972	0	262,266	0	0	259,428	0	0	24	375	0	0	48,4	41	0,42	0,4	-
15.10.2022	7,412	0	263,048	0	0	260,283	0	0	24	375	0	0	47,5	40,7	0,43	0,4	-
16.10.2022	6,954	0	262,59	0	0	259,96	0	0	24	375	0	0	46,5	40,2	0,43	0,4	-
17.10.2022	7,025	0	263,231	0	0	260,553	0	0	24	375	0	0	46,9	40,4	0,43	0,4	-
18.10.2022	6,997	0	265,081	0	0	262,439	0	0	24	375	0	0	46,6	40,2	0,43	0,4	-
19.10.2022	8,397	0	268,046	0	0	265,074	0	0	24	375	0	0	48,9	41,3	0,43	0,41	-
20.10.2022	8,532	0	268,41	0	0	265,425	0	0	24	375	0	0	49	41,3	0,43	0,4	-
21.10.2022	9,68	0	269,285	0	0	265,971	0	0	24	375	0	0	51,4	42,7	0,43	0,4	-
22.10.2022	8,792	0	268,669	0	0	265,62	0	0	24	375	0	0	49,4	41,5	0,43	0,4	-
23.10.2022	7,916	0	267,984	0	0	265,204	0	0	24	375	0	0	47,4	40,3	0,43	0,4	-
Итого:	146,1	0	4860,834	0	0	4808,716	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,895																

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 477

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
03.10.2022	4648,243	105063,624	0	0	103572,045	0	0	17403	709
23.10.2022	4794,344	109924,459	0	0	108380,761	0	0	17880	712

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 12:13:25