

#111753#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/12/24г.-23/01/25г.

Абонент:Интернациональная 32-34

Адрес: ЖКМР

Договор N:000000000

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: не исп.

Серийный номер 15025684, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х7А39

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.12.24 23	55,27	45,5	9,77	4,56	4,36	276,633	272,727	2,666	24	0	
25.12.24 23	56,38	46,25	10,13	4,48	4,28	277,02	272,945	2,765	24	0	
26.12.24 23	54,72	45,21	9,51	4,46	4,27	276,326	272,486	2,591	24	0	
27.12.24 23	52,6	43,53	9,08	4,52	4,34	252,878	249,631	2,265	24	0	
28.12.24 23	53,28	44,29	8,99	4,46	4,25	276,837	273,198	2,455	24	0	
29.12.24 23	54,37	45,05	9,32	4,46	4,25	277,271	273,468	2,549	24	0	
30.12.24 23	54,42	45,1	9,32	4,45	4,25	277,043	273,228	2,545	24	0	
31.12.24 23	54,81	45,4	9,4	4,45	4,24	277,261	273,397	2,571	24	0	
01.01.25 23	55,96	46,22	9,74	4,45	4,24	277,861	273,846	2,667	24	0	
02.01.25 23	56,51	46,41	10,1	4,49	4,28	277,954	273,861	2,766	24	0	
03.01.25 23	60,47	48,93	11,54	4,45	4,24	279,802	275,089	3,177	24	0	
04.01.25 23	61,36	49,32	12,04	4,46	4,26	280,461	275,618	3,32	24	0	
05.01.25 23	61,15	49,26	11,89	4,44	4,23	280,272	275,454	3,275	24	0	
06.01.25 23	60,77	48,98	11,79	4,44	4,23	272,361	267,741	3,158	24	0	
07.01.25 23	56,69	46,49	10,2	4,45	4,26	34,526	34,009	0,347	24	0	
08.01.25 23	57,71	47,11	10,6	4,46	4,26	0	0	0	24	0	
09.01.25 23	58,83	47,84	10,99	4,45	4,25	0	0	0	24	0	
10.01.25 23	59,28	48,07	11,21	4,49	4,28	178,296	175,414	1,966	24	0	
11.01.25 23	60,61	49,04	11,56	4,44	4,24	280,268	275,543	3,187	24	0	
12.01.25 23	59,42	48,2	11,22	4,45	4,24	279,75	275,202	3,089	24	0	
13.01.25 23	60,13	48,57	11,56	4,44	4,23	271,608	267,094	3,089	24	0	
14.01.25 23	60,38	48,76	11,61	4,44	4,23	90,929	89,406	1,038	24	0	
15.01.25 23	55,3	45,58	9,72	4,44	4,24	0	0	0	24	0	
16.01.25 23	55,8	45,84	9,96	4,45	4,25	0	0	0	24	0	
17.01.25 23	54,76	43,92	10,84	4,42	4,26	0	0	0	24	0	
18.01.25 23	55,4	45,47	9,93	4,52	4,33	0	0	0	24	0	
19.01.25 23	56,39	46,17	10,22	4,45	4,25	0	0	0	24	0	
20.01.25 23	58,51	47,51	11	4,45	4,25	0	0	0	24	0	
21.01.25 23	58,67	47,64	11,02	4,45	4,24	0	0	0	24	0	
22.01.25 23	58,21	47,35	10,86	4,45	4,24	0	0	0	24	0	
23.01.25 23	59,12	47,9	11,22	4,45	4,25	0	0	0	24	0	
Итого/Среди	57,34	46,88	10,46	4,46	4,26	4995,358	4919,358	51,487	744	0	

+ ротор
86.284 л

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.24 23	16283,206	16070,213	143,959	1426	0
23.01.25 23	21278,564	20989,571	195,446	2170	0
Итого	4995,358	4919,358	51,487	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (O) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

