

#19132#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 32-34, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6742
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025684
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 26.12.2022 | 4,394 | 0 | 47,985 | 37,458 | 0 | 47,134 | 37,032 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,6 | 0,46 | 0,46 | -0,6 |
| 27.12.2022 | 4,438 | 0 | 48,216 | 37,453 | 0 | 47,363 | 37,029 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,2 | 49,5 | 0,46 | 0,46 | 2,3 |
| 28.12.2022 | 4,393 | 0 | 47,969 | 37,556 | 0 | 47,119 | 37,132 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,4 | 0,46 | 0,46 | 4,2 |
| 29.12.2022 | 4,477 | 0 | 48,423 | 37,482 | 0 | 47,562 | 37,054 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 0,46 | 0,46 | 2,1 |
| 30.12.2022 | 4,704 | 0 | 49,305 | 37,243 | 0 | 48,431 | 36,815 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,9 | 0,46 | 0,46 | 5,6 |
| 31.12.2022 | 4,986 | 0 | 50,388 | 36,929 | 0 | 49,498 | 36,505 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,1 | 49,8 | 0,46 | 0,46 | 6,3 |
| 01.01.2023 | 3,859 | 0 | 46,104 | 37,788 | 0 | 45,285 | 37,352 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,8 | 0,46 | 0,46 | 6,1 |
| 02.01.2023 | 3,986 | 0 | 46,651 | 37,539 | 0 | 45,82 | 37,101 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 50,2 | 0,46 | 0,47 | - |
| 03.01.2023 | 4,192 | 0 | 47,423 | 37,574 | 0 | 46,58 | 37,139 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,9 | 0,46 | 0,47 | - |
| 04.01.2023 | 4,278 | 0 | 47,706 | 37,615 | 0 | 46,86 | 37,184 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,8 | 0,46 | 0,46 | - |
| 05.01.2023 | 4,226 | 0 | 47,53 | 37,454 | 0 | 46,691 | 37,024 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,1 | 49,8 | 0,46 | 0,46 | - |
| 06.01.2023 | 4,338 | 0 | 47,69 | 37,312 | 0 | 46,846 | 36,887 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,2 | 49,5 | 0,46 | 0,46 | - |
| 07.01.2023 | 4,272 | 0 | 47,344 | 37,37 | 0 | 46,506 | 36,948 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,2 | 49,4 | 0,46 | 0,46 | - |
| 08.01.2023 | 4,553 | 0 | 48,58 | 37,406 | 0 | 47,719 | 36,981 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,2 | 49,5 | 0,46 | 0,46 | - |
| 09.01.2023 | 4,297 | 0 | 47,665 | 37,589 | 0 | 46,82 | 37,162 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,2 | 49,5 | 0,46 | 0,46 | - |
| 10.01.2023 | 4,352 | 0 | 47,925 | 37,643 | 0 | 47,075 | 37,219 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,2 | 49,4 | 0,46 | 0,46 | - |
| 11.01.2023 | 4,289 | 0 | 47,603 | 37,649 | 0 | 46,758 | 37,225 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,2 | 49,4 | 0,46 | 0,46 | - |
| 12.01.2023 | 4,414 | 0 | 48,085 | 37,622 | 0 | 47,232 | 37,198 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,4 | 0,46 | 0,46 | - |
| 13.01.2023 | 4,33 | 0 | 47,72 | 37,634 | 0 | 46,875 | 37,21 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,4 | 0,46 | 0,46 | - |
| 14.01.2023 | 4,554 | 0 | 48,654 | 37,566 | 0 | 47,79 | 37,142 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,4 | 0,46 | 0,46 | - |
| 15.01.2023 | 4,751 | 0 | 49,388 | 37,359 | 0 | 48,513 | 36,937 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,2 | 49,4 | 0,46 | 0,46 | - |
| 16.01.2023 | 4,191 | 0 | 47,211 | 37,514 | 0 | 46,379 | 37,091 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62 | 49,4 | 0,46 | 0,46 | - |
| 17.01.2023 | 4,298 | 0 | 47,53 | 37,575 | 0 | 46,687 | 37,152 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,2 | 49,3 | 0,46 | 0,46 | - |
| 18.01.2023 | 4,359 | 0 | 47,429 | 37,165 | 0 | 46,585 | 36,746 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,3 | 0,46 | 0,46 | - |
| 19.01.2023 | 4,36 | 0 | 47,467 | 37,228 | 0 | 46,625 | 36,809 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,3 | 0,46 | 0,46 | - |
| 20.01.2023 | 4,185 | 0 | 46,645 | 37,051 | 0 | 45,818 | 36,634 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,3 | 0,46 | 0,46 | - |
| 21.01.2023 | 4,592 | 0 | 48,382 | 36,931 | 0 | 47,527 | 36,514 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,2 | 49,5 | 0,46 | 0,46 | - |
| 22.01.2023 | 4,956 | 0 | 49,557 | 36,782 | 0 | 48,68 | 36,371 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,1 | 0,46 | 0,46 | - |
| 23.01.2023 | 4,541 | 0 | 48,114 | 36,882 | 0 | 47,261 | 36,465 | 0 | 24 | 480 | 0 | 0 | 62,3 | 49,5 | 0,46 | 0,46 | - |
| Итого: | 127,565 | 0 | 1390,689 | 1084,369 | 0 | 1366,039 | 1072,058 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,468 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 25.12.2022 | 3258,855 | 33197,537 | 24734,007 | 0 | 32625,015 | 24466,951 | 0 | 19392 | 712 |
| 23.01.2023 | 3386,42 | 34588,225 | 25818,375 | 0 | 33991,057 | 25539,006 | 0 | 20088 | 712 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 7:23:25