

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/24г.-22/04/24г.

Абонент: Южный Б 17-23

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tхв: дог.ов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025653, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хСА1В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.24 23	61.91	52.24	9.68	0.47	0.48	48.131	40.347	47.285	39.835	7.450	5.00	0.20	3.390	24	0	
23.03.24 23	61.83	52.25	9.57	0.47	0.48	47.939	40.579	47.099	40.067	7.032	5.00	0.20	3.280	24	0	
24.03.24 23	61.70	52.24	9.46	0.47	0.48	49.240	40.503	48.381	39.990	8.390	5.00	0.20	3.578	24	0	
25.03.24 23	61.83	52.25	9.58	0.47	0.48	47.905	40.749	47.067	40.234	6.832	5.00	0.20	3.241	24	0	
26.03.24 23	61.92	52.43	9.49	0.47	0.48	49.134	40.577	48.271	40.062	8.209	5.00	0.20	3.550	24	0	
27.03.24 23	61.90	52.42	9.47	0.47	0.48	48.631	40.532	47.778	40.018	7.761	5.00	0.20	3.437	24	0	
28.03.24 23	61.93	52.63	9.30	0.47	0.48	48.601	40.770	47.748	40.247	7.501	5.00	0.20	3.356	24	0	
29.03.24 23	61.98	52.66	9.32	0.47	0.48	48.480	40.884	47.627	40.361	7.266	5.00	0.20	3.309	24	0	
30.03.24 23	61.97	52.82	9.16	0.47	0.48	48.690	40.796	47.834	40.269	7.566	5.00	0.20	3.349	24	0	
31.03.24 23	61.95	53.00	8.95	0.47	0.48	48.566	41.014	47.715	40.482	7.233	5.00	0.20	3.243	24	0	
01.04.24 23	62.02	53.23	8.79	0.47	0.48	48.564	41.255	47.709	40.716	6.994	5.00	0.20	3.169	24	0	
02.04.24 23	62.00	53.11	8.89	0.47	0.48	48.806	41.289	47.945	40.748	7.197	5.00	0.20	3.235	24	0	
03.04.24 23	61.91	52.65	9.26	0.47	0.47	48.200	41.016	47.354	40.490	6.864	5.00	0.20	3.207	24	0	
04.04.24 23	61.91	52.77	9.14	0.47	0.48	50.298	43.166	49.417	42.610	6.807	5.00	0.20	3.253	24	0	
05.04.24 23	61.97	52.90	9.07	0.47	0.48	50.042	43.273	49.163	42.713	6.450	5.00	0.20	3.161	24	0	
06.04.24 23	62.01	53.10	8.91	0.47	0.48	51.771	43.089	50.861	42.528	8.333	5.00	0.20	3.577	24	0	
07.04.24 23	61.94	53.11	8.83	0.47	0.48	51.326	43.207	50.423	42.643	7.780	5.00	0.20	3.433	24	0	
08.04.24 23	62.01	53.15	8.86	0.47	0.48	50.064	43.403	49.182	42.836	6.346	5.00	0.20	3.105	24	0	
09.04.24 23	62.02	53.52	8.50	0.47	0.48	51.199	43.367	50.299	42.791	7.508	5.00	0.20	3.317	24	0	
10.04.24 23	60.64	52.37	8.28	0.47	0.48	50.445	42.926	49.593	42.381	7.212	5.00	0.20	3.150	24	0	
11.04.24 23	61.94	53.03	8.91	0.47	0.48	50.061	42.818	49.182	42.261	6.921	5.00	0.20	3.227	24	0	
12.04.24 23	61.97	52.77	9.21	0.47	0.48	49.321	42.415	48.454	41.870	6.585	5.00	0.20	3.186	24	0	
13.04.24 23	61.99	52.64	9.34	0.47	0.48	50.153	41.306	49.270	40.775	8.495	5.00	0.20	3.623	24	0	
14.04.24 23	61.82	52.38	9.44	0.47	0.48	49.006	41.175	48.147	40.653	7.494	5.00	0.20	3.392	24	0	
15.04.24 23	61.48	51.97	9.51	0.47	0.48	48.945	41.076	48.095	40.563	7.532	5.00	0.20	3.398	24	0	
16.04.24 23	60.56	51.24	9.32	0.47	0.48	48.334	40.968	47.521	40.471	7.050	5.00	0.20	3.221	24	0	
17.04.24 23	58.39	49.44	8.95	0.47	0.48	49.014	40.532	48.242	40.073	8.169	5.00	0.20	3.329	24	0	
18.04.24 23	60.51	50.56	9.94	0.47	0.48	48.188	40.548	47.375	40.068	7.307	5.00	0.20	3.367	24	0	
19.04.24 23	61.76	51.81	9.95	0.47	0.48	48.592	40.241	47.744	39.741	8.002	5.00	0.20	3.559	24	0	
20.04.24 23	61.90	51.99	9.92	0.47	0.48	48.019	40.332	47.177	39.829	7.348	5.00	0.20	3.405	24	0	
21.04.24 23	61.52	51.89	9.62	0.47	0.48	48.292	40.426	47.456	39.921	7.535	5.00	0.20	3.393	24	0	
22.04.24 23	61.51	51.74	9.77	0.45 <	0.43 <	31.986 !	26.813 !	31.431 !	26.480 !	4.951	5.00	0.20	2.255	16	8	*
Итого/Средн	61.65	52.40	9.25	0.47	0.48	1555.944	1311.391	1528.845	1294.725	234.120	5.00	0.20	105.693	760	8	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.03.24 23	81491.514	71827.415	80038.045	70809.844	9228.201	4314.965	30220	732
22.04.24 23	83047.458	73138.806	81566.890	72104.569	9462.321	4420.658	30980	740
Итого	1555.944	1311.391	1528.845	1294.725	234.120	105.693	760	8

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

