

#84320#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный бульвар 17-23, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6774
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025653
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 23.04.2024 | 7,286 | 0 | 202,365 | 0 | 0 | 199,565 | 0 | 0 | 16 | 587 | 0 | 8 | 54,5 | 45,8 | 0,41 | 0,37 | 3,1 |
| 24.04.2024 | 7,122 | 0 | 201,044 | 0 | 0 | 198,303 | 0 | 0 | 24 | 587 | 0 | 0 | 54,2 | 45,6 | 0,41 | 0,37 | 2,9 |
| 25.04.2024 | 6,967 | 0 | 201,744 | 0 | 0 | 199,002 | 0 | 0 | 24 | 587 | 0 | 0 | 54,1 | 45,8 | 0,41 | 0,37 | 4,9 |
| 26.04.2024 | 6,863 | 0 | 201,964 | 0 | 0 | 199,21 | 0 | 0 | 24 | 587 | 0 | 0 | 54,2 | 45,9 | 0,41 | 0,37 | 6,4 |
| 27.04.2024 | 6,679 | 0 | 202,045 | 0 | 0 | 199,297 | 0 | 0 | 24 | 587 | 0 | 0 | 54,2 | 46,2 | 0,41 | 0,37 | 7,8 |
| 28.04.2024 | 6,465 | 0 | 202,375 | 0 | 0 | 199,627 | 0 | 0 | 24 | 587 | 0 | 0 | 54,2 | 46,4 | 0,42 | 0,37 | 12,1 |
| 29.04.2024 | 6,178 | 0 | 202,226 | 0 | 0 | 199,473 | 0 | 0 | 24 | 587 | 0 | 0 | 54,2 | 46,8 | 0,42 | 0,37 | 14,6 |
| 30.04.2024 | 6,083 | 0 | 204,283 | 0 | 0 | 201,51 | 0 | 0 | 24 | 587 | 0 | 0 | 54,2 | 47 | 0,42 | 0,38 | 16,9 |
| 01.05.2024 | 5,631 | 0 | 205,849 | 0 | 0 | 203,052 | 0 | 0 | 24 | 587 | 0 | 0 | 54,2 | 47,6 | 0,42 | 0,38 | 16,1 |
| 02.05.2024 | 2,484 | 0 | 94,952 | 0 | 0 | 93,679 | 0 | 0 | 24 | 587 | 0 | 0 | 53,7 | 47,3 | 0,33 | 0,31 | - |
| Итого: | 61,758 | 0 | 1918,847 | 0 | 0 | 1892,718 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,751 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 240
Период нормальной работы системы, ч 232

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 22.04.2024 | 5702,431 | 161971,726 | 0 | 0 | 159757,237 | 0 | 0 | 30980 | 740 |
| 02.05.2024 | 5764,189 | 163890,572 | 0 | 0 | 161649,956 | 0 | 0 | 31220 | 740 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 11:39:21