

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: Южный Б 17-23 Договор N: 0000000000
Адрес: ЖКМР Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025653, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0хСА1В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.24 23	62.05	53.37	8.69	0.32	0.48	45.615	40.544	44.808	40.011	4.797	5.00	0.20	2.596	24	0	
24.07.24 23	62.05	53.17	8.88	0.31	0.47	45.320	40.121	44.518	39.597	4.921	5.00	0.20	2.642	24	0	
25.07.24 23	62.05	53.19	8.85	0.29	0.48	45.330	40.259	44.527	39.733	4.794	5.00	0.20	2.612	24	0	
26.07.24 23	63.01	53.78	9.23	0.30	0.48	45.570	40.661	44.740	40.116	4.624	5.00	0.20	2.668	24	0	
27.07.24 23	64.07	54.66	9.41	0.29	0.48	45.520	40.825	44.665	40.260	4.405	5.00	0.20	2.670	24	0	
28.07.24 23	63.91	54.52	9.39	0.27	0.48	46.310	40.381	45.443	39.826	5.618	5.00	0.20	2.944	24	0	
29.07.24 23	63.74	54.14	9.59	0.25	0.48	45.475	40.453	44.627	39.906	4.721	5.00	0.20	2.757	24	0	
30.07.24 23	63.83	54.15	9.68	0.25	0.48	45.268	40.308	44.422	39.762	4.659	5.00	0.20	2.753	24	0	
31.07.24 23	63.77	54.14	9.63	0.24	0.48	45.409	40.110	44.563	39.567	4.996	5.00	0.20	2.816	24	0	
01.08.24 23	63.88	54.22	9.66	0.24	0.48	45.092	40.071	44.247	39.525	4.722	5.00	0.20	2.755	24	0	
02.08.24 23	64.01	54.34	9.68	0.23	0.48	45.726	40.049	44.866	39.502	5.364	5.00	0.20	2.918	24	0	
03.08.24 23	63.92	54.37	9.56	0.23	0.48	46.129	40.072	45.263	39.524	5.740	5.00	0.20	2.989	24	0	
04.08.24 23	63.86	54.29	9.57	0.22	0.48	45.259	40.152	44.412	39.603	4.809	5.00	0.20	2.762	24	0	
05.08.24 23	63.92	54.34	9.58	0.24	0.48	45.873	40.060	45.012	39.514	5.498	5.00	0.20	2.933	24	0	
06.08.24 23	63.83	54.20	9.63	0.34	0.48	44.941	40.117	44.103	39.572	4.530	5.00	0.20	2.708	24	0	
07.08.24 23	63.84	54.22	9.62	0.33	0.48	45.022	39.971	44.183	39.428	4.755	5.00	0.20	2.754	24	0	
08.08.24 23	63.88	54.33	9.56	0.31	0.48	45.465	39.852	44.615	39.308	5.307	5.00	0.20	2.876	24	0	
09.08.24 23	63.93	54.34	9.60	0.29	0.48	44.785	39.930	43.946	39.384	4.562	5.00	0.20	2.702	24	0	
10.08.24 23	63.77	54.32	9.45	0.27	0.48	46.191	39.561	45.327	39.019	6.308	5.00	0.20	3.089	24	0	
11.08.24 23	63.58	53.88	9.70	0.25	0.48	44.604	39.540	43.775	39.009	4.765	5.00	0.20	2.746	24	0	
12.08.24 23	63.79	54.03	9.75	0.26	0.48	44.950	39.391	44.112	38.858	5.254	5.00	0.20	2.873	24	0	

13.08.24 23	63.74	53.91	9.83	0.25	0.48	44.734	39.231	43.898	38.705	5.193	5.00	0.20	2.863	24	0
14.08.24 23	63.88	54.06	9.82	0.24	0.48	44.719	39.257	43.881	38.726	5.155	5.00	0.20	2.855	24	0
15.08.24 23	63.93	54.15	9.78	0.23	0.48	44.726	39.153	43.889	38.622	5.267	5.00	0.20	2.873	24	0
16.08.24 23	63.92	54.35	9.57	0.21	0.48	44.776	39.155	43.935	38.620	5.315	5.00	0.20	2.851	24	0
17.08.24 23	63.98	54.46	9.52	0.20	0.48	44.374	39.278	43.540	38.738	4.802	5.00	0.20	2.720	24	0
18.08.24 23	63.77	54.46	9.31	0.19	0.48	44.856	39.186	44.017	38.651	5.366	5.00	0.20	2.818	24	0
19.08.24 23	63.92	54.50	9.42	0.18	0.48	44.824	39.237	43.981	38.698	5.283	5.00	0.20	2.820	24	0
20.08.24 23	63.85	54.29	9.56	0.31	0.48	44.584	39.107	43.753	38.574	5.179	5.00	0.20	2.815	24	0
21.08.24 23	63.88	54.35	9.53	0.33	0.48	44.384	39.146	43.555	38.611	4.943	5.00	0.20	2.755	24	0
22.08.24 23	63.77	54.05	9.72	0.33	0.48	44.342	39.003	43.517	38.475	5.042	5.00	0.20	2.802	24	0
23.08.24 23	63.78	53.94	9.84	0.32	0.48	44.036	38.875	43.216	38.350	4.866	5.00	0.20	2.773	24	0
Итого/Средн	63.66	54.14	9.52	0.27	0.48	1444.209	1273.055	1417.355	1255.796	161.559	5.00	0.20	89.509	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.24 23	86867.894	76467.168	85322.051	75391.175	9930.877	4653.342	33163	741
23.08.24 23	88312.103	77740.223	86739.406	76646.971	10092.435	4742.851	33931	741
Итого	1444.209	1273.055	1417.355	1255.796	161.559	89.509	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

