

#93225#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 27.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 17-23, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 15025653	Показания прибора, ГДж 27.08.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5764,176	5764,177	-0.001	0
Количество тепловой энергии, система 2	4754,413	4742,851	11.562	2.762

Подпись исполнителя



от 28.08.24 тов.



#93224#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 27.08.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6775
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025653
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 04.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	T _{min}	T _{max}	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	2,829	0	44,245	38,776	0	43,421	38,256	0	24	221	0	0	63,7	53,9	0,32	0,48
25.08.2024	-	2,774	0	44,028	38,73	0	43,211	38,21	0	24	221	0	0	63,6	53,9	0,31	0,48
26.08.2024	-	2,995	0	44,704	38,556	0	43,872	38,038	0	24	221	0	0	63,7	53,9	0,3	0,48
27.08.2024	-	2,964	0	44,511	38,582	0	43,681	38,064	0	24	221	0	0	63,8	53,9	0,3	0,48
Итого:	-	11,562	0	177,488	154,644	0	174,185	152,568	0	96	884	0	0	63,7	53,9	0,31	0,48

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	4742,851	88312,103	77740,223	0	86739,406	76646,971	0	33931	741
27.08.2024	4754,413	88489,59	77894,867	0	86913,592	76799,538	0	34027	741

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____