

#19090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 25.12.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный бульвар 17-23, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6774
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025653
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2022 | 9,286 | 0 | 213,65 | 0 | 0 | 210,055 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 60,6 | 50 | 0,42 | 0,37 | - |
| 25.11.2022 | 8,89 | 0 | 213,24 | 0 | 0 | 209,787 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 59,2 | 49,1 | 0,42 | 0,37 | - |
| 26.11.2022 | 8,649 | 0 | 212,961 | 0 | 0 | 209,607 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 58,4 | 48,6 | 0,42 | 0,37 | - |
| 27.11.2022 | 8,102 | 0 | 212,779 | 0 | 0 | 209,609 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 56,8 | 47,5 | 0,42 | 0,37 | - |
| 28.11.2022 | 8,122 | 0 | 212,923 | 0 | 0 | 209,746 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 56,8 | 47,6 | 0,42 | 0,37 | - |
| 29.11.2022 | 8,351 | 0 | 213,107 | 0 | 0 | 209,838 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 57,5 | 48 | 0,42 | 0,37 | - |
| 30.11.2022 | 8,394 | 0 | 213,307 | 0 | 0 | 210,021 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 57,7 | 48,2 | 0,42 | 0,37 | - |
| 01.12.2022 | 8,285 | 0 | 213,678 | 0 | 0 | 210,447 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 57,2 | 47,8 | 0,42 | 0,37 | - |
| 02.12.2022 | 8,699 | 0 | 213,973 | 0 | 0 | 210,583 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 58,6 | 48,7 | 0,42 | 0,37 | - |
| 03.12.2022 | 9,467 | 0 | 214,217 | 0 | 0 | 210,529 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 61,3 | 50,5 | 0,42 | 0,38 | - |
| 04.12.2022 | 8,886 | 0 | 213,348 | 0 | 0 | 209,878 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 59,4 | 49,3 | 0,42 | 0,37 | - |
| 05.12.2022 | 9,024 | 0 | 213,73 | 0 | 0 | 210,242 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 59,6 | 49,3 | 0,42 | 0,37 | - |
| 06.12.2022 | 8,656 | 0 | 213,245 | 0 | 0 | 209,869 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 58,6 | 48,7 | 0,42 | 0,37 | - |
| 07.12.2022 | 8,579 | 0 | 213,617 | 0 | 0 | 210,255 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 58,4 | 48,7 | 0,42 | 0,37 | - |
| 08.12.2022 | 8,923 | 0 | 214,261 | 0 | 0 | 210,746 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 59,7 | 49,6 | 0,42 | 0,37 | - |
| 09.12.2022 | 9,271 | 0 | 214,385 | 0 | 0 | 210,762 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 60,7 | 50,2 | 0,42 | 0,38 | - |
| 10.12.2022 | 9,276 | 0 | 214,08 | 0 | 0 | 210,459 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 60,7 | 50,2 | 0,42 | 0,38 | - |
| 11.12.2022 | 9,918 | 0 | 214,651 | 0 | 0 | 210,79 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 62,6 | 51,4 | 0,42 | 0,38 | - |
| 12.12.2022 | 9,091 | 0 | 214,021 | 0 | 0 | 210,463 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 60,1 | 49,8 | 0,42 | 0,37 | - |
| 13.12.2022 | 9,208 | 0 | 214,185 | 0 | 0 | 210,574 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 60,5 | 50 | 0,42 | 0,37 | - |
| 14.12.2022 | 10,527 | 0 | 215,025 | 0 | 0 | 210,925 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 64,6 | 52,7 | 0,42 | 0,38 | - |
| 15.12.2022 | 10,497 | 0 | 190,363 | 0 | 0 | 186,415 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 67,6 | 54,2 | 0,44 | 0,39 | - |
| 16.12.2022 | 10,846 | 0 | 214,605 | 0 | 0 | 210,396 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 65,6 | 53,3 | 0,42 | 0,37 | - |
| 17.12.2022 | 10,527 | 0 | 214,381 | 0 | 0 | 210,336 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 64,4 | 52,4 | 0,42 | 0,37 | - |
| 18.12.2022 | 9,17 | 0 | 175,029 | 0 | 0 | 171,695 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 64,5 | 51,7 | 0,43 | 0,39 | - |
| 19.12.2022 | 11,404 | 0 | 214,465 | 0 | 0 | 210,099 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 67 | 54,1 | 0,43 | 0,38 | - |
| 20.12.2022 | 9,053 | 0 | 212,643 | 0 | 0 | 209,161 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 59,7 | 49,3 | 0,42 | 0,37 | - |
| 21.12.2022 | 8,297 | 0 | 212,454 | 0 | 0 | 209,239 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 57,1 | 47,7 | 0,43 | 0,38 | - |
| 22.12.2022 | 8,049 | 0 | 212,423 | 0 | 0 | 209,258 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 56,7 | 47,5 | 0,42 | 0,38 | - |
| 23.12.2022 | 7,62 | 0 | 212,331 | 0 | 0 | 209,309 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 55,5 | 46,8 | 0,42 | 0,37 | - |
| 24.12.2022 | 8,119 | 0 | 212,967 | 0 | 0 | 209,773 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 56,9 | 47,7 | 0,42 | 0,38 | - |
| 25.12.2022 | 8,598 | 0 | 213,026 | 0 | 0 | 209,683 | 0 | 0 | 24 | 546 | 0 | 0 | 58,3 | 48,6 | 0,42 | 0,38 | - |
| Итого: | 289,784 | 0 | 6773,07 | 0 | 0 | 6660,549 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 69,214 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2022 | 3153,69 | 92225,774 | 0 | 0 | 91020,477 | 0 | 0 | 18648 | 688 |
| 25.12.2022 | 3443,474 | 98998,844 | 0 | 0 | 97681,027 | 0 | 0 | 19416 | 688 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.12.2022 7:42:50