

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/12/23г.-23/01/24г.

Абонент: Южный Б 17-23

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гр. воды = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 15025653, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хСА1В

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | P1<br>МПа | P2<br>МПа | V1<br>м3 | M1<br>т  | Qтв<br>ГДж | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|----|
| 23.12.23 23 | 62.17    | 51.49    | 10.68    | 0.42      | 0.38      | 210.764  | 207.035  | 9.266      | 24       | 0        |    |
| 24.12.23 23 | 60.68    | 50.46    | 10.22    | 0.43      | 0.38      | 210.871  | 207.310  | 8.879      | 24       | 0        |    |
| 25.12.23 23 | 54.04    | 45.97    | 8.07     | 0.42      | 0.37      | 209.655  | 206.818  | 6.994      | 24       | 0        |    |
| 26.12.23 23 | 54.90    | 46.40    | 8.50     | 0.42      | 0.38      | 209.729  | 206.798  | 7.363      | 24       | 0        |    |
| 27.12.23 23 | 56.79    | 47.65    | 9.14     | 0.43      | 0.38      | 210.130  | 207.003  | 7.930      | 24       | 0        |    |
| 28.12.23 23 | 56.92    | 47.79    | 9.12     | 0.42      | 0.37      | 210.190  | 207.033  | 7.915      | 24       | 0        |    |
| 29.12.23 23 | 53.22    | 45.28    | 7.94     | 0.42      | 0.37      | 209.712  | 206.970  | 6.888      | 24       | 0        |    |
| 30.12.23 23 | 53.81    | 45.69    | 8.12     | 0.42      | 0.37      | 209.845  | 207.032  | 7.048      | 24       | 0        |    |
| 31.12.23 23 | 55.96    | 47.13    | 8.83     | 0.43      | 0.38      | 210.147  | 207.103  | 7.661      | 24       | 0        |    |
| 01.01.24 23 | 59.09    | 49.21    | 9.88     | 0.43      | 0.38      | 210.758  | 207.367  | 8.585      | 24       | 0        |    |
| 02.01.24 23 | 62.81    | 51.81    | 11.00    | 0.42      | 0.38      | 211.516  | 207.694  | 9.575      | 24       | 0        |    |
| 03.01.24 23 | 64.94    | 53.12    | 11.82    | 0.42      | 0.38      | 211.206  | 207.150  | 10.265     | 24       | 0        |    |
| 04.01.24 23 | 66.42    | 54.00    | 12.42    | 0.42      | 0.38      | 211.298  | 207.065  | 10.779     | 24       | 0        |    |
| 05.01.24 23 | 63.78    | 52.23    | 11.56    | 0.42      | 0.38      | 211.342  | 207.410  | 10.045     | 24       | 0        |    |
| 06.01.24 23 | 63.15    | 51.80    | 11.35    | 0.42      | 0.38      | 211.350  | 207.492  | 9.868      | 24       | 0        |    |
| 07.01.24 23 | 70.89    | 56.70    | 14.20    | 0.45      | 0.40      | 213.085  | 208.281  | 12.396     | 24       | 0        |    |
| 08.01.24 23 | 73.57    | 58.23    | 15.34    | 0.44      | 0.39      | 212.753  | 207.625  | 13.352     | 24       | 0        |    |
| 09.01.24 23 | 67.16    | 54.15    | 13.01    | 0.42      | 0.37      | 211.239  | 206.912  | 11.281     | 24       | 0        |    |
| 10.01.24 23 | 61.77    | 50.68    | 11.09    | 0.42      | 0.37      | 210.269  | 206.586  | 9.602      | 24       | 0        |    |
| 11.01.24 23 | 59.55    | 49.29    | 10.26    | 0.43      | 0.38      | 210.385  | 206.950  | 8.897      | 24       | 0        |    |
| 12.01.24 23 | 62.34    | 51.23    | 11.11    | 0.42      | 0.38      | 210.436  | 206.683  | 9.620      | 24       | 0        |    |
| 13.01.24 23 | 62.20    | 51.16    | 11.04    | 0.42      | 0.38      | 210.673  | 206.928  | 9.572      | 24       | 0        |    |
| 14.01.24 23 | 61.10    | 50.61    | 10.49    | 0.42      | 0.37      | 210.307  | 206.707  | 9.082      | 24       | 0        |    |
| 15.01.24 23 | 62.00    | 51.29    | 10.70    | 0.42      | 0.38      | 210.406  | 206.700  | 9.270      | 24       | 0        |    |
| 16.01.24 23 | 63.58    | 52.24    | 11.34    | 0.43      | 0.38      | 211.466  | 207.554  | 9.861      | 24       | 0        |    |
| 17.01.24 23 | 65.97    | 53.75    | 12.22    | 0.43      | 0.38      | 211.353  | 207.169  | 10.607     | 24       | 0        |    |
| 18.01.24 23 | 62.67    | 51.63    | 11.04    | 0.43      | 0.39      | 210.874  | 207.087  | 9.579      | 24       | 0        |    |
| 19.01.24 23 | 63.32    | 51.99    | 11.33    | 0.42      | 0.37      | 210.714  | 206.850  | 9.819      | 24       | 0        |    |
| 20.01.24 23 | 62.23    | 51.30    | 10.93    | 0.42      | 0.37      | 210.512  | 206.781  | 9.468      | 24       | 0        |    |
| 21.01.24 23 | 61.91    | 51.04    | 10.87    | 0.42      | 0.37      | 210.462  | 206.763  | 9.416      | 24       | 0        |    |
| 22.01.24 23 | 59.36    | 49.39    | 9.97     | 0.42      | 0.38      | 209.822  | 206.419  | 8.625      | 24       | 0        |    |
| 23.01.24 23 | 56.21    | 47.33    | 8.88     | 0.42      | 0.37      | 209.241  | 206.174  | 7.670      | 24       | 0        |    |
| Итого/Средн | 61.40    | 50.69    | 10.70    | 0.42      | 0.38      | 6742.511 | 6625.449 | 297.180    | 768      | 0        |    |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3   | M1<br>т    | Qтв<br>ГДж | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 22.12.23 23 | 138184.615 | 136316.580 | 4832.957   | 28063    | 729      |
| 23.01.24 23 | 144927.126 | 142942.029 | 5130.137   | 28831    | 729      |
| Итого       | 6742.511   | 6625.449   | 297.180    | 768      | 0        |

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

