

#112789#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 17-23, Калининград

4113

6774

ТВ7 (ASCII)

15025653

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 6,431 | 0 | 201,5 | 0 | 0 | 199,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51 | 43,3 | 0,44 | 0,39 | 4,2 |
| 25.12.2024 | 6,689 | 0 | 201,298 | 0 | 0 | 198,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 44,1 | 0,44 | 0,39 | 1,8 |
| 26.12.2024 | 6,675 | 0 | 201,076 | 0 | 0 | 198,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 44,1 | 0,44 | 0,39 | 2,1 |
| 27.12.2024 | 6,389 | 0 | 200,874 | 0 | 0 | 198,421 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,3 | 43,6 | 0,44 | 0,39 | 3,8 |
| 28.12.2024 | 6,426 | 0 | 200,77 | 0 | 0 | 198,287 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 43,8 | 0,44 | 0,39 | 5,3 |
| 29.12.2024 | 6,542 | 0 | 200,863 | 0 | 0 | 198,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,8 | 44 | 0,44 | 0,39 | 4,3 |
| 30.12.2024 | 6,504 | 0 | 201,039 | 0 | 0 | 198,552 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,7 | 43,9 | 0,44 | 0,39 | 3,9 |
| 31.12.2024 | 6,512 | 0 | 200,824 | 0 | 0 | 198,326 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,8 | 43,9 | 0,44 | 0,39 | 4,8 |
| 01.01.2025 | 6,629 | 0 | 200,829 | 0 | 0 | 198,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,3 | 44,3 | 0,44 | 0,39 | 5,5 |
| 02.01.2025 | 6,994 | 0 | 200,956 | 0 | 0 | 198,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,4 | 45 | 0,45 | 0,4 | 4,2 |
| 03.01.2025 | 8,158 | 0 | 200,997 | 0 | 0 | 197,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 48 | 0,45 | 0,4 | 4 |
| 04.01.2025 | 8,589 | 0 | 201,991 | 0 | 0 | 198,733 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 48,9 | 0,47 | 0,42 | -0,5 |
| 05.01.2025 | 8,71 | 0 | 201,83 | 0 | 0 | 198,516 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 49,2 | 0,44 | 0,39 | -0,9 |
| 06.01.2025 | 8,417 | 0 | 201,812 | 0 | 0 | 198,579 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 48,7 | 0,44 | 0,39 | -1,8 |
| 07.01.2025 | 6,739 | 0 | 201,969 | 0 | 0 | 199,388 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,5 | 44,4 | 0,44 | 0,39 | -1,4 |
| 08.01.2025 | 7,292 | 0 | 201,656 | 0 | 0 | 198,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,4 | 45,6 | 0,44 | 0,39 | 4,9 |
| 09.01.2025 | 7,719 | 0 | 201,523 | 0 | 0 | 198,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 | 46,7 | 0,44 | 0,39 | 2,3 |
| 10.01.2025 | 7,416 | 0 | 201,866 | 0 | 0 | 199,029 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 46,1 | 0,45 | 0,4 | 0,7 |
| 11.01.2025 | 8,231 | 0 | 201,756 | 0 | 0 | 198,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 48,3 | 0,44 | 0,39 | - |
| 12.01.2025 | 7,898 | 0 | 201,846 | 0 | 0 | 198,847 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 47,2 | 0,44 | 0,39 | - |
| 13.01.2025 | 8,391 | 0 | 201,721 | 0 | 0 | 198,563 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 48,1 | 0,45 | 0,4 | - |
| 14.01.2025 | 8,302 | 0 | 201,81 | 0 | 0 | 198,678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 48,1 | 0,44 | 0,39 | - |
| 15.01.2025 | 6,916 | 0 | 202,268 | 0 | 0 | 199,626 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,1 | 44,8 | 0,44 | 0,39 | - |
| 16.01.2025 | 6,878 | 0 | 202,053 | 0 | 0 | 199,434 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,9 | 44,6 | 0,44 | 0,39 | - |
| 17.01.2025 | 6,793 | 0 | 202,304 | 0 | 0 | 199,733 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,4 | 44,3 | 0,44 | 0,39 | - |
| 18.01.2025 | 6,753 | 0 | 202,205 | 0 | 0 | 199,619 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,4 | 44,4 | 0,44 | 0,39 | - |
| 19.01.2025 | 7,043 | 0 | 201,928 | 0 | 0 | 199,265 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 44,9 | 0,44 | 0,39 | - |
| 20.01.2025 | 8,434 | 0 | 202,048 | 0 | 0 | 198,884 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 48,1 | 0,45 | 0,41 | - |
| 21.01.2025 | 8,817 | 0 | 202,174 | 0 | 0 | 198,808 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 49,7 | 0,44 | 0,39 | - |
| 22.01.2025 | 8,744 | 0 | 202,151 | 0 | 0 | 198,799 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 49,5 | 0,44 | 0,39 | - |
| 23.01.2025 | 8,935 | 0 | 202,259 | 0 | 0 | 198,818 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 50,1 | 0,44 | 0,39 | - |
| Итого: | 230,966 | 0 | 6250,196 | 0 | 0 | 6162,226 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 55,165 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2024 | 452,636 | 13909,976 | 0 | 0 | 13733,034 | 0 | 0 | 1665 | 533 |
| 23.01.2025 | 683,602 | 20160,17 | 0 | 0 | 19895,26 | 0 | 0 | 2409 | 533 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.01.2025 8:29:56