

#117046#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Южный Бульвар 34-40, Калининград  
4113  
4962  
ВКТ-7  
00169921  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,467	-0,104	198,9	201,1	196,38	199,25	-2,87	24	0	0	52,1	44	8,13	0,7	0,7	-
25.01.2025	1,306	-0,09	199,15	201,25	196,88	199,56	-2,68	24	0	0	49,4	42,2	7,24	0,7	0,7	-
26.01.2025	1,254	-0,085	198,98	201,04	196,82	199,36	-2,54	24	0	0	48,4	41,5	6,92	0,7	0,7	-
27.01.2025	1,193	-0,081	199	201,02	196,88	199,4	-2,52	24	0	0	47,8	41,2	6,62	0,7	0,7	-
28.01.2025	1,233	-0,084	198,35	200,38	196,12	198,76	-2,64	24	0	0	48,6	41,7	6,86	0,7	0,7	-
29.01.2025	1,381	-0,095	197,42	199,55	194,97	197,69	-2,72	24	0	0	51,9	44,2	7,71	0,7	0,7	-
30.01.2025	1,416	-0,097	197,4	199,54	194,86	197,66	-2,8	24	0	0	52,4	44,5	7,93	0,7	0,7	-
31.01.2025	1,575	-0,113	196,87	199,1	194,12	197,1	-2,98	24	0	0	55,2	46,3	8,84	0,7	0,7	-
01.02.2025	1,704	-0,124	196,6	198,91	193,68	196,76	-3,08	24	0	0	57,2	47,6	9,58	0,7	0,7	-
02.02.2025	1,755	-0,132	196,76	199,08	193,7	196,92	-3,22	24	0	0	57,9	48	9,87	0,7	0,7	-
03.02.2025	1,798	-0,136	196,65	199,02	193,53	196,86	-3,33	24	0	0	58,6	48,4	10,15	0,7	0,7	-
04.02.2025	1,714	-0,127	197,25	199,57	194,28	197,45	-3,17	24	0	0	57,1	47,5	9,62	0,7	0,7	-
05.02.2025	1,76	-0,129	200,7	203,06	197,65	200,85	-3,2	24	0	0	57,8	48,1	9,7	0,7	0,7	-
06.02.2025	1,605	-0,121	195,77	197,99	192,96	196,04	-3,08	24	0	0	55,5	46,4	9,08	0,7	0,7	-
07.02.2025	1,795	-0,132	195,84	198,19	192,82	196,05	-3,23	24	0	0	58,1	47,9	10,13	0,7	0,7	-
08.02.2025	2,047	-0,158	195,69	198,13	192,23	195,79	-3,56	24	0	0	62,3	50,7	11,61	0,7	0,7	-
09.02.2025	2,153	-0,163	195,7	198,15	192,03	195,62	-3,59	24	0	0	64,2	52	12,2	0,7	0,7	-
10.02.2025	2,289	-0,179	195,56	198,08	191,7	195,5	-3,8	24	0	0	66,2	53,2	13	0,7	0,7	-
11.02.2025	2,363	-0,186	196,02	198,54	192,01	195,9	-3,89	24	0	0	67	53,6	13,41	0,7	0,7	-
12.02.2025	2,308	-0,183	196,07	198,62	192,16	195,99	-3,83	24	0	0	66,5	53,4	13,09	0,7	0,7	-
13.02.2025	2,159	-0,173	196,34	198,84	192,64	196,34	-3,7	24	0	0	64,4	52,2	12,22	0,7	0,7	-
14.02.2025	2,059	-0,157	196,55	199,06	193,06	196,66	-3,6	24	0	0	62,4	50,8	11,63	0,7	0,7	-
15.02.2025	2,042	-0,158	196,36	198,84	192,9	196,5	-3,6	24	0	0	62,3	50,8	11,56	0,7	0,7	-
16.02.2025	2,121	-0,166	196,42	198,9	192,81	196,46	-3,65	24	0	0	63,5	51,5	12	0,7	0,7	-
17.02.2025	2,103	-0,162	196,49	198,97	192,88	196,48	-3,6	24	0	0	63,4	51,5	11,87	0,7	0,7	-
18.02.2025	1,961	-0,152	196,74	199,19	193,39	196,88	-3,49	24	0	0	61	50	11,06	0,7	0,7	-
19.02.2025	1,943	-0,15	196,83	199,26	193,5	196,97	-3,47	24	0	0	60,6	49,7	10,96	0,7	0,7	-
20.02.2025	2,175	-0,166	196,45	198,94	192,75	196,41	-3,66	24	0	0	64,5	52,2	12,3	0,7	0,7	-
21.02.2025	2,072	-0,162	196,91	199,38	193,4	197	-3,6	24	0	0	62,8	51,1	11,67	0,7	0,7	-
22.02.2025	1,843	-0,139	197,54	199,94	194,38	197,74	-3,36	24	0	0	58,9	48,6	10,33	0,7	0,7	-
23.02.2025	1,825	-0,14	197,43	199,82	194,28	197,6	-3,32	24	0	0	58,9	48,6	10,26	0,7	0,7	-
Итого:	56,419	0	6108,74	6181,46	6011,77	6113,55	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,419															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	75,509	9819,23	9923,24	9691,33	9831,66
23.02.2025	131,928	15927,97	16104,7	15703,1	15945,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 8:03:22