

#117047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 34-40, Калининград
4113
4963
ВКТ-7
00169921
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,844	0,36	50	42,74	49,13	42,26	6,87	24	0	0	61,9	52	9,87	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,891	0,396	53,35	45,53	52,45	44,92	7,53	24	0	0	62	52,5	9,44	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,931	0,443	52,35	43,51	51,42	42,97	8,45	24	0	0	62	52,4	9,54	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,868	0,39	51,18	43,36	50,27	42,88	7,39	24	0	0	61,9	52,3	9,57	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,876	0,402	49,99	41,91	49,09	41,43	7,66	24	0	0	61,9	52,2	9,73	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,857	0,382	53,28	45,83	52,35	45,21	7,14	24	0	0	62	52,8	9,17	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,859	0,387	55,43	47,88	54,47	47,24	7,23	24	0	0	62	53,2	8,76	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,814	0,349	50,58	43,53	49,68	43,05	6,63	24	0	0	62	52,6	9,4	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,89	0,413	52,47	44,35	51,57	43,75	7,82	24	0	0	62	52,7	9,29	0,7	0,7	-
02.02.2025	1,015	0,522	52,88	42,53	51,95	42,01	9,94	24	0	0	62	52,5	9,51	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,832	0,367	48,7	41,29	47,81	40,81	7	24	0	0	61,9	52,1	9,79	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,845	0,371	49,15	41,65	48,3	41,17	7,13	24	0	0	61,9	52,1	9,79	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,854	0,38	52,73	45,19	51,79	44,63	7,16	24	0	0	62	52,8	9,15	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,852	0,382	51,32	43,68	50,4	43,16	7,24	24	0	0	61,9	52,5	9,38	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,804	0,337	48,84	42	47,96	41,52	6,44	24	0	0	61,9	52,2	9,72	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,898	0,419	50,27	41,86	49,37	41,38	7,99	24	0	0	61,9	52,1	9,83	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,989	0,496	51,83	41,97	50,94	41,49	9,45	24	0	0	62	52,2	9,75	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,859	0,382	51	43,34	50,11	42,83	7,28	24	0	0	61,9	52,3	9,59	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,888	0,4	56,36	48,59	55,38	47,88	7,5	24	0	0	62	53,1	8,84	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,891	0,403	52,01	43,9	51,05	43,38	7,67	24	0	0	62	52,4	9,57	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,921	0,437	50,58	41,83	49,68	41,35	8,33	24	0	0	61,9	52,1	9,79	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,869	0,395	50,04	42,17	49,16	41,69	7,47	24	0	0	61,9	52,1	9,76	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,922	0,437	49,47	40,65	48,58	40,17	8,41	24	0	0	61,9	51,9	10,01	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,958	0,467	50	40,6	49,12	40,12	9	24	0	0	61,9	51,9	9,99	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,901	0,408	50,43	42,18	49,54	41,7	7,84	24	0	0	61,9	51,9	9,98	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,892	0,405	51,53	43,47	50,64	42,93	7,71	24	0	0	61,9	52,2	9,67	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,897	0,403	56,9	49,04	55,91	48,32	7,59	24	0	0	62	53,2	8,78	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,914	0,42	55,53	47,25	54,55	46,61	7,94	24	0	0	62	52,9	9,04	0,7	0,7	-
21.02.2025	0,852	0,367	51,35	43,9	50,41	43,4	7,01	24	0	0	61,9	52,2	9,67	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,948	0,453	52,63	43,55	51,71	43,07	8,64	24	0	0	62	52,3	9,65	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,958	0,466	51,28	41,95	50,38	41,47	8,91	24	0	0	62	52,1	9,85	0,7	0,7	-
Итого:	27,589	0	1603,46	1351,23	1575,17	1334,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,589															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	42,692	2637,63	2274,08	2591,38	2246,4
23.02.2025	70,281	4241,09	3625,31	4166,55	3581,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 7:33:51