

#24047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4963
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169921
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,818	0,342	54,79	48,11	53,81	47,4	6,41	24	0	0	62	53,2	8,86	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,82	0,346	55,01	48,32	54,05	47,6	6,45	24	0	0	62	53,2	8,8	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,864	0,388	55,65	48,17	54,65	47,45	7,2	24	0	0	62	53,3	8,78	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,849	0,377	55,51	48,16	54,51	47,46	7,05	24	0	0	62	53,3	8,72	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,827	0,357	54,64	47,7	53,66	46,99	6,67	24	0	0	62,1	53,3	8,76	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,794	0,332	53,3	46,82	52,34	46,13	6,21	24	0	0	62,1	53,2	8,91	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,792	0,332	53,19	46,71	52,25	46,02	6,23	24	0	0	62	53,2	8,82	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,811	0,35	53,57	46,8	52,62	46,12	6,5	24	0	0	62	53,2	8,83	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,811	0,347	54,14	47,44	53,18	46,74	6,44	24	0	0	62	53,2	8,78	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,836	0,366	55,44	48,27	54,47	47,6	6,87	24	0	0	62	53,4	8,62	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,824	0,358	53,47	46,44	52,5	45,79	6,71	24	0	0	62	53,1	8,9	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	0,803	0,339	53,01	46,37	52,07	45,7	6,37	24	0	0	62	53	8,97	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,862	0,387	54,24	46,71	53,28	46,03	7,25	24	0	0	62,1	53,2	8,93	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,809	0,342	53,64	46,98	52,68	46,28	6,4	24	0	0	62	53,2	8,9	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,808	0,346	53,28	46,62	52,33	45,93	6,4	24	0	0	62	53	8,97	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,789	0,328	52,84	46,43	51,89	45,76	6,13	24	0	0	62	53	9	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,86	0,396	54,17	46,57	53,22	45,88	7,34	24	0	0	62	53,2	8,83	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,907	0,431	54,93	46,56	53,94	45,88	8,06	24	0	0	62,1	53,2	8,89	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,804	0,338	53,61	46,97	52,66	46,27	6,39	24	0	0	62	53,2	8,84	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,806	0,347	53,74	47,02	52,78	46,32	6,46	24	0	0	62	53,2	8,77	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,765	0,313	51,89	45,8	50,95	45,1	5,85	24	0	0	62	53,1	8,92	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,795	0,33	53,63	47,27	52,68	46,55	6,13	24	0	0	62,1	53,2	8,89	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,809	0,343	53,44	46,81	52,51	46,13	6,38	24	0	0	62,1	53,1	8,96	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,85	0,378	54,18	46,84	53,24	46,14	7,1	24	0	0	62,1	53,2	8,88	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,841	0,375	54,05	46,85	53,11	46,15	6,96	24	0	0	62,1	53,2	8,9	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	0,799	0,335	53,4	46,93	52,46	46,22	6,24	24	0	0	62,1	53,2	8,88	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,746	0,294	52,73	47,04	51,8	46,32	5,48	24	0	0	62	53,3	8,78	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	0,808	0,349	53,67	46,94	52,73	46,22	6,51	24	0	0	62,1	53,3	8,72	0,7	0,7	-
Итого:	22,907	0	1509,16	1317,65	1482,37	1298,18	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,907															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	310,337	24448,48	21749,94	24020,93	21449,75
23.03.2022	333,244	25957,64	23067,59	25503,3	22747,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 8:11:04