

#126776#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 34-40, Калининград

4113

4962

ВКТ-7

00169921

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,47	-0,109	196,49	198,71	193,87	196,82	-2,95	24	0	0	53,6	45,3	8,3	0,7	0,7	-
25.03.2025	1,44	-0,111	196,5	198,67	193,84	196,79	-2,95	24	0	0	53,5	45,4	8,12	0,7	0,7	-
26.03.2025	1,393	-0,096	196,66	198,8	194,14	196,92	-2,78	24	0	0	52,4	44,5	7,83	0,7	0,7	-
27.03.2025	1,417	-0,097	196,73	198,89	194,18	197,01	-2,83	24	0	0	52,7	44,7	7,96	0,7	0,7	-
28.03.2025	1,315	-0,096	196,49	198,59	194,01	196,82	-2,81	24	0	0	51,4	43,9	7,44	0,7	0,7	-
29.03.2025	1,283	-0,1	195,95	198,02	193,49	196,26	-2,77	24	0	0	51,4	44,1	7,29	0,7	0,7	-
30.03.2025	1,317	-0,095	195,76	197,83	193,31	196,04	-2,73	24	0	0	51,5	44,1	7,45	0,7	0,7	-
31.03.2025	1,349	-0,1	196,1	198,23	193,59	196,41	-2,82	24	0	0	51,9	44,3	7,63	0,7	0,7	-
01.04.2025	1,401	-0,103	196,03	198,19	193,48	196,35	-2,87	24	0	0	52,7	44,8	7,91	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,3	-0,101	195,74	197,85	193,26	196,08	-2,82	24	0	0	51,7	44,3	7,4	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,215	-0,095	195,28	197,33	192,88	195,6	-2,72	24	0	0	50,7	43,8	6,93	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,268	-0,099	195,25	197,31	192,79	195,54	-2,75	24	0	0	51,5	44,3	7,23	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,588	-0,117	195,83	198,11	192,99	196,04	-3,05	24	0	0	56	47	8,98	0,7	0,7	-
06.04.2025	1,728	-0,136	196,33	198,73	193,31	196,63	-3,32	24	0	0	57,7	47,9	9,78	0,7	0,7	-
07.04.2025	1,582	-0,119	196,64	198,92	193,85	196,94	-3,09	24	0	0	55,4	46,4	8,93	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,539	-0,115	196,49	198,76	193,76	196,8	-3,04	24	0	0	54,6	45,9	8,69	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,542	-0,113	196,4	198,65	193,68	196,66	-2,98	24	0	0	54,7	46	8,7	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,608	-0,122	196,69	199	193,86	196,98	-3,12	24	0	0	55,8	46,7	9,06	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,462	-0,109	196,68	198,89	194,05	197	-2,95	24	0	0	53,4	45,2	8,23	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,41	-0,106	196,48	198,64	193,87	196,78	-2,91	24	0	0	52,8	44,9	7,96	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,24	-0,095	195,59	197,64	193,16	195,88	-2,72	24	0	0	51	44	7,06	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,671	-0,054	116,11	117,28	114,69	116,28	-1,59	24	0	0	50,2	43,7	6,5	0,7	0,7	-
Итого:	30,538	0	4236,22	4283,04	4180,06	4242,63	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,538															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	175,477	21433,78	21673,49	21131,35	21458,75
14.04.2025	206,015	25670	25956,53	25311,41	25701,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 9:55:42