

#126777#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 34-40, Калининград

4113

4963

ВКТ-7

00169921

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,783	0,337	48,21	41,44	47,37	40,96	6,41	24	0	0	61,9	52,5	9,43	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,819	0,366	49,5	42,26	48,64	41,69	6,95	24	0	0	61,9	52,6	9,33	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,837	0,382	54,35	46,94	53,38	46,23	7,15	24	0	0	62	53,4	8,55	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,843	0,385	54,16	46,76	53,2	46,04	7,16	24	0	0	62	53,4	8,59	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,795	0,351	53,64	46,86	52,68	46,15	6,53	24	0	0	62	53,5	8,45	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,885	0,432	55,06	46,73	54,1	46,05	8,05	24	0	0	62	53,6	8,43	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,872	0,42	55,13	47,01	54,14	46,3	7,84	24	0	0	62	53,6	8,37	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,861	0,407	54,75	46,94	53,79	46,23	7,56	24	0	0	62	53,6	8,46	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,808	0,358	52,07	44,99	51,12	44,44	6,68	24	0	0	62	53,2	8,81	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,812	0,366	48,79	41,5	47,94	41,02	6,92	24	0	0	62	52,7	9,31	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,819	0,378	47,03	39,52	46,23	39,04	7,19	24	0	0	61,9	52,4	9,53	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,775	0,344	47,16	40,32	46,34	39,84	6,5	24	0	0	62	52,6	9,34	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,85	0,402	47,29	39,27	46,46	38,79	7,67	24	0	0	61,9	52,3	9,63	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,875	0,419	47,37	39,01	46,53	38,53	8	24	0	0	61,9	52,1	9,86	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,798	0,348	47,89	40,93	47,05	40,45	6,6	24	0	0	62	52,3	9,62	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,775	0,33	48,94	42,39	48,11	41,9	6,21	24	0	0	61,9	52,6	9,35	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,794	0,345	47,8	40,91	47	40,43	6,57	24	0	0	61,9	52,4	9,52	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,812	0,364	48,26	41,05	47,42	40,57	6,85	24	0	0	61,9	52,4	9,54	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,81	0,363	48,67	41,44	47,79	40,96	6,83	24	0	0	61,9	52,5	9,44	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,863	0,409	47,9	39,78	47,07	39,3	7,77	24	0	0	61,9	52,2	9,7	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,855	0,408	47,96	39,84	47,13	39,36	7,77	24	0	0	61,9	52,5	9,48	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,725	0,307	46,66	40,6	45,85	40,09	5,76	24	0	0	62	52,7	9,22	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,776	0,336	52,32	45,73	51,38	45,08	6,3	24	0	0	62	53,4	8,56	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,74	0,303	50,72	44,66	49,79	44,11	5,68	24	0	0	62	53,2	8,77	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,787	0,358	47,78	40,7	46,96	40,22	6,74	24	0	0	61,9	52,6	9,27	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,777	0,338	47,45	40,78	46,57	40,3	6,27	24	0	0	63,1	53,6	9,51	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,827	0,375	48,89	41,72	48,02	41,14	6,88	24	0	0	63,8	54,3	9,45	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,81	0,354	52,27	45,53	51,3	44,84	6,46	24	0	0	63,6	54,7	8,85	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,758	0,307	47,75	41,69	46,83	41,16	5,67	24	0	0	63,7	54	9,64	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,763	0,314	45,54	39,37	44,7	38,89	5,81	24	0	0	63,6	53,5	10,14	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,812	0,352	48,54	41,68	47,64	41,11	6,53	24	0	0	63,4	53,7	9,73	0,7	0,7	-
Итого:	25,116	0	1539,85	1318,35	1512,53	1301,22	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,116															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	94,268	5697,11	4864,33	5596,78	4804,59
23.04.2025	119,384	7236,96	6182,68	7109,31	6105,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:42:23