

#24062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,347	-0,045	192,37	193,41	190,13	191,79	-1,66	24	0	0	49,6	42,1	7,48	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,372	-0,047	192,5	193,55	190,27	191,94	-1,67	24	0	0	49,8	42,2	7,62	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1,454	-0,053	192,99	194,08	190,66	192,39	-1,73	24	0	0	51,1	43,1	8,03	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	1,38	-0,045	192,71	193,75	190,5	192,15	-1,65	24	0	0	49,7	42,1	7,63	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,326	-0,042	192,89	193,91	190,71	192,31	-1,6	24	0	0	49,1	41,8	7,31	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,195	-0,031	192,84	193,79	190,84	192,3	-1,46	24	0	0	47,2	40,6	6,59	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,377	-0,007	65,34	65,6	64,69	65,11	-0,42	24	0	0	46,1	40	6,12	0,7	0,7	-
Итого:	8,451	0	1221,64	1228,09	1207,8	1217,99	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,451															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	173,337	25106,91	25278,12	24764,25	25019,5
30.04.2021	181,788	26328,55	26506,21	25972,05	26237,49

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 11.05.2021 14:24:11
