

#24063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4963
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,823	0,367	62,69	55,62	61,57	54,9	6,67	24	0	0	62,1	54,6	7,45	0,7	0,7	4
25.04.2021	0,861	0,396	63,09	55,52	61,98	54,8	7,18	24	0	0	62,1	54,6	7,52	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,833	0,372	62,96	55,82	61,84	55,1	6,74	24	0	0	62,1	54,6	7,51	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,785	0,322	62,3	56,02	61,19	55,3	5,89	24	0	0	62,1	54,5	7,54	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,812	0,349	62,15	55,44	61,04	54,72	6,32	24	0	0	62,1	54,5	7,63	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	0,817	0,362	62,96	55,98	61,82	55,26	6,56	24	0	0	62,1	54,7	7,4	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,78	0,324	62,37	56,04	61,26	55,32	5,94	24	0	0	62	54,6	7,41	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,913	0,44	64,2	55,81	63,08	55,09	7,99	24	0	0	62,1	54,5	7,59	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,88	0,398	63,52	55,83	62,41	55,11	7,3	24	0	0	62,1	54,3	7,77	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,905	0,412	63,63	55,65	62,49	54,93	7,56	24	0	0	62,1	54,2	7,92	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,839	0,35	62,33	55,48	61,21	54,76	6,45	24	0	0	62,1	54,1	8,03	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,856	0,369	62,53	55,31	61,42	54,59	6,83	24	0	0	62,1	54,2	7,91	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,876	0,391	62,42	54,89	61,31	54,17	7,14	24	0	0	62	54	8,02	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,812	0,327	61,62	55,22	60,52	54,5	6,02	24	0	0	62,1	54	8,03	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,934	0,436	63,01	54,58	61,9	53,86	8,04	24	0	0	62,1	54	8,05	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,892	0,401	62,64	54,87	61,52	54,15	7,37	24	0	0	62,1	54	8,04	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,901	0,418	62,85	54,78	61,75	54,06	7,69	24	0	0	62,1	54,2	7,82	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,83	0,368	61,6	54,51	60,53	53,79	6,74	24	0	0	62,1	54,4	7,67	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,788	0,334	61,56	55,13	60,48	54,41	6,07	24	0	0	62,1	54,6	7,55	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,792	0,349	61,93	55,24	60,85	54,52	6,33	24	0	0	62,1	54,7	7,36	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,741	0,3	61,57	55,76	60,48	55,04	5,44	24	0	0	62,1	54,7	7,36	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,755	0,306	61,59	55,63	60,51	54,91	5,6	24	0	0	62,1	54,7	7,43	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,861	0,399	62,93	55,28	61,84	54,56	7,28	24	0	0	62,1	54,6	7,5	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,777	0,326	61,74	55,47	60,68	54,75	5,93	24	0	0	62,1	54,6	7,48	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,77	0,322	61,63	55,45	60,57	54,73	5,84	24	0	0	62,1	54,6	7,44	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,765	0,313	61,53	55,46	60,46	54,74	5,72	24	0	0	62,1	54,6	7,48	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,776	0,323	61,58	55,4	60,5	54,68	5,82	24	0	0	62,1	54,5	7,57	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,761	0,305	61,41	55,47	60,32	54,75	5,57	24	0	0	62,1	54,6	7,55	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,769	0,315	61,35	55,29	60,27	54,57	5,7	24	0	0	62,1	54,6	7,58	0,7	0,7	-
Итого:	23,904	0	1807,69	1606,95	1775,8	1586,07	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,904															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	77,137	7427,11	6681,72	7297,22	6584,59
22.05.2021	101,041	9234,8	8288,67	9073,02	8170,66

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 15:23:00