

#24037#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4963
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,784	0,349	53,96	47,32	52,99	46,6	6,39	24	0	0	62,1	53,8	8,3	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,731	0,299	53,16	47,41	52,2	46,69	5,51	24	0	0	62	53,7	8,33	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,744	0,305	53,2	47,34	52,24	46,62	5,62	24	0	0	62	53,5	8,49	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,745	0,298	53,1	47,42	52,16	46,7	5,46	24	0	0	62,1	53,4	8,73	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,807	0,346	53,83	47,19	52,89	46,48	6,41	24	0	0	62,1	53,3	8,76	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,781	0,322	53,44	47,19	52,5	46,49	6,01	24	0	0	62	53,3	8,79	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,781	0,323	53,44	47,19	52,48	46,5	5,98	24	0	0	62	53,2	8,83	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,778	0,318	53,73	47,64	52,8	46,92	5,88	24	0	0	62,1	53,3	8,79	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,796	0,334	53,86	47,4	52,92	46,71	6,21	24	0	0	62	53,2	8,84	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,851	0,376	54,71	47,41	53,73	46,69	7,04	24	0	0	62	53,2	8,86	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,798	0,33	53,01	46,53	52,06	45,88	6,18	24	0	0	62	53	9,05	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,775	0,312	53,65	47,65	52,69	46,93	5,76	24	0	0	62	53,2	8,87	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,702	0,249	52,9	48,06	51,95	47,34	4,61	24	0	0	62,1	53,3	8,8	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,789	0,326	54,05	47,74	53,09	47,02	6,07	24	0	0	62,1	53,3	8,74	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,783	0,323	53,88	47,66	52,94	46,94	6	24	0	0	62,1	53,3	8,74	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,75	0,293	53,06	47,45	52,14	46,73	5,41	24	0	0	62,1	53,2	8,84	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,805	0,344	54,23	47,63	53,28	46,91	6,37	24	0	0	62,1	53,3	8,74	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,748	0,303	53,61	47,87	52,66	47,15	5,51	24	0	0	62	53,5	8,56	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,768	0,316	53,44	47,35	52,49	46,63	5,86	24	0	0	62,1	53,5	8,63	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,714	0,269	52,73	47,47	51,77	46,75	5,02	24	0	0	62,1	53,4	8,64	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,793	0,337	53,76	47,26	52,81	46,54	6,27	24	0	0	62,1	53,4	8,68	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,793	0,336	53,56	47,11	52,62	46,39	6,23	24	0	0	62,1	53,3	8,76	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,776	0,325	53,48	47,21	52,54	46,51	6,03	24	0	0	62	53,4	8,66	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,782	0,324	53,49	47,24	52,55	46,52	6,03	24	0	0	62,1	53,3	8,76	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,745	0,291	53,15	47,57	52,2	46,85	5,35	24	0	0	62,1	53,3	8,77	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,762	0,314	53,49	47,5	52,56	46,78	5,78	24	0	0	62,1	53,4	8,62	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,723	0,282	53,14	47,68	52,19	46,96	5,23	24	0	0	62,1	53,6	8,48	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,789	0,347	53,77	47,16	52,83	46,44	6,39	24	0	0	62,1	53,6	8,45	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,82	0,361	54,05	47,12	53,1	46,4	6,7	24	0	0	62,1	53,4	8,67	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,795	0,339	53,56	47,02	52,61	46,31	6,3	24	0	0	62	53,3	8,71	0,7	0,7	-
Итого:	23,208	0	1606,44	1421,79	1577,99	1400,38	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,208															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	357,81	27614,91	24524,16	27131,34	24182,89
23.05.2022	381,018	29221,35	25945,95	28709,33	25583,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:38:50