

#84478#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4963
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,7	0,264	43,41	38,1	42,66	37,62	5,04	24	0	0	62	51,7	10,28	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	0,792	0,351	44,14	37,15	43,38	36,67	6,71	24	0	0	62	51,8	10,23	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	0,739	0,312	43,14	36,99	42,39	36,51	5,88	24	0	0	62	51,8	10,26	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	0,76	0,329	45,25	38,66	44,46	38,18	6,28	24	0	0	62	52,3	9,72	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,69	0,273	43,23	37,8	42,5	37,32	5,18	24	0	0	62	52,2	9,81	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,672	0,267	42,46	37,16	41,73	36,68	5,05	24	0	0	62	52,2	9,74	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,688	0,286	42,31	36,65	41,57	36,17	5,4	24	0	0	62	52,3	9,72	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,744	0,346	44,5	37,74	43,73	37,26	6,47	24	0	0	62	52,8	9,18	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,724	0,325	45,47	39,1	44,69	38,61	6,08	24	0	0	62	53,1	8,91	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,634	0,243	46,13	41,39	45,34	40,87	4,47	24	0	0	62	53,3	8,71	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,665	0,273	44,37	39,05	43,62	38,57	5,05	24	0	0	62	52,9	9,17	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,711	0,311	44,77	38,64	43,98	38,16	5,82	24	0	0	62	52,8	9,2	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,602	0,213	42,41	38,18	41,69	37,7	3,99	24	0	0	62	52,5	9,47	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,757	0,34	44,61	37,91	43,84	37,43	6,41	24	0	0	62	52,4	9,64	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,61	0,199	42,28	38,28	41,56	37,8	3,76	24	0	0	62	52	9,99	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,655	0,233	45,16	40,52	44,33	40,04	4,29	24	0	0	62	52,4	9,64	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,688	0,256	45,57	40,47	44,79	39,99	4,8	24	0	0	62	52,3	9,72	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,722	0,286	43,17	37,42	42,44	36,94	5,5	24	0	0	62	51,7	10,3	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,776	0,335	43,35	36,66	42,61	36,18	6,43	24	0	0	62	51,5	10,46	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,709	0,279	42,47	36,89	41,73	36,41	5,32	24	0	0	62	51,6	10,38	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,846	0,403	44,77	36,75	44,01	36,27	7,74	24	0	0	62	51,8	10,12	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,736	0,307	43,73	37,6	42,99	37,12	5,87	24	0	0	62	51,9	10,03	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,663	0,243	42,61	37,78	41,88	37,3	4,58	24	0	0	62	51,8	10,18	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,675	0,258	41,95	36,78	41,2	36,3	4,9	24	0	0	62	51,8	10,19	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,713	0,291	46,23	40,5	45,47	40,02	5,45	24	0	0	62	52,7	9,32	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,678	0,273	44,24	38,91	43,49	38,43	5,06	24	0	0	62	52,5	9,52	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,658	0,255	43,29	38,25	42,55	37,77	4,78	24	0	0	62	52,4	9,56	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,664	0,259	44,72	39,54	43,92	39,06	4,86	24	0	0	62	52,7	9,31	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,7	0,301	46,42	40,52	45,61	40,05	5,56	24	0	0	62	53,1	8,9	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,709	0,273	49,57	44,05	48,67	43,56	5,11	24	0	0	62	53	9,01	0,7	0,7	-
Итого:	21,08	0	1325,73	1155,44	1302,83	1140,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,08															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	854,23	63086,49	56235,46	61984,6	55476,03
23.05.2024	875,31	64412,22	57390,9	63287,43	56617,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:23:01