

#24061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4963
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	0,846	0,384	62,27	54,91	61,17	54,19	6,98	24	0	0	62,1	54,5	7,63	0,7	0,7	-
24.05.2021	0,764	0,305	61,11	55,18	60,05	54,46	5,59	24	0	0	62,1	54,4	7,68	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,749	0,294	60,75	55,01	59,69	54,29	5,4	24	0	0	62,1	54,5	7,63	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,817	0,357	61,63	54,79	60,56	54,07	6,49	24	0	0	62,1	54,4	7,69	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,775	0,316	61,21	55,08	60,15	54,36	5,79	24	0	0	62,1	54,4	7,66	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,788	0,33	61,13	54,8	60,07	54,08	5,99	24	0	0	62,1	54,4	7,67	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,862	0,393	61,99	54,39	60,88	53,67	7,21	24	0	0	62,1	54,4	7,71	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,904	0,431	62,69	54,41	61,57	53,69	7,88	24	0	0	62,1	54,4	7,72	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,805	0,345	61,46	54,78	60,37	54,06	6,31	24	0	0	62,1	54,4	7,66	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,759	0,308	60,82	54,89	59,76	54,17	5,59	24	0	0	62,1	54,5	7,58	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,794	0,337	61,57	55,07	60,5	54,35	6,15	24	0	0	62,1	54,6	7,53	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,774	0,386	57,38	50,14	56,33	49,42	6,91	24	0	0	62,1	55,1	6,97	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,759	0,308	62,43	56,46	61,32	55,73	5,59	24	0	0	62,1	54,8	7,34	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,777	0,33	63,06	56,7	61,94	55,97	5,97	24	0	0	62,1	54,9	7,23	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,793	0,356	62,77	56,02	61,66	55,3	6,36	24	0	0	62,1	54,9	7,19	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,714	0,279	61,8	56,36	60,69	55,64	5,05	24	0	0	62,2	55	7,15	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,707	0,284	62,07	56,61	60,97	55,89	5,08	24	0	0	62,1	55,1	7,03	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,719	0,294	62,27	56,62	61,17	55,9	5,27	24	0	0	62,2	55,1	7,01	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,734	0,309	62,24	56,3	61,14	55,58	5,56	24	0	0	62,1	55,1	6,99	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,672	0,253	60,92	56,07	59,86	55,35	4,51	24	0	0	62,1	55,1	7,07	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,729	0,306	61,52	55,67	60,4	54,95	5,45	24	0	0	62,2	55	7,11	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,708	0,276	61,04	55,71	59,96	54,99	4,97	24	0	0	62,2	54,9	7,29	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,75	0,314	61,6	55,51	60,48	54,79	5,69	24	0	0	62,2	54,9	7,24	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,689	0,264	60,46	55,42	59,4	54,7	4,7	24	0	0	62,1	54,9	7,24	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,741	0,31	60,7	54,78	59,65	54,06	5,59	24	0	0	62,2	54,8	7,31	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,702	0,274	60,1	54,84	59,05	54,12	4,93	24	0	0	62,1	54,9	7,26	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,694	0,28	60,3	54,95	59,25	54,23	5,02	24	0	0	62,1	55	7,09	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,644	0,245	59,68	55,01	58,68	54,29	4,39	24	0	0	62,1	55,2	6,91	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,666	0,27	59,88	54,7	58,84	53,98	4,86	24	0	0	62,1	55,4	6,76	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,62	0,233	59,82	55,33	58,77	54,6	4,17	24	0	0	62,2	55,6	6,6	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,654	0,267	62,03	56,95	60,95	56,23	4,72	24	0	0	62,2	55,7	6,46	0,7	0,7	-
Итого:	23,109	0	1898,7	1713,46	1865,28	1691,11	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,109															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	101,041	9234,8	8288,67	9073,02	8170,66
22.06.2021	124,15	11133,5	10002,13	10938,3	9861,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:38:48