

# #24056#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4963  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00169921  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,674	0,27	47,51	42,2	46,69	41,72	4,97	24	0	0	62	53,2	8,79	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,666	0,257	47,66	42,54	46,83	42,04	4,79	24	0	0	62	53,3	8,72	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,648	0,242	48,25	43,4	47,4	42,87	4,53	24	0	0	62	53,4	8,61	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,759	0,336	48,34	41,7	47,49	41,22	6,27	24	0	0	62	53,1	8,97	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,714	0,298	48,02	42,13	47,18	41,65	5,53	24	0	0	62	53	9	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,655	0,245	47,26	42,39	46,44	41,91	4,53	24	0	0	62	53,1	8,92	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,655	0,241	46,51	41,71	45,73	41,23	4,5	24	0	0	62	52,9	9,15	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,684	0,269	46,54	41,17	45,74	40,69	5,05	24	0	0	62	52,9	9,18	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,668	0,26	47,37	42,27	46,56	41,79	4,77	24	0	0	62	53,1	8,9	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,675	0,259	46,97	41,81	46,16	41,33	4,83	24	0	0	62	52,9	9,08	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,71	0,287	47,17	41,47	46,34	40,99	5,35	24	0	0	62	52,8	9,24	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,693	0,274	47,09	41,67	46,29	41,19	5,1	24	0	0	62	52,9	9,16	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,68	0,266	46,54	41,29	45,75	40,81	4,94	24	0	0	62	52,8	9,17	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,662	0,251	46,03	41,03	45,26	40,55	4,71	24	0	0	62	52,9	9,14	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,621	0,219	49,46	45,17	48,56	44,55	4,01	24	0	0	62,1	53,7	8,4	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,657	0,261	47,95	42,83	47,1	42,3	4,8	24	0	0	62	53,6	8,47	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,665	0,272	46,08	40,72	45,3	40,24	5,06	24	0	0	62	53,3	8,71	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,655	0,259	46,72	41,58	45,89	41,1	4,79	24	0	0	62,1	53,4	8,65	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,692	0,291	46,72	40,97	45,9	40,49	5,41	24	0	0	62,1	53,3	8,8	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,647	0,25	46,75	41,83	45,96	41,35	4,61	24	0	0	62,1	53,4	8,71	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,603	0,211	45,57	41,37	44,81	40,89	3,92	24	0	0	62	53,2	8,83	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,609	0,22	44,71	40,42	43,96	39,94	4,02	24	0	0	62	53	8,99	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,657	0,258	45,85	40,73	45,05	40,25	4,8	24	0	0	62	53,1	8,92	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,627	0,235	44,92	40,25	44,18	39,77	4,41	24	0	0	62	53,1	8,93	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,592	0,206	44,69	40,64	43,93	40,16	3,77	24	0	0	62	53,2	8,89	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,668	0,28	45,64	40,22	44,86	39,74	5,12	24	0	0	62	53,2	8,85	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,62	0,23	45,65	41,08	44,86	40,6	4,26	24	0	0	62	53,3	8,75	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,596	0,214	44,83	40,61	44,08	40,13	3,95	24	0	0	62	53,2	8,78	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,568	0,194	44,77	40,99	44,03	40,51	3,52	24	0	0	62	53,4	8,67	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,549	0,178	44,94	41,44	44,2	40,95	3,25	24	0	0	62	53,5	8,51	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,51	0,156	42,16	39,07	41,46	38,61	2,85	23	1	1	62	53,4	8,62	0,7	0,7	-
Итого:	20,079	0	1438,67	1286,7	1413,99	1271,57	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,079															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	635,684	47997,48	42777,97	47155,12	42180,09
23.06.2023	655,763	49436,15	44064,67	48569,11	43451,66

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 7:24:51