

#88570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4963  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00169921  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,736	0,292	54,11	48,45	53,18	47,79	5,39	24	0	0	62,1	53,7	8,4	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,717	0,276	54,62	49,31	53,66	48,59	5,07	24	0	0	62,1	53,8	8,26	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,741	0,304	51,22	45,2	50,27	44,61	5,66	24	0	0	62,1	53,3	8,73	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,654	0,226	50,33	45,8	49,41	45,16	4,25	24	0	0	62	53,4	8,61	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,654	0,24	49,42	44,65	48,51	44,09	4,42	24	0	0	62,1	53,4	8,62	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,664	0,262	45,93	40,82	45,14	40,28	4,86	24	0	0	62	53	8,94	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,686	0,27	50,55	45,33	49,69	44,72	4,97	24	0	0	62,1	53,7	8,4	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,681	0,265	51,98	46,8	51,03	46,14	4,89	24	0	0	62,1	53,9	8,18	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,694	0,28	49,7	44,09	48,78	43,55	5,23	24	0	0	62	53,5	8,53	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,701	0,285	48,89	43,19	48,03	42,68	5,35	24	0	0	62	53,4	8,65	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,667	0,255	48,29	43,15	47,41	42,67	4,74	24	0	0	62	53,3	8,74	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,711	0,293	48,19	42,39	47,35	41,91	5,44	24	0	0	62	53,1	8,93	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,197	0,074	16,84	14,89	16,6	14,73	1,87	24	0	0	57,9	51,9	5,94	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,023	0,024	1,81	0,73	1,81	0,73	1,08	24	0	0	21,4	23	-1,58	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,02	0,021	1,48	0,48	1,48	0,48	1	24	0	0	21	22,2	-1,19	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,017	0,017	1,37	0,44	1,37	0,44	0,93	24	0	0	20,7	21,5	-0,83	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,016	0,016	1,36	0,4	1,36	0,4	0,96	24	0	0	20,5	21,3	-0,76	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,017	0,017	1,08	0,27	1,08	0,27	0,81	24	0	0	20,3	20,9	-0,64	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,016	0,016	1,2	0,37	1,2	0,37	0,83	24	0	0	20,3	20,7	-0,41	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,016	0,016	1,29	0,34	1,29	0,34	0,95	24	0	0	20	20,4	-0,43	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,021	0,021	1,36	0,41	1,36	0,41	0,95	24	0	0	19,8	20,2	-0,4	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,016	0,016	1,21	0,31	1,21	0,31	0,9	24	0	0	19,6	20	-0,4	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,022	0,022	1,55	0,38	1,55	0,38	1,17	24	0	0	19,6	20	-0,47	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,024	0,024	1,57	0,42	1,57	0,42	1,15	24	0	0	19,7	20,2	-0,5	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,044	0,033	23,33	21,82	23,24	21,74	1,5	24	0	0	23,9	23,5	0,37	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,361	0,207	54,96	49,69	54,6	49,41	5,19	24	0	0	32,4	28,5	3,91	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,696	0,249	54,92	50,12	53,96	49,4	4,56	24	0	0	62	53,7	8,32	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,671	0,237	50,12	45,46	49,22	44,82	4,4	24	0	0	62	53,1	8,88	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,652	0,217	49,75	45,33	48,84	44,77	4,07	24	0	0	62	53,1	8,95	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,656	0,23	48,7	44,12	47,85	43,58	4,27	24	0	0	62	53	9,02	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,688	0,255	48,92	43,87	48,07	43,35	4,72	24	0	0	62,1	53	9,12	0,7	0,7	-
Итого:	12,479	0	966,05	859,03	950,12	848,54	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,479															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	875,31	64412,22	57390,9	63287,43	56617,02
23.06.2024	887,789	65378,27	58249,93	64237,55	57465,56

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2024 12:42:13