

#134105#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 34-40, Калининград

4113

4963

ВКТ-7

00169921

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,769	0,346	44,17	36,97	43,45	36,49	6,96	24	0	0	59,6	49,9	9,71	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,767	0,349	43,35	35,99	42,63	35,51	7,12	24	0	0	59,3	49,6	9,69	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,75	0,337	45,63	38,57	44,91	38,09	6,82	24	0	0	59,2	50,1	9,11	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,737	0,329	44,12	37,3	43,39	36,82	6,57	24	0	0	59,5	50,1	9,4	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,757	0,344	46,85	39,88	46,11	39,4	6,71	24	0	0	59,9	51	8,95	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,77	0,359	46,95	39,55	46,22	39,07	7,15	24	0	0	59,5	50,8	8,79	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,66	0,261	43,56	38,18	42,84	37,7	5,14	24	0	0	60	50,6	9,4	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,787	0,371	47,27	39,67	46,52	39,19	7,33	24	0	0	59,7	50,8	8,9	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,814	0,405	45,52	37,2	44,79	36,72	8,07	24	0	0	59,5	50,4	9,08	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,72	0,31	47,67	41,34	46,93	40,86	6,07	24	0	0	60,2	51,5	8,68	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,772	0,373	45,81	38,12	45,08	37,64	7,44	24	0	0	59,4	50,6	8,81	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,27	0,144	31,39	27,58	31,08	27,36	3,72	24	0	0	43,5	39,5	4	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,031	0,018	2,76	1,8	2,76	1,8	0,96	24	0	0	23,4	19,9	3,45	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,059	0,041	2,61	0,83	2,61	0,83	1,78	24	0	0	29,8	22,7	7,05	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,069	0,058	3,13	0,62	3,13	0,62	2,51	24	0	0	27,2	24	3,22	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,055	0,051	2,73	0,52	2,73	0,52	2,21	24	0	0	24,5	23	1,53	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,06	0,055	3,09	0,61	3,09	0,61	2,48	24	0	0	23,3	21,8	1,46	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,046	0,044	2,57	0,44	2,57	0,44	2,13	24	0	0	21,7	21	0,65	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,04	0,041	2,56	0,45	2,56	0,45	2,11	24	0	0	19,4	19,9	-0,45	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,05	0,05	2,9	0,46	2,9	0,46	2,44	24	0	0	18,8	19,4	-0,62	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,04	0,041	2,6	0,49	2,6	0,49	2,11	24	0	0	18,4	19,4	-0,99	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,035	0,037	2,33	0,4	2,33	0,4	1,93	24	0	0	18,3	19,2	-0,9	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,044	0,045	2,9	0,5	2,9	0,5	2,4	24	0	0	18,1	19,5	-1,4	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,046	0,048	30,43	28,05	30,43	28,05	2,38	24	0	0	20,4	20,5	-0,12	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,484	0,275	48,83	41,82	48,49	41,61	6,88	24	0	0	38	32,6	5,42	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,698	0,288	46,74	40,81	45,99	40,33	5,66	24	0	0	59,7	50,8	8,91	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,672	0,266	44,28	38,83	43,56	38,35	5,21	24	0	0	60,3	51	9,33	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,661	0,25	45,38	40,27	44,63	39,79	4,84	24	0	0	60,6	51,4	9,22	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,67	0,272	41,62	36,05	40,9	35,57	5,33	24	0	0	60,4	50,6	9,82	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,658	0,264	40,91	35,41	40,19	34,93	5,26	24	0	0	60,2	50,4	9,82	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,652	0,261	40	34,63	39,28	34,15	5,13	24	0	0	60,6	50,6	9,99	0,7	0,7	-
Итого:	13,643	0	900,66	753,34	887,6	744,75	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,643															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	143,749	8669,48	7398,68	8517,31	7306,89
23.06.2025	157,392	9570,14	8152,02	9404,91	8051,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП«Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 12:43:49