

#24038#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4963
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,701	0,285	52,35	46,89	51,41	46,17	5,24	24	0	0	62,1	53,9	8,16	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,67	0,275	51,99	46,68	51,08	46	5,08	24	0	0	61,3	53,5	7,79	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,699	0,302	53,12	47,37	52,18	46,65	5,53	24	0	0	62,1	54,5	7,65	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,637	0,255	52,52	47,68	51,57	46,96	4,61	24	0	0	62,1	54,6	7,52	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,634	0,253	52,56	47,72	51,6	47	4,6	24	0	0	62,1	54,7	7,44	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,633	0,245	52,31	47,62	51,38	46,9	4,48	24	0	0	62,1	54,6	7,52	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,625	0,237	52,29	47,76	51,34	47,04	4,3	24	0	0	62,1	54,6	7,55	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,581	0,201	51,81	47,92	50,86	47,2	3,66	24	0	0	62,1	54,6	7,52	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,633	0,237	52,28	47,69	51,33	46,97	4,36	24	0	0	62,1	54,4	7,69	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,657	0,26	52,76	47,83	51,8	47,11	4,69	24	0	0	62,1	54,4	7,76	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,636	0,242	52,39	47,75	51,43	47,03	4,4	24	0	0	62,1	54,4	7,75	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,642	0,243	52,19	47,55	51,26	46,83	4,43	24	0	0	62,1	54,3	7,82	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,673	0,269	52,57	47,39	51,61	46,67	4,94	24	0	0	62,1	54,2	7,87	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,676	0,271	52,19	47,06	51,26	46,34	4,92	24	0	0	62,1	54,1	7,99	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,672	0,265	52,11	47,03	51,18	46,31	4,87	24	0	0	62,1	54,1	8,01	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,67	0,259	52,22	47,26	51,28	46,54	4,74	24	0	0	62,1	54	8,06	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,738	0,31	53,04	47,1	52,11	46,38	5,73	24	0	0	62,1	53,9	8,22	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,73	0,302	52,76	47	51,83	46,28	5,55	24	0	0	62,1	53,8	8,26	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,652	0,234	51,8	47,31	50,87	46,59	4,28	24	0	0	62,1	53,8	8,31	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,7	0,287	52,53	47,08	51,6	46,36	5,24	24	0	0	62,1	54	8,11	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,675	0,264	52,18	47,12	51,25	46,4	4,85	24	0	0	62,1	54	8,09	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,679	0,261	52,12	47,1	51,17	46,38	4,79	24	0	0	62,1	53,9	8,22	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,708	0,283	52,54	47,05	51,59	46,33	5,26	24	0	0	62,1	53,8	8,25	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,762	0,335	53,16	46,78	52,22	46,06	6,16	24	0	0	62,1	53,8	8,28	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,743	0,314	52,66	46,65	51,74	45,93	5,81	24	0	0	62,1	53,8	8,27	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,7	0,282	52,37	46,96	51,44	46,24	5,2	24	0	0	62,1	53,9	8,19	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,667	0,258	51,95	47	51,01	46,28	4,73	24	0	0	62,1	54	8,09	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,643	0,241	51,76	47,13	50,82	46,41	4,41	24	0	0	62,1	54,2	7,91	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,647	0,252	52,02	47,21	51,08	46,49	4,59	24	0	0	62,1	54,4	7,74	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,605	0,219	51,63	47,41	50,68	46,69	3,99	24	0	0	62,1	54,4	7,71	0,7	0,7	-
Итого:	20,088	0	1570,18	1418,1	1541,98	1396,54	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,088															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	395,951	30340,16	26934,77	29809,64	26558,04
23.07.2022	416,039	31910,34	28352,87	31351,62	27954,58

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2022 7:35:29