

# #90851#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4963  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00169921  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,655	0,226	47,74	43,19	46,9	42,69	4,21	24	0	0	62	52,8	9,22	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,653	0,226	47,26	42,73	46,46	42,24	4,22	24	0	0	62	52,8	9,24	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,665	0,244	53,46	48,81	52,5	48,09	4,41	24	0	0	62,1	53,9	8,18	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,614	0,209	49,18	44,99	48,27	44,42	3,85	24	0	0	62,1	53,6	8,49	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,638	0,238	49,78	45,16	48,9	44,53	4,37	24	0	0	62	53,8	8,21	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,583	0,186	48,15	44,43	47,3	43,87	3,43	24	0	0	62	53,6	8,44	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,613	0,221	47,1	42,73	46,29	42,24	4,05	24	0	0	62	53,4	8,59	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,624	0,229	46,5	41,98	45,71	41,5	4,21	24	0	0	62	53,3	8,71	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,634	0,232	46,62	42,04	45,85	41,56	4,29	24	0	0	62	53,2	8,86	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,606	0,196	45,91	41,94	45,13	41,46	3,67	24	0	0	62	52,9	9,15	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,607	0,194	45,13	41,27	44,4	40,79	3,61	24	0	0	62	52,7	9,37	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,612	0,199	45,17	41,22	44,43	40,74	3,69	24	0	0	62	52,6	9,44	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,628	0,21	49,03	44,91	48,17	44,3	3,87	24	0	0	62	53,3	8,76	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,642	0,223	51,84	47,53	50,88	46,81	4,07	24	0	0	62,1	53,8	8,31	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,625	0,211	47,28	43,02	46,45	42,49	3,96	24	0	0	62,1	53,1	8,94	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,601	0,19	49,41	45,64	48,53	45,01	3,52	24	0	0	62,1	53,6	8,5	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,566	0,17	51,95	48,66	50,99	47,95	3,04	24	0	0	62,1	54,2	7,89	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,596	0,202	49,92	45,93	48,98	45,27	3,71	24	0	0	62,1	53,9	8,15	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,594	0,197	47,26	43,35	46,48	42,82	3,66	24	0	0	62	53,5	8,51	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,591	0,195	49,16	45,36	48,3	44,76	3,54	24	0	0	62,1	53,8	8,29	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,627	0,228	48,26	43,74	47,39	43,19	4,2	24	0	0	62	53,5	8,53	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,585	0,192	45,79	41,91	45,03	41,43	3,6	24	0	0	62	53,3	8,77	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,585	0,198	49,19	45,35	48,32	44,72	3,6	24	0	0	62,1	54	8,12	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,582	0,195	51,29	47,53	50,33	46,81	3,52	24	0	0	62,1	54,3	7,8	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,585	0,196	47,61	43,7	46,78	43,15	3,63	24	0	0	62,1	53,7	8,37	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,567	0,177	45,16	41,63	44,42	41,15	3,27	24	0	0	62	53,2	8,84	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,612	0,217	46,37	42,07	45,57	41,55	4,02	24	0	0	62,1	53,3	8,75	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,629	0,23	48,75	44,16	47,87	43,6	4,27	24	0	0	62,1	53,7	8,35	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,595	0,212	46,28	42,13	45,51	41,65	3,86	24	0	0	62,1	53,5	8,58	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,578	0,191	46,66	42,85	45,84	42,32	3,52	24	0	0	62,1	53,6	8,52	0,7	0,7	-
Итого:	18,292	0	1443,21	1319,96	1417,98	1303,11	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,292															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	887,789	65378,27	58249,93	64237,55	57465,56
23.07.2024	906,081	66821,48	59569,89	65655,53	58768,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2024 7:40:35