

#24064#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4963
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,658	0,242	60,38	55,69	59,32	54,97	4,35	24	0	0	62,1	55	7,12	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,675	0,258	60,44	55,45	59,39	54,73	4,66	24	0	0	62,2	55,1	7,01	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,627	0,223	59,84	55,56	58,8	54,84	3,96	24	0	0	62,1	55,2	6,98	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,615	0,217	59,6	55,42	58,6	54,7	3,9	24	0	0	62,2	55,3	6,86	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,598	0,202	59,26	55,39	58,26	54,67	3,59	24	0	0	62,2	55,3	6,89	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,631	0,228	59,7	55,27	58,66	54,55	4,11	24	0	0	62,2	55,3	6,86	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,63	0,222	59,42	55,12	58,4	54,4	4	24	0	0	62,2	55,2	7,02	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,651	0,238	59,66	55,01	58,63	54,29	4,34	24	0	0	62,2	55,1	7,04	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,684	0,266	60,05	54,93	59	54,21	4,79	24	0	0	62,2	55	7,13	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,652	0,235	59,67	55,2	58,68	54,48	4,2	24	0	0	62,2	55	7,17	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,673	0,248	60,29	55,46	59,24	54,74	4,5	24	0	0	62,2	55	7,19	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,681	0,261	60,04	55,05	59,01	54,33	4,68	24	0	0	62,1	55	7,16	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,711	0,282	60,29	54,87	59,24	54,15	5,09	24	0	0	62,2	54,9	7,3	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,707	0,274	60,06	54,79	59,04	54,07	4,97	24	0	0	62,2	54,8	7,37	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,712	0,282	60,36	54,93	59,32	54,21	5,11	24	0	0	62,1	54,8	7,28	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,74	0,302	60,74	54,91	59,66	54,19	5,47	24	0	0	62,2	54,8	7,33	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,71	0,278	60,46	55,12	59,43	54,4	5,03	24	0	0	62,2	54,8	7,31	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,684	0,257	60,16	55,16	59,12	54,44	4,68	24	0	0	62,1	54,9	7,26	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,719	0,294	60,78	55,14	59,71	54,42	5,29	24	0	0	62,1	54,9	7,21	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,716	0,289	60,81	55,27	59,77	54,55	5,22	24	0	0	62,1	54,9	7,2	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,666	0,24	60,09	55,42	59,06	54,7	4,36	24	0	0	62,1	54,9	7,2	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,739	0,311	61,12	55,11	60,03	54,39	5,64	24	0	0	62,2	55	7,12	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,735	0,309	61,03	55,1	59,95	54,38	5,57	24	0	0	62,1	55	7,13	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,683	0,258	60,19	55,18	59,14	54,46	4,68	24	0	0	62,2	55	7,17	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,698	0,27	60,29	55,06	59,25	54,34	4,91	24	0	0	62,2	54,9	7,23	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,715	0,283	60,57	55,14	59,52	54,42	5,1	24	0	0	62,2	54,8	7,34	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,705	0,269	60,43	55,2	59,37	54,48	4,89	24	0	0	62,2	54,8	7,38	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,764	0,32	61,35	55,17	60,27	54,45	5,82	24	0	0	62,1	54,7	7,4	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,74	0,297	60,96	55,24	59,9	54,52	5,38	24	0	0	62,1	54,7	7,43	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,753	0,305	61,16	55,25	60,09	54,53	5,56	24	0	0	62,1	54,7	7,44	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,721	0,276	60,46	55,14	59,43	54,42	5,01	24	0	0	62,1	54,6	7,49	0,7	0,7	-
Итого:	21,393	0	1869,66	1710,75	1837,29	1688,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,393															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	137,02	12283,36	11026,48	12068,95	10873,3
23.08.2021	158,413	14153,02	12737,23	13906,24	12561,73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 8:06:40