

#93094#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4963
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,615	0,219	46,94	42,61	46,16	42,08	4,08	24	0	0	62,1	53,5	8,59	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,643	0,247	46,67	41,79	45,86	41,31	4,55	24	0	0	62,1	53,3	8,76	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,621	0,22	47,82	43,48	46,97	42,89	4,08	24	0	0	62,1	53,5	8,55	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,578	0,184	46,06	42,43	45,3	41,91	3,39	24	0	0	62,1	53,4	8,73	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,643	0,243	46,41	41,57	45,61	41,09	4,52	24	0	0	62	53,2	8,8	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,624	0,223	44,79	40,4	44,05	39,92	4,13	24	0	0	62	52,8	9,23	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,619	0,215	45,6	41,31	44,82	40,83	3,99	24	0	0	62	53	9,08	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,628	0,226	44,54	40,1	43,8	39,61	4,19	24	0	0	62	52,8	9,28	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,636	0,231	51,03	46,62	50,1	45,9	4,2	24	0	0	62,1	53,9	8,22	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,609	0,203	47,35	43,34	46,55	42,8	3,75	24	0	0	62,1	53,3	8,78	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,621	0,222	46,83	42,41	46,01	41,91	4,1	24	0	0	62,1	53,3	8,79	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,638	0,232	46,63	42,03	45,85	41,52	4,33	24	0	0	62,1	53,2	8,84	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,667	0,264	46,12	40,92	45,35	40,44	4,91	24	0	0	62	53,1	8,93	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,633	0,236	44,36	39,74	43,62	39,26	4,36	24	0	0	62	52,8	9,23	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,6	0,205	44,68	40,6	43,94	40,12	3,82	24	0	0	62,1	53	9,07	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,632	0,236	47,6	43,02	46,76	42,42	4,34	24	0	0	62,1	53,5	8,59	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,615	0,221	46,93	42,61	46,13	42,08	4,05	24	0	0	62,1	53,4	8,63	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,578	0,188	44,77	41,05	44,03	40,57	3,46	24	0	0	62	53,1	8,97	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,636	0,237	44,66	39,97	43,91	39,49	4,42	24	0	0	62,1	52,9	9,15	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,648	0,249	45,48	40,55	44,69	40,07	4,62	24	0	0	62	53	9,05	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,673	0,265	45,63	40,41	44,87	39,93	4,94	24	0	0	62,1	52,9	9,15	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,626	0,223	45,57	41,17	44,79	40,69	4,1	24	0	0	62,1	53	9,05	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,606	0,215	44,37	40,11	43,62	39,63	3,99	24	0	0	62	53	9,06	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,603	0,218	44,63	40,33	43,84	39,85	3,99	24	0	0	62	53,2	8,9	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,633	0,246	44,92	40,09	44,2	39,61	4,59	24	0	0	62,1	53,3	8,77	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,601	0,218	44,16	39,83	43,43	39,35	4,08	24	0	0	62	53,2	8,81	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,62	0,236	44,5	39,84	43,72	39,33	4,39	24	0	0	62	53,2	8,87	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,582	0,198	45,31	41,47	44,57	40,94	3,63	24	0	0	62,1	53,4	8,72	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,639	0,247	43,86	38,95	43,12	38,47	4,65	24	0	0	62,1	53	9,08	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,608	0,22	42,25	37,91	41,53	37,43	4,1	24	0	0	62	52,6	9,45	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,624	0,23	44,2	39,66	43,44	39,18	4,26	24	0	0	62	52,8	9,2	0,7	0,7	-
Итого:	19,299	0	1414,67	1276,32	1390,64	1260,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,299															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	906,081	66821,48	59569,89	65655,53	58768,67
23.08.2024	925,38	68236,15	60846,21	67046,17	60029,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 12:45:12