

#145431#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 34-40, Калининград

4113

4963

ВКТ-7

00169921

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,616	0,239	40,19	35,36	39,47	34,88	4,59	24	0	0	61,2	51,6	9,57	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,654	0,272	39,57	34,08	38,86	33,6	5,26	24	0	0	61,4	51,6	9,78	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,644	0,265	39,9	34,56	39,21	34,08	5,13	24	0	0	61,4	51,8	9,66	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,615	0,25	37,49	32,46	36,8	31,98	4,82	24	0	0	61,3	51,3	10	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,585	0,221	37,23	32,79	36,57	32,31	4,26	24	0	0	61,4	51,4	10,05	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,641	0,261	41,04	35,77	40,33	35,29	5,04	24	0	0	61,2	51,8	9,4	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,597	0,221	38,44	33,96	37,74	33,48	4,26	24	0	0	61,2	51,2	10,01	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,572	0,189	42,88	39,07	42,18	38,59	3,59	24	0	0	61,2	52	9,13	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,582	0,196	46,69	42,78	45,93	42,28	3,65	24	0	0	61,2	52,7	8,49	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,618	0,233	47	42,35	46,26	41,87	4,39	24	0	0	60,8	52,5	8,37	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,452	0,119	39,59	37,16	38,96	36,74	2,22	21	3	1	61,3	52,7	8,6	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,579	0,192	44,16	40,31	43,44	39,83	3,61	24	0	0	61,4	52,5	8,94	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,577	0,191	43,05	39,17	42,33	38,69	3,64	24	0	0	61,1	51,9	9,19	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,621	0,23	41,49	36,81	40,77	36,33	4,44	24	0	0	61	51,3	9,63	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,528	0,185	35,66	31,88	35,03	31,46	3,57	21	3	1	61,1	51,3	9,83	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,575	0,186	40,59	36,78	39,87	36,3	3,57	24	0	0	61,1	51,3	9,78	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,599	0,212	42,05	37,73	41,33	37,25	4,08	24	0	0	60,9	51,4	9,47	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,612	0,23	43,27	38,64	42,55	38,16	4,39	24	0	0	60,4	51,4	9,07	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,613	0,223	42,58	38,03	41,85	37,55	4,3	24	0	0	60,9	51,5	9,37	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,598	0,203	41,8	37,7	41,08	37,22	3,86	24	0	0	61,4	51,6	9,72	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,6	0,214	46,3	41,89	45,56	41,41	4,15	24	0	0	60,4	52	8,44	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,606	0,221	41,37	36,94	40,65	36,46	4,19	24	0	0	61,3	51,8	9,53	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,564	0,187	40,28	36,46	39,56	35,98	3,58	24	0	0	61,6	52,1	9,55	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,562	0,189	40,82	37,02	40,1	36,54	3,56	24	0	0	61,4	52	9,37	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,617	0,231	44,34	39,66	43,62	39,18	4,44	24	0	0	60,7	51,8	8,87	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,616	0,231	40,61	35,9	39,89	35,42	4,47	24	0	0	60,9	51,2	9,7	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,568	0,183	39,67	35,89	38,95	35,41	3,54	24	0	0	61	51,1	9,93	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,602	0,212	40,85	36,5	40,13	36,02	4,11	24	0	0	60,8	51,1	9,72	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,623	0,232	39,89	35,12	39,17	34,64	4,53	24	0	0	60,7	50,7	10,07	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,609	0,214	45,1	40,77	44,39	40,29	4,1	24	0	0	60,4	51,4	8,99	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,629	0,229	46,32	41,56	45,59	41,08	4,51	24	0	0	59,7	50,9	8,78	0,7	0,7	-
Итого:	18,474	0	1290,22	1155,1	1268,17	1140,32	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,474															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

738

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	176,853	10763,71	9183,28	10577,45	9068,62
23.08.2025	195,327	12053,93	10338,38	11845,62	10208,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:10:39