

#24040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4963
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,591	0,198	55,62	51,79	54,65	51,07	3,58	24	0	0	62,1	54,9	7,22	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,567	0,178	55,39	51,98	54,43	51,26	3,17	24	0	0	62,2	54,9	7,21	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,584	0,196	55,67	51,92	54,71	51,2	3,51	24	0	0	62,1	55	7,16	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,569	0,187	55,27	51,74	54,31	51,02	3,29	24	0	0	62,1	55	7,13	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,562	0,182	54,99	51,54	54,03	50,82	3,21	24	0	0	62,1	55	7,15	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,576	0,187	55,07	51,44	54,11	50,72	3,39	24	0	0	62,1	54,9	7,18	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,579	0,181	54,81	51,3	53,85	50,58	3,27	24	0	0	62,1	54,7	7,45	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,632	0,222	55,19	50,93	54,23	50,21	4,02	24	0	0	62,1	54,5	7,62	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,648	0,231	55,43	51	54,46	50,28	4,18	24	0	0	62,1	54,4	7,74	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,622	0,209	54,99	51,01	54,03	50,29	3,74	24	0	0	62,1	54,2	7,86	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,693	0,262	55,7	50,73	54,74	50,01	4,73	24	0	0	62,1	54,1	7,99	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,702	0,265	55,62	50,54	54,66	49,82	4,84	24	0	0	62,1	54	8,09	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,722	0,28	56,2	50,81	55,24	50,09	5,15	24	0	0	62,1	54	8,05	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,676	0,236	55,41	50,89	54,44	50,17	4,27	24	0	0	62,1	54	8,13	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,653	0,238	56,42	51,7	55,48	51	4,48	24	0	0	60,3	52,7	7,53	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,669	0,292	55,58	49,46	54,8	48,87	5,93	24	0	0	55,4	48,4	6,96	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,69	0,244	55,86	51,13	54,9	50,41	4,49	24	0	0	62,1	53,9	8,19	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,754	0,301	56,47	50,67	55,48	49,95	5,53	24	0	0	62,1	53,8	8,25	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,709	0,261	55,61	50,62	54,65	49,9	4,75	24	0	0	62,1	53,8	8,32	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,745	0,287	56,33	50,79	55,36	50,07	5,29	24	0	0	62,1	53,8	8,31	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,708	0,258	55,49	50,51	54,52	49,79	4,73	24	0	0	62,1	53,8	8,35	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,697	0,25	55,24	50,41	54,28	49,69	4,59	24	0	0	62,1	53,8	8,3	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,672	0,231	54,78	50,38	53,82	49,66	4,16	24	0	0	62,1	53,8	8,33	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,724	0,267	55,46	50,32	54,5	49,6	4,9	24	0	0	62,1	53,7	8,42	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,738	0,279	55,8	50,42	54,83	49,7	5,13	24	0	0	62,1	53,7	8,45	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,776	0,316	56,15	50,07	55,18	49,35	5,83	24	0	0	62,1	53,7	8,37	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,71	0,259	55,42	50,4	54,46	49,68	4,78	24	0	0	62,1	53,8	8,32	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,697	0,25	55,04	50,24	54,08	49,52	4,56	24	0	0	62,1	53,7	8,39	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,755	0,296	56,01	50,3	55,04	49,58	5,46	24	0	0	62,1	53,7	8,4	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,735	0,278	55,56	50,23	54,59	49,51	5,08	24	0	0	62,1	53,6	8,47	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,743	0,281	55,66	50,2	54,7	49,48	5,22	24	0	0	62,1	53,6	8,5	0,7	0,7	-
Итого:	20,898	0	1722,24	1575,47	1692,56	1553,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,898															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	435,568	33590,77	29895,66	33002,37	29474,95
23.09.2022	456,466	35313,01	31471,13	34694,93	31028,25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 8:04:07