

# #35784#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4963  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00169921  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,542	0,183	43,17	39,56	42,43	39,08	3,35	24	0	0	62	53,5	8,57	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,544	0,192	42,18	38,41	41,48	37,95	3,53	23	1	1	62	53,5	8,53	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,543	0,186	42,77	39,2	42,04	38,72	3,32	24	0	0	62	53,3	8,7	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,501	0,147	41,79	38,87	41,06	38,39	2,67	24	0	0	62	53,2	8,77	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,544	0,177	42,89	39,38	42,15	38,9	3,25	24	0	0	62,1	53,3	8,77	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,555	0,189	43,39	39,68	42,66	39,2	3,46	24	0	0	62	53,3	8,71	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,558	0,186	42,43	38,74	41,71	38,26	3,45	24	0	0	62	53	8,99	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,531	0,163	43,4	40,17	42,65	39,69	2,96	24	0	0	62	53,2	8,86	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,601	0,211	45,88	41,71	45,11	41,23	3,88	24	0	0	62	53,2	8,78	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,589	0,204	43,69	39,69	42,95	39,21	3,74	24	0	0	62	52,9	9,12	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,613	0,221	43,94	39,53	43,18	39,05	4,13	24	0	0	62	52,9	9,14	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,589	0,204	43,69	39,68	42,95	39,2	3,75	24	0	0	62	52,9	9,07	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,558	0,175	43,37	39,88	42,63	39,4	3,23	24	0	0	62	53	9,06	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,599	0,218	44,86	40,62	44,1	40,14	3,96	24	0	0	62	53,2	8,81	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,542	0,161	43,23	40,01	42,49	39,53	2,96	24	0	0	62	53	9	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,562	0,186	43,67	40,02	42,92	39,54	3,38	24	0	0	62	53,1	8,91	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,579	0,204	44,35	40,34	43,6	39,86	3,74	24	0	0	62	53,3	8,74	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,57	0,199	45,03	41,11	44,26	40,63	3,63	24	0	0	62,1	53,6	8,45	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,524	0,162	44,43	41,21	43,67	40,73	2,94	24	0	0	62	53,6	8,43	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,535	0,172	44,26	40,83	43,51	40,35	3,16	24	0	0	62	53,6	8,42	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,532	0,175	43,32	39,86	42,59	39,38	3,21	24	0	0	62	53,5	8,48	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,543	0,178	44,28	40,79	43,51	40,31	3,2	24	0	0	62	53,4	8,57	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,551	0,169	46,36	42,99	45,57	42,48	3,09	24	0	0	62	53,6	8,46	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,556	0,177	44,16	40,69	43,43	40,21	3,22	24	0	0	62	53,1	8,9	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,6	0,209	46,15	41,98	45,35	41,5	3,85	24	0	0	62	53,3	8,73	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,578	0,194	45,34	41,53	44,57	41,05	3,52	24	0	0	62	53,3	8,69	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,531	0,153	43,28	40,21	42,55	39,73	2,82	24	0	0	62	53	8,96	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,541	0,161	42,44	39,24	41,7	38,76	2,94	24	0	0	62	52,8	9,23	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,568	0,185	42,79	39,11	42,05	38,63	3,42	24	0	0	62	52,8	9,17	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,582	0,204	43,18	39,18	42,45	38,7	3,75	24	0	0	62	53	9,02	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,551	0,175	43,39	39,93	42,66	39,45	3,21	24	0	0	62	53	8,99	0,7	0,7	-
Итого:	17,312	0	1357,11	1244,15	1333,98	1229,26	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,312															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	684,489	51706,99	46118,35	50801,91	45479,8
23.09.2023	701,801	53064,1	47362,5	52135,89	46709,06

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 17:01:07