

#95416#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4963
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,627	0,234	44,01	39,38	43,23	38,89	4,34	24	0	0	62	52,9	9,17	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,635	0,236	48,51	43,83	47,64	43,29	4,35	24	0	0	62,1	53,7	8,43	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,6	0,213	43,64	39,44	42,92	38,96	3,96	24	0	0	62	52,9	9,1	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,635	0,245	44,65	39,85	43,85	39,37	4,48	24	0	0	62	52,9	9,09	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,607	0,211	43,9	39,73	43,17	39,25	3,92	24	0	0	62	52,8	9,21	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,611	0,218	44,49	40,15	43,73	39,67	4,06	24	0	0	62,1	53	9,03	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,607	0,225	44,35	39,92	43,62	39,44	4,18	24	0	0	62,1	53,2	8,84	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,591	0,207	45	40,9	44,22	40,37	3,85	24	0	0	62	53,3	8,72	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,64	0,239	49,71	45,1	48,82	44,46	4,36	24	0	0	62,1	53,8	8,29	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,631	0,225	49,6	45,19	48,7	44,55	4,15	24	0	0	62,1	53,7	8,36	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,623	0,224	45,94	41,57	45,18	41,04	4,14	24	0	0	62,1	53,2	8,83	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,609	0,221	44,24	39,88	43,48	39,39	4,09	24	0	0	62,1	53	9,04	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,58	0,192	44,43	40,6	43,69	40,11	3,58	24	0	0	62,1	53,2	8,89	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,576	0,197	42,63	38,72	41,9	38,24	3,66	24	0	0	62	52,9	9,16	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,635	0,248	45,48	40,61	44,68	40,12	4,56	24	0	0	62	53,3	8,74	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,626	0,247	44,89	40,13	44,14	39,65	4,49	24	0	0	62	53,3	8,76	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,625	0,242	43,45	38,71	42,73	38,23	4,5	24	0	0	62	53	9,07	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,626	0,24	43,11	38,41	42,38	37,93	4,45	24	0	0	62,1	52,9	9,2	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,606	0,21	45,2	41	44,4	40,52	3,88	24	0	0	62,1	53	9,03	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,66	0,247	48,87	43,91	47,97	43,39	4,58	24	0	0	62,1	53,5	8,58	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,621	0,213	45,24	41	44,5	40,52	3,98	24	0	0	62,1	52,9	9,2	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,697	0,283	43,88	38,27	43,14	37,79	5,35	24	0	0	62	52,4	9,65	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,721	0,303	45,08	39,08	44,29	38,6	5,69	24	0	0	62	52,5	9,53	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,615	0,212	44,03	39,81	43,28	39,33	3,95	24	0	0	62	52,6	9,4	0,7	0,7	-
17.09.2024	1,017	0,581	39,03	26,68	38,35	26,38	11,97	23	1	1	62,1	51,8	10,31	0,7	0,7	-
18.09.2024	1,138	0,668	54,67	41,82	53,73	41,25	12,48	22	2	1	62,1	53,2	8,85	0,7	0,7	-
19.09.2024	1,195	0,686	57,52	44,22	56,55	43,68	12,87	24	0	0	62,1	53,1	8,98	0,7	0,7	-
20.09.2024	1,206	0,698	56,11	42,42	55,15	41,94	13,21	24	0	0	62,1	52,9	9,2	0,7	0,7	-
21.09.2024	1,218	0,713	54,09	40,07	53,13	39,59	13,54	24	0	0	62,1	52,5	9,56	0,7	0,7	-
22.09.2024	1,262	0,747	52,78	37,97	51,82	37,49	14,33	24	0	0	62,1	52,1	9,94	0,7	0,7	-
23.09.2024	1,175	0,672	52,01	38,65	51,05	38,17	12,88	24	0	0	62,1	52,2	9,82	0,7	0,7	-
Итого:	23,215	0	1450,54	1247,02	1425,44	1231,61	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,215															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	925,38	68236,15	60846,21	67046,17	60029,3
23.09.2024	948,595	69686,69	62093,23	68471,61	61260,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 7:30:14