

#24052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4963
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169921
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2021 | 0,771 | 0,299 | 59,74 | 53,95 | 58,71 | 53,23 | 5,48 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,1 | 8,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.09.2021 | 0,815 | 0,342 | 60,53 | 53,89 | 59,47 | 53,17 | 6,3 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,1 | 7,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.09.2021 | 0,859 | 0,384 | 61,22 | 53,83 | 60,15 | 53,11 | 7,04 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,2 | 7,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.09.2021 | 0,754 | 0,288 | 59,54 | 53,95 | 58,52 | 53,23 | 5,29 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,2 | 7,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.09.2021 | 0,737 | 0,272 | 59,2 | 53,93 | 58,18 | 53,21 | 4,97 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,1 | 8,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.09.2021 | 0,771 | 0,295 | 59,64 | 53,89 | 58,61 | 53,17 | 5,44 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54 | 8,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.09.2021 | 0,79 | 0,32 | 59,23 | 53,02 | 58,22 | 52,32 | 5,9 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54 | 8,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.10.2021 | 0,767 | 0,3 | 60,37 | 54,56 | 59,31 | 53,84 | 5,47 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,2 | 7,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.10.2021 | 0,794 | 0,328 | 60,85 | 54,51 | 59,78 | 53,79 | 5,99 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,3 | 7,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.10.2021 | 0,8 | 0,341 | 60,4 | 53,85 | 59,35 | 53,13 | 6,22 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,4 | 7,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.10.2021 | 0,679 | 0,238 | 58,84 | 54,24 | 57,85 | 53,52 | 4,33 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,5 | 7,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.10.2021 | 0,743 | 0,301 | 59,72 | 53,97 | 58,7 | 53,25 | 5,45 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,5 | 7,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.10.2021 | 0,682 | 0,263 | 56,81 | 51,74 | 55,82 | 51,05 | 4,77 | 23 | 1 | 1 | 62,1 | 54,6 | 7,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.10.2021 | 0,757 | 0,314 | 60,01 | 53,97 | 58,98 | 53,25 | 5,73 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,6 | 7,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.10.2021 | 0,723 | 0,281 | 59,17 | 53,79 | 58,18 | 53,07 | 5,11 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,5 | 7,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.10.2021 | 0,732 | 0,291 | 57,95 | 52,37 | 56,97 | 51,65 | 5,32 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,3 | 7,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.10.2021 | 0,81 | 0,36 | 56,94 | 50,04 | 55,95 | 49,32 | 6,63 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54 | 8,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.10.2021 | 0,744 | 0,301 | 54,49 | 48,69 | 53,53 | 47,97 | 5,56 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 53,8 | 8,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.10.2021 | 0,716 | 0,275 | 53,69 | 48,36 | 52,74 | 47,64 | 5,1 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 53,6 | 8,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.10.2021 | 0,794 | 0,346 | 54,39 | 47,74 | 53,41 | 47,03 | 6,38 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 53,6 | 8,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.10.2021 | 0,774 | 0,325 | 53,45 | 47,16 | 52,49 | 46,48 | 6,01 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 53,5 | 8,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.10.2021 | 0,749 | 0,303 | 51,99 | 46,02 | 51,05 | 45,4 | 5,65 | 24 | 0 | 0 | 62 | 53,2 | 8,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.10.2021 | 0,757 | 0,312 | 52,88 | 46,86 | 51,93 | 46,2 | 5,73 | 24 | 0 | 0 | 62 | 53,4 | 8,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.10.2021 | 0,84 | 0,378 | 53,98 | 46,66 | 53,03 | 45,95 | 7,08 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 53,4 | 8,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.10.2021 | 0,788 | 0,335 | 52,67 | 46,04 | 51,71 | 45,41 | 6,3 | 24 | 0 | 0 | 62 | 53,3 | 8,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.10.2021 | 0,728 | 0,279 | 51,16 | 45,56 | 50,22 | 44,97 | 5,25 | 24 | 0 | 0 | 62 | 53,1 | 8,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.10.2021 | 0,739 | 0,296 | 52,07 | 46,31 | 51,14 | 45,68 | 5,46 | 24 | 0 | 0 | 62 | 53,3 | 8,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.10.2021 | 0,737 | 0,293 | 52,82 | 47,08 | 51,85 | 46,37 | 5,48 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 53,5 | 8,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.10.2021 | 0,785 | 0,325 | 53,11 | 46,73 | 52,15 | 46,07 | 6,08 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 53,2 | 8,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.10.2021 | 0,785 | 0,336 | 51,45 | 44,81 | 50,54 | 44,29 | 6,25 | 24 | 0 | 0 | 62 | 53 | 9,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 22,92 | 0 | 1698,31 | 1517,52 | 1668,54 | 1496,77 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,92 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2021 | 181,706 | 16025,61 | 14423,41 | 15746,67 | 14225,89 |
| 23.10.2021 | 204,626 | 17723,92 | 15940,93 | 17415,21 | 15722,66 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.10.2021 7:25:52