

# #24079#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4963  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00169921  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,739    | 0,28      | 55,47   | 50,11   | 54,5    | 49,39   | 5,11   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,6   | 8,53 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 25.09.2022 | 0,745    | 0,287     | 55,48   | 49,97   | 54,52   | 49,25   | 5,27   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,6   | 8,5  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 26.09.2022 | 0,72     | 0,267     | 55,52   | 50,39   | 54,55   | 49,67   | 4,88   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,6   | 8,43 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 27.09.2022 | 0,686    | 0,234     | 55      | 50,46   | 54,04   | 49,74   | 4,3    | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,6   | 8,46 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 28.09.2022 | 0,731    | 0,275     | 55,51   | 50,23   | 54,53   | 49,51   | 5,02   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,6   | 8,47 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 29.09.2022 | 0,746    | 0,28      | 55,44   | 49,97   | 54,45   | 49,25   | 5,2    | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,5   | 8,56 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 30.09.2022 | 0,703    | 0,243     | 54,81   | 50,12   | 53,85   | 49,4    | 4,45   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,5   | 8,61 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 01.10.2022 | 0,796    | 0,327     | 56,17   | 49,86   | 55,2    | 49,14   | 6,06   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,5   | 8,57 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.10.2022 | 0,855    | 0,384     | 56,89   | 49,52   | 55,88   | 48,8    | 7,08   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,5   | 8,53 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.10.2022 | 0,726    | 0,266     | 55,14   | 50      | 54,18   | 49,28   | 4,9    | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,5   | 8,55 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.10.2022 | 0,734    | 0,27      | 54,99   | 49,73   | 54,02   | 49,01   | 5,01   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,5   | 8,65 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.10.2022 | 0,701    | 0,25      | 54,55   | 49,72   | 53,59   | 49      | 4,59   | 24       | 0       | 0      | 62     | 53,6   | 8,5  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.10.2022 | 0,69     | 0,25      | 54,35   | 49,54   | 53,39   | 48,82   | 4,57   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,7   | 8,35 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.10.2022 | 0,713    | 0,269     | 54,73   | 49,57   | 53,76   | 48,85   | 4,91   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,8   | 8,31 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.10.2022 | 0,707    | 0,275     | 54,63   | 49,4    | 53,66   | 48,68   | 4,98   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,9   | 8,18 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.10.2022 | 0,758    | 0,323     | 55,3    | 49,16   | 54,31   | 48,44   | 5,87   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,9   | 8,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.10.2022 | 0,682    | 0,246     | 54,28   | 49,55   | 53,32   | 48,83   | 4,49   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,8   | 8,28 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.10.2022 | 0,683    | 0,248     | 54,31   | 49,53   | 53,34   | 48,81   | 4,53   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,8   | 8,26 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.10.2022 | 0,674    | 0,237     | 54,47   | 49,88   | 53,51   | 49,16   | 4,35   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,9   | 8,17 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.10.2022 | 0,702    | 0,268     | 54,92   | 49,83   | 53,96   | 49,11   | 4,85   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,9   | 8,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.10.2022 | 0,667    | 0,233     | 54,29   | 49,78   | 53,33   | 49,06   | 4,27   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,9   | 8,21 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.10.2022 | 0,728    | 0,29      | 55,21   | 49,67   | 54,25   | 48,95   | 5,3    | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,9   | 8,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.10.2022 | 0,67     | 0,244     | 54,53   | 49,87   | 53,57   | 49,15   | 4,42   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 54     | 8,05 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.10.2022 | 0,683    | 0,259     | 54,77   | 49,87   | 53,8    | 49,15   | 4,65   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 54,1   | 8,03 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.10.2022 | 0,659    | 0,236     | 54,46   | 49,95   | 53,49   | 49,23   | 4,26   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 54,1   | 7,98 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.10.2022 | 0,693    | 0,267     | 55,03   | 49,96   | 54,06   | 49,24   | 4,82   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 54,1   | 8,03 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 20.10.2022 | 0,661    | 0,228     | 54,39   | 49,97   | 53,43   | 49,25   | 4,18   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 54     | 8,13 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 21.10.2022 | 0,673    | 0,238     | 54,32   | 49,74   | 53,36   | 49,02   | 4,34   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,8   | 8,27 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 22.10.2022 | 0,647    | 0,215     | 53,91   | 49,77   | 52,95   | 49,05   | 3,9    | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,8   | 8,27 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 23.10.2022 | 0,715    | 0,278     | 54,98   | 49,65   | 54,02   | 48,93   | 5,09   | 24       | 0       | 0      | 62,1   | 53,9   | 8,22 | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 21,287   | 0         | 1647,85 | 1494,77 | 1618,82 | 1473,17 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 21,287   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 456,466  | 35313,01 | 31471,13 | 34694,93 | 31028,25 |
| 23.10.2022 | 477,753  | 36960,86 | 32965,9  | 36313,75 | 32501,42 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2022 7:27:35