

#99463#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4962
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 08.10.2024 | 0,95 | -0,018 | 125,04 | 125,35 | 123,53 | 124,31 | -0,78 | 24 | 0 | 0 | 50,2 | 42,3 | 7,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.10.2024 | 1,319 | -0,025 | 199,88 | 200,35 | 197,48 | 198,58 | -1,1 | 24 | 0 | 0 | 50,3 | 43,4 | 6,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.10.2024 | 1,32 | -0,026 | 198,48 | 198,87 | 196,08 | 197,19 | -1,11 | 24 | 0 | 0 | 50,3 | 43,3 | 6,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.10.2024 | 1,326 | -0,024 | 198,8 | 199,18 | 196,4 | 197,5 | -1,1 | 24 | 0 | 0 | 50,3 | 43,3 | 7,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.10.2024 | 1,446 | -0,026 | 199,06 | 199,49 | 196,55 | 197,69 | -1,14 | 24 | 0 | 0 | 51,9 | 44,2 | 7,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.10.2024 | 1,547 | -0,031 | 199,65 | 200,13 | 197,03 | 198,25 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 53,1 | 45 | 8,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.10.2024 | 1,398 | -0,024 | 199,51 | 199,91 | 197,06 | 198,17 | -1,11 | 24 | 0 | 0 | 51 | 43,6 | 7,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.10.2024 | 1,413 | -0,023 | 199,94 | 200,32 | 197,51 | 198,61 | -1,1 | 24 | 0 | 0 | 50,9 | 43,4 | 7,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.10.2024 | 1,589 | -0,034 | 200,07 | 200,59 | 197,36 | 198,67 | -1,31 | 24 | 0 | 0 | 53,9 | 45,5 | 8,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.10.2024 | 1,594 | -0,035 | 200,05 | 200,58 | 197,32 | 198,65 | -1,33 | 24 | 0 | 0 | 54,2 | 45,8 | 8,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.10.2024 | 1,53 | -0,031 | 200,19 | 200,67 | 197,55 | 198,78 | -1,23 | 24 | 0 | 0 | 53,1 | 45,1 | 8,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.10.2024 | 1,525 | -0,033 | 200,42 | 200,89 | 197,81 | 199,02 | -1,21 | 24 | 0 | 0 | 52,9 | 44,9 | 8,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.10.2024 | 1,515 | -0,03 | 200,23 | 200,69 | 197,6 | 198,82 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 52,9 | 44,9 | 7,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.10.2024 | 1,398 | -0,024 | 200,28 | 200,66 | 197,81 | 198,9 | -1,09 | 24 | 0 | 0 | 51 | 43,7 | 7,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.10.2024 | 1,272 | -0,023 | 191,59 | 191,92 | 189,29 | 190,31 | -1,02 | 23 | 1 | 1 | 50,3 | 43,3 | 6,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.10.2024 | 1,271 | -0,023 | 186,68 | 187,01 | 184,38 | 185,4 | -1,02 | 23 | 1 | 1 | 50,3 | 43,2 | 7,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 22,413 | 0 | 3099,87 | 3106,61 | 3060,76 | 3078,85 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,413 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 382

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 07.10.2024 | 1121,52 | 139093,63 | 139891,54 | 137242,1 | 138570,13 |
| 23.10.2024 | 1143,933 | 142193,5 | 142998,15 | 140302,86 | 141648,98 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 7:59:32