

#50053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4963
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00169921
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2023 | 0,655 | 0,235 | 47,18 | 42,46 | 46,36 | 41,98 | 4,38 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,8 | 9,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.10.2023 | 0,621 | 0,205 | 44,04 | 39,92 | 43,3 | 39,44 | 3,86 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,3 | 9,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.10.2023 | 0,641 | 0,226 | 44,78 | 40,26 | 44,03 | 39,78 | 4,25 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,4 | 9,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.10.2023 | 0,683 | 0,261 | 44,61 | 39,42 | 43,85 | 38,94 | 4,91 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,3 | 9,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.10.2023 | 0,666 | 0,24 | 44,48 | 39,67 | 43,71 | 39,19 | 4,52 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,1 | 9,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.10.2023 | 0,727 | 0,289 | 45,26 | 39,48 | 44,49 | 39 | 5,49 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,1 | 9,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.10.2023 | 0,663 | 0,237 | 43,94 | 39,2 | 43,21 | 38,72 | 4,49 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52 | 9,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.10.2023 | 0,621 | 0,207 | 43,91 | 39,83 | 43,15 | 39,35 | 3,8 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,2 | 9,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.11.2023 | 0,631 | 0,213 | 44,54 | 40,28 | 43,79 | 39,8 | 3,99 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,4 | 9,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2023 | 0,64 | 0,222 | 44,04 | 39,59 | 43,28 | 39,11 | 4,17 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,2 | 9,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2023 | 0,655 | 0,24 | 44,06 | 39,3 | 43,31 | 38,82 | 4,49 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,2 | 9,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2023 | 0,647 | 0,226 | 44,28 | 39,75 | 43,52 | 39,27 | 4,25 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,2 | 9,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2023 | 0,631 | 0,221 | 44,6 | 40,23 | 43,85 | 39,75 | 4,1 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,4 | 9,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2023 | 0,688 | 0,268 | 44,94 | 39,62 | 44,16 | 39,14 | 5,02 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,3 | 9,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2023 | 0,656 | 0,239 | 45,16 | 40,43 | 44,4 | 39,95 | 4,45 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,4 | 9,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2023 | 0,643 | 0,229 | 44,35 | 39,81 | 43,59 | 39,31 | 4,28 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,4 | 9,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2023 | 0,724 | 0,292 | 48,7 | 42,98 | 47,88 | 42,46 | 5,42 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,9 | 9,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2023 | 0,655 | 0,232 | 44,78 | 40,16 | 44,04 | 39,68 | 4,36 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,3 | 9,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2023 | 0,694 | 0,26 | 48,75 | 43,61 | 47,88 | 43,08 | 4,8 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,8 | 9,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2023 | 0,75 | 0,311 | 47,18 | 41,02 | 46,37 | 40,54 | 5,83 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,5 | 9,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2023 | 0,647 | 0,221 | 44,86 | 40,43 | 44,1 | 39,95 | 4,15 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 52,2 | 9,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2023 | 0,674 | 0,24 | 45,62 | 40,76 | 44,83 | 40,28 | 4,55 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,2 | 9,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2023 | 0,677 | 0,239 | 46,88 | 42,1 | 46,09 | 41,62 | 4,47 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,4 | 9,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2023 | 0,659 | 0,217 | 47 | 42,6 | 46,19 | 42,1 | 4,09 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,4 | 9,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2023 | 0,705 | 0,268 | 47,35 | 42,04 | 46,52 | 41,56 | 4,96 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,4 | 9,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2023 | 0,741 | 0,292 | 46,98 | 41,11 | 46,16 | 40,63 | 5,53 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,2 | 9,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2023 | 0,772 | 0,323 | 46,37 | 39,96 | 45,56 | 39,48 | 6,08 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52 | 9,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2023 | 0,652 | 0,214 | 45,52 | 41,2 | 44,74 | 40,72 | 4,02 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,1 | 9,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.11.2023 | 0,713 | 0,267 | 46,17 | 40,8 | 45,39 | 40,32 | 5,07 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52 | 9,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.11.2023 | 0,745 | 0,299 | 47,6 | 41,71 | 46,78 | 41,23 | 5,55 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 52,2 | 9,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.11.2023 | 0,693 | 0,245 | 47,2 | 42,34 | 46,4 | 41,81 | 4,59 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,2 | 9,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 20,969 | 0 | 1415,13 | 1262,07 | 1390,93 | 1247,01 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,969 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2023 | 720,197 | 54382,25 | 48553,15 | 53431,36 | 47885,31 |
| 23.11.2023 | 741,166 | 55797,38 | 49815,22 | 54822,29 | 49132,32 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 6:46:28