

#100501#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 15.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 34-40, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 00169921	Показания прибора, Гкал 15.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1181,598	1143,933	37.665
Количество тепловой энергии, система 2	995,365	978,917	16.448

Подпись исполнителя



*отч 16.11.24 документов
на пов по вх*



#100499#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 15.11.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4962
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169921
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	-	1,362	-0,02	194,91	195,26	192,54	193,57	-1,03	24	0	0	50,5	43,2	7,32	0,7	0,7
25.10.2024	-	1,527	-0,029	194,98	195,44	192,41	193,6	-1,19	24	0	0	53,1	44,9	8,23	0,7	0,7
26.10.2024	-	1,411	-0,026	195,15	195,54	192,66	193,77	-1,11	24	0	0	51,7	44,1	7,59	0,7	0,7
27.10.2024	-	1,339	-0,024	195,22	195,56	192,82	193,88	-1,06	24	0	0	50,3	43,1	7,2	0,7	0,7
28.10.2024	-	1,332	-0,024	195,12	195,47	192,72	193,79	-1,07	24	0	0	50,3	43,2	7,16	0,7	0,7
29.10.2024	-	1,317	-0,023	194,79	195,12	192,39	193,44	-1,05	24	0	0	50,3	43,2	7,1	0,7	0,7
30.10.2024	-	1,315	-0,023	194,91	195,25	192,52	193,57	-1,05	24	0	0	50,3	43,2	7,1	0,7	0,7
31.10.2024	-	1,338	-0,023	195,05	195,38	192,65	193,7	-1,05	24	0	0	50,3	43,1	7,19	0,7	0,7
01.11.2024	-	1,328	-0,024	195,02	195,35	192,62	193,67	-1,05	24	0	0	50,3	43,2	7,14	0,7	0,7
02.11.2024	-	1,548	-0,029	195,23	195,68	192,63	193,83	-1,2	24	0	0	53,4	45	8,33	0,7	0,7
03.11.2024	-	1,589	-0,033	194,98	195,49	192,31	193,57	-1,26	24	0	0	54,2	45,6	8,57	0,7	0,7
04.11.2024	-	1,52	-0,026	195,51	195,93	192,97	194,11	-1,14	24	0	0	52,5	44,4	8,15	0,7	0,7
05.11.2024	-	1,65	-0,035	194,98	195,51	192,23	193,53	-1,3	24	0	0	55,2	46,2	8,92	0,7	0,7
06.11.2024	-	1,742	-0,039	195,18	195,76	192,32	193,76	-1,44	24	0	0	56,2	46,8	9,43	0,7	0,7
07.11.2024	-	1,707	-0,047	195,11	195,67	192,23	193,73	-1,5	24	0	0	55,9	46,6	9,27	0,7	0,7
08.11.2024	-	1,572	-0,028	195,5	195,96	192,93	194,12	-1,19	24	0	0	53,4	44,9	8,45	0,7	0,7
09.11.2024	-	1,718	-0,041	195,47	196,03	192,7	194,11	-1,41	24	0	0	55,4	46,1	9,28	0,7	0,7
10.11.2024	-	1,9	-0,051	195,01	195,69	191,93	193,53	-1,6	24	0	0	58,3	48	10,31	0,7	0,7
11.11.2024	-	1,904	-0,049	195,35	196,04	192,32	193,88	-1,56	24	0	0	58,4	48,1	10,3	0,7	0,7
12.11.2024	-	1,88	-0,048	195,62	196,29	192,58	194,13	-1,55	24	0	0	57,8	47,7	10,17	0,7	0,7
13.11.2024	-	1,884	-0,047	195,65	196,32	192,63	194,19	-1,56	24	0	0	58	47,8	10,2	0,7	0,7
14.11.2024	-	1,759	-0,041	195,59	196,16	192,74	194,15	-1,41	24	0	0	56	46,5	9,48	0,7	0,7
15.11.2024	-	1,562	-0,028	195,98	196,44	193,44	194,63	-1,19	24	0	0	52,8	44,4	8,37	0,7	0,7
Итого:	-	36,204	-0,758	4490,31	4501,34	4429,29	4458,26	-28,97	552	0	-	53,68	45,19	8,49	0,7	0,7

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	1143,933	142193,5	142998,15	140302,86	141648,98
15.11.2024	1181,598	146879,77	147695,81	144925,77	146301,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#100500#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 15.11.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4963
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169921
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 22.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	-	0,708	0,274	49,93	44,37	49,04	43,89	5,15	24	0	0	61,7	52,8	8,91	0,7	0,7
25.10.2024	-	0,646	0,219	47,57	43,13	46,79	42,65	4,14	24	0	0	61,7	52,5	9,18	0,7	0,7
26.10.2024	-	0,713	0,281	46,06	40,46	45,26	39,98	5,28	24	0	0	62,1	52,4	9,63	0,7	0,7
27.10.2024	-	0,724	0,291	45,26	39,45	44,49	38,97	5,52	24	0	0	62	52,2	9,79	0,7	0,7
28.10.2024	-	0,698	0,275	43,97	38,54	43,23	38,06	5,17	24	0	0	62	52,1	9,9	0,7	0,7
29.10.2024	-	0,664	0,245	43,76	38,88	43,03	38,4	4,63	24	0	0	62	52,2	9,83	0,7	0,7
30.10.2024	-	0,646	0,253	48,12	42,9	47,33	42,41	4,92	24	0	0	59,2	50,9	8,34	0,7	0,7
31.10.2024	-	0,67	0,241	47,27	42,4	46,46	41,92	4,54	24	0	0	62	52,8	9,27	0,7	0,7
01.11.2024	-	0,702	0,276	45,68	40,22	44,9	39,74	5,16	24	0	0	62	52,4	9,62	0,7	0,7
02.11.2024	-	0,649	0,227	43,42	38,88	42,69	38,4	4,29	24	0	0	62	52	9,99	0,7	0,7
03.11.2024	-	0,72	0,287	43,35	37,66	42,62	37,18	5,44	24	0	0	62	51,7	10,28	0,7	0,7
04.11.2024	-	0,825	0,381	45,45	37,94	44,66	37,46	7,2	24	0	0	62	51,9	10,13	0,7	0,7
05.11.2024	-	0,702	0,269	45,71	40,34	44,91	39,86	5,05	24	0	0	62	52,2	9,83	0,7	0,7
06.11.2024	-	0,755	0,309	45,36	39,19	44,61	38,71	5,9	24	0	0	62	51,9	10,08	0,7	0,7
07.11.2024	-	0,754	0,308	43,41	37,22	42,68	36,74	5,94	24	0	0	62	51,5	10,53	0,7	0,7
08.11.2024	-	0,723	0,28	43,65	38,06	42,91	37,58	5,33	24	0	0	62	51,6	10,46	0,7	0,7
09.11.2024	-	0,762	0,314	44,95	38,64	44,16	38,16	6	24	0	0	62	51,8	10,2	0,7	0,7
10.11.2024	-	0,793	0,337	44,96	38,25	44,21	37,77	6,44	24	0	0	62	51,7	10,36	0,7	0,7
11.11.2024	-	0,747	0,298	43,52	37,48	42,76	37	5,76	24	0	0	62	51,4	10,57	0,7	0,7
12.11.2024	-	0,693	0,249	43,7	38,65	42,97	38,17	4,8	24	0	0	62	51,6	10,4	0,7	0,7
13.11.2024	-	0,724	0,28	42,67	36,98	41,94	36,5	5,44	24	0	0	62	51,3	10,7	0,7	0,7
14.11.2024	-	0,725	0,273	46,43	40,91	45,58	40,43	5,15	24	0	0	62	52	10,01	0,7	0,7
15.11.2024	-	0,705	0,257	43,27	38,06	42,54	37,58	4,96	24	0	0	62	51,4	10,54	0,7	0,7
Итого:	-	16,448	6,424	1037,47	908,61	1019,77	897,56	122,21	552	0	-	61,86	51,93	9,94	0,7	0,7

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	978,917	71127,11	63219,56	69886,6	62372,9
15.11.2024	995,365	72164,58	64128,17	70906,37	63270,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения