

#24055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4963
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169921
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	0,791	0,325	53,43	47,1	52,49	46,41	6,08	24	0	0	62	53,1	8,91	0,7	0,7	-
25.11.2021	0,848	0,376	56,53	49,34	55,53	48,62	6,91	24	0	0	62	53,4	8,61	0,7	0,7	-
26.11.2021	0,799	0,336	54,34	47,84	53,38	47,13	6,25	24	0	0	62	53,2	8,81	0,7	0,7	-
27.11.2021	0,844	0,372	54,11	46,84	53,13	46,17	6,96	24	0	0	62	53,1	8,92	0,7	0,7	-
28.11.2021	0,878	0,402	54,27	46,4	53,29	45,79	7,5	24	0	0	62,1	53	9,05	0,7	0,7	-
29.11.2021	0,827	0,356	53,61	46,61	52,65	45,96	6,69	24	0	0	62	53	8,99	0,7	0,7	-
30.11.2021	0,82	0,345	53,24	46,41	52,28	45,8	6,48	24	0	0	62	52,9	9,15	0,7	0,7	-
01.12.2021	0,78	0,311	53,17	47,08	52,2	46,41	5,79	24	0	0	62	53	9,06	0,7	0,7	-
02.12.2021	0,831	0,349	52,99	46,07	52,06	45,48	6,58	24	0	0	62	52,8	9,26	0,7	0,7	-
03.12.2021	0,818	0,338	52,98	46,22	52,04	45,65	6,39	24	0	0	62	52,8	9,22	0,7	0,7	-
04.12.2021	0,832	0,355	52,36	45,23	51,42	44,7	6,72	24	0	0	62	52,6	9,35	0,7	0,7	-
05.12.2021	0,935	0,445	53,67	44,85	52,73	44,32	8,41	24	0	0	62	52,7	9,35	0,7	0,7	-
06.12.2021	0,842	0,357	52,83	45,65	51,87	45,09	6,78	24	0	0	62	52,7	9,31	0,7	0,7	-
07.12.2021	0,91	0,42	53,56	45,21	52,6	44,68	7,92	24	0	0	62	52,6	9,35	0,7	0,7	-
08.12.2021	0,89	0,391	52,08	44,2	51,16	43,71	7,45	24	0	0	62	52,3	9,74	0,7	0,7	-
09.12.2021	1,144	0,611	55,98	43,78	55	43,28	11,72	24	0	0	62	52,3	9,7	0,7	0,7	-
10.12.2021	0,926	0,425	52,47	43,89	51,54	43,41	8,13	24	0	0	62	52,3	9,7	0,7	0,7	-
11.12.2021	0,903	0,409	54,21	46,11	53,25	45,51	7,74	24	0	0	62	52,8	9,24	0,7	0,7	-
12.12.2021	1,052	0,538	55,91	45,24	54,93	44,68	10,25	24	0	0	62	52,8	9,3	0,7	0,7	-
13.12.2021	0,89	0,404	54,12	46,12	53,16	45,54	7,62	24	0	0	62	52,8	9,14	0,7	0,7	-
14.12.2021	0,844	0,362	53,77	46,62	52,8	45,99	6,81	24	0	0	62	52,8	9,17	0,7	0,7	-
15.12.2021	0,895	0,409	54,93	46,88	53,95	46,23	7,72	24	0	0	62	53	9,03	0,7	0,7	-
16.12.2021	0,908	0,421	55,75	47,57	54,77	46,88	7,89	24	0	0	62	53,1	8,96	0,7	0,7	-
17.12.2021	0,84	0,368	53,84	46,62	52,88	45,97	6,91	24	0	0	62	53	8,99	0,7	0,7	-
18.12.2021	0,923	0,433	55,85	47,43	54,88	46,74	8,14	24	0	0	62	53,1	8,87	0,7	0,7	-
19.12.2021	0,964	0,471	55,36	46,1	54,38	45,49	8,89	24	0	0	62	53	9,08	0,7	0,7	-
20.12.2021	0,816	0,341	54,63	48,04	53,66	47,32	6,34	24	0	0	62,1	53,1	8,92	0,7	0,7	-
21.12.2021	0,824	0,345	54,85	48,15	53,89	47,43	6,46	24	0	0	62	53,1	8,96	0,7	0,7	-
22.12.2021	0,838	0,35	54,74	47,86	53,78	47,17	6,61	24	0	0	62	53	9,07	0,7	0,7	-
23.12.2021	0,881	0,388	54,94	47,3	53,97	46,64	7,33	24	0	0	62	52,9	9,16	0,7	0,7	-
Итого:	26,293	0	1624,52	1392,76	1595,67	1374,2	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,293															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	230,062	19389,16	17388,97	19051,03	17150,86
23.12.2021	256,355	21013,68	18781,73	20646,7	18525,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.12.2021 8:18:41