

#64454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный Бульвар 34-40, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4963
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169921
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	0,684	0,241	50,39	45,61	49,5	45,04	4,46	24	0	0	62	52,9	9,1	0,7	0,7	3,5
25.11.2023	0,729	0,282	48,68	43,02	47,8	42,54	5,26	24	0	0	62	52,5	9,48	0,7	0,7	-0,2
26.11.2023	0,762	0,309	48,29	42,15	47,43	41,67	5,76	24	0	0	62	52,3	9,71	0,7	0,7	-2,4
27.11.2023	0,68	0,233	46,06	41,33	45,28	40,85	4,43	24	0	0	62	52	9,92	0,7	0,7	-7,5
28.11.2023	0,723	0,266	45,74	40,36	44,97	39,88	5,09	24	0	0	62	51,8	10,15	0,7	0,7	-7,3
29.11.2023	0,704	0,256	45,3	40,17	44,52	39,69	4,83	24	0	0	61,9	51,8	10,17	0,7	0,7	-6,5
30.11.2023	0,712	0,261	44,81	39,55	44,06	39,07	4,99	24	0	0	62	51,6	10,32	0,7	0,7	-5,4
01.12.2023	0,708	0,253	48,01	42,94	47,16	42,43	4,73	24	0	0	62	52,2	9,79	0,7	0,7	-
02.12.2023	0,712	0,258	46,28	41,08	45,48	40,6	4,88	24	0	0	62	52	10,07	0,7	0,7	-
03.12.2023	0,854	0,377	52,82	45,55	51,91	44,94	6,97	24	0	0	62	52,7	9,35	0,7	0,7	-
04.12.2023	0,697	0,221	53,63	49,31	52,68	48,59	4,09	24	0	0	62	52,9	9,11	0,7	0,7	-
05.12.2023	0,719	0,243	52,35	47,49	51,41	46,85	4,56	24	0	0	62	52,6	9,36	0,7	0,7	-
06.12.2023	0,725	0,249	49,58	44,51	48,7	44,02	4,68	24	0	0	62	52,1	9,88	0,7	0,7	-
07.12.2023	0,706	0,229	47,73	43,03	46,91	42,55	4,36	24	0	0	62	51,7	10,25	0,7	0,7	-
08.12.2023	0,732	0,252	48,37	43,2	47,5	42,72	4,78	24	0	0	62	51,8	10,18	0,7	0,7	-
09.12.2023	0,761	0,283	48,22	42,47	47,37	41,99	5,38	24	0	0	61,9	51,7	10,22	0,7	0,7	-
10.12.2023	0,765	0,286	47,55	41,72	46,7	41,24	5,46	24	0	0	61,9	51,6	10,35	0,7	0,7	-
11.12.2023	0,702	0,236	46,38	41,6	45,59	41,12	4,47	24	0	0	61,9	51,6	10,28	0,7	0,7	-
12.12.2023	0,714	0,246	47,24	42,24	46,42	41,76	4,66	24	0	0	61,9	51,8	10,17	0,7	0,7	-
13.12.2023	0,712	0,246	46,4	41,44	45,62	40,96	4,66	24	0	0	62	51,6	10,35	0,7	0,7	-
14.12.2023	0,718	0,248	47,69	42,65	46,84	42,17	4,67	24	0	0	62	51,9	10,12	0,7	0,7	-
15.12.2023	0,702	0,239	46,28	41,46	45,5	40,98	4,52	24	0	0	62	51,7	10,28	0,7	0,7	-
16.12.2023	0,758	0,291	46,79	40,96	45,99	40,48	5,51	24	0	0	62	51,7	10,29	0,7	0,7	-
17.12.2023	0,78	0,311	51,27	45,25	50,39	44,64	5,75	24	0	0	62	52,4	9,56	0,7	0,7	-
18.12.2023	0,734	0,266	50,57	45,23	49,66	44,68	4,98	24	0	0	62	52,4	9,56	0,7	0,7	-
19.12.2023	0,703	0,241	46,76	41,93	45,97	41,45	4,52	24	0	0	62	51,8	10,16	0,7	0,7	-
20.12.2023	0,697	0,237	46,31	41,46	45,52	40,98	4,54	24	0	0	61,9	51,8	10,12	0,7	0,7	-
21.12.2023	0,742	0,282	46,7	41,07	45,9	40,59	5,31	24	0	0	61,9	51,7	10,2	0,7	0,7	-
22.12.2023	0,711	0,246	46,57	41,54	45,77	41,06	4,71	24	0	0	61,9	51,8	10,18	0,7	0,7	-
23.12.2023	0,704	0,259	45,03	39,77	44,25	39,31	4,94	23	1	1	61,9	51,8	10,12	0,7	0,7	-
Итого:	21,75	0	1437,8	1280,09	1412,8	1264,85	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,75															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2023	741,166	55797,38	49815,22	54822,29	49132,32
23.12.2023	762,916	57235,18	51095,31	56235,09	50397,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.12.2023 7:32:18