

#108253#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/12/24г.-25/12/24г.

Абонент: ЖКМРАдрес: Б. Южный, 34-40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00169921

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x433D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.12.2024	62,03	53,3	8,73	27,32	26,87	23,51	23,18	3,69	7	7	0,43	0,198	11	2	*
06.12.2024	61,93	52,78	9,15	54,6	53,64	48,73	48,02	5,62	7	7	0,789	0,3	24	0	
07.12.2024	61,93	52,36	9,57	50,05	49,16	44,32	43,8	5,36	7	7	0,753	0,286	23	1	*
08.12.2024	61,93	52,52	9,41	53,51	52,59	46,01	45,48	7,11	7	7	0,87	0,378	24	0	
09.12.2024	61,95	52,88	9,07	55,14	54,2	49,38	48,75	5,45	7	7	0,784	0,291	24	0	
10.12.2024	61,96	52,63	9,33	53,58	52,62	48,04	47,38	5,24	7	7	0,767	0,278	24	0	
11.12.2024	61,95	52,33	9,62	51,89	50,97	45,61	45,09	5,88	7	7	0,8	0,311	24	0	
12.12.2024	62	53,04	8,96	56,1	55,15	50,55	49,89	5,26	7	7	0,772	0,281	24	0	
13.12.2024	61,98	53	8,98	56,15	55,18	49,9	49,18	6	7	7	0,816	0,32	24	0	
14.12.2024	61,92	52,38	9,54	53,42	52,46	46,29	45,74	6,72	7	7	0,85	0,356	24	0	
15.12.2024	61,96	52,23	9,73	53,03	52,1	44,29	43,79	8,31	7	7	0,94	0,436	24	0	
16.12.2024	61,96	52,34	9,62	51,94	50,98	46,08	45,54	5,44	7	7	0,777	0,288	24	0	
17.12.2024	61,97	52,36	9,61	51,86	50,95	45,43	44,92	6,03	7	7	0,803	0,32	24	0	
18.12.2024	61,89	52,38	9,51	51,58	50,67	44,94	44,41	6,26	7	7	0,811	0,331	24	0	
19.12.2024	61,91	52,14	9,77	50,45	49,54	43,82	43,34	6,2	7	7	0,809	0,324	24	0	
20.12.2024	61,94	52,34	9,6	51,2	50,29	44,71	44,23	6,06	7	7	0,798	0,319	24	0	
21.12.2024	61,91	52,24	9,67	50,72	49,82	44,27	43,79	6,03	7	7	0,796	0,318	24	0	
22.12.2024	61,96	52,1	9,86	50,58	49,7	42,87	42,39	7,31	7	7	0,869	0,384	24	0	
23.12.2024	61,94	52,51	9,43	52,48	51,56	45,66	45,16	6,4	7	7	0,821	0,339	24	0	
24.12.2024	61,93	52,4	9,53	51,74	50,81	45,4	44,88	5,93	7	7	0,795	0,311	24	0	
25.12.2024	61,97	52,86	9,11	54,18	53,23	46,99	46,41	6,82	7	7	0,846	0,367	24	0	
Итого:				1081,5	1062,49	946,8	935,37	127,12			16,696	6,736	490	3	
Средние:	61,94	52,52	9,41						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/12/2424:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25/12/2424:00	1081,52	1062,49	946,8	935,37	127,12	16,696	6,736	490	3
Итого:	1081,52	1062,49	946,8	935,37	127,12	16,696	6,736	490	3

Период нормальной работы 490ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 502ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

