

#112957#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Южный Бульвар 34-40, Калининград  
4113  
4962  
ВКТ-7  
00169921  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,489	-0,096	197,78	199,79	195,27	198	-2,73	24	0	0	52,2	44	8,25	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	1,457	-0,095	198,21	200,23	195,7	198,41	-2,71	24	0	0	52,1	44	8,08	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	1,373	-0,091	198,28	200,23	195,92	198,55	-2,63	24	0	0	50,5	42,9	7,6	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	1,291	-0,079	198,51	200,43	196,35	198,75	-2,4	24	0	0	49	41,9	7,09	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	1,322	-0,084	198,3	200,23	196,03	198,55	-2,52	24	0	0	49,6	42,3	7,29	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	1,364	-0,091	198,29	200,25	195,92	198,57	-2,65	24	0	0	50,3	42,8	7,56	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	1,333	-0,085	198,49	200,48	196,19	198,8	-2,61	24	0	0	49,7	42,3	7,36	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	1,335	-0,092	198,67	200,75	196,4	199,07	-2,67	24	0	0	49,6	42,2	7,4	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	1,381	-0,098	198,61	200,76	196,23	199,04	-2,81	24	0	0	50,6	42,9	7,67	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	1,512	-0,105	198,31	200,52	195,77	198,66	-2,89	24	0	0	52,4	44	8,39	0,7	0,7	4
03.01.2025	1,766	-0,132	197,6	199,97	194,62	197,86	-3,24	24	0	0	57,1	47,2	9,88	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	1,867	-0,139	197,48	199,89	194,37	197,74	-3,37	24	0	0	58,6	48,2	10,45	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	1,883	-0,139	197,62	199,97	194,48	197,81	-3,33	24	0	0	58,7	48,2	10,51	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	1,792	-0,131	197,99	200,36	194,95	198,2	-3,25	24	0	0	57,6	47,6	10	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	1,398	-0,094	199,35	201,38	196,99	199,7	-2,71	24	0	0	50,4	42,7	7,7	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	1,556	-0,102	198,74	200,91	196,12	199,01	-2,89	24	0	0	53	44,4	8,6	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	1,66	-0,117	198,29	200,58	195,53	198,63	-3,1	24	0	0	55,1	45,8	9,22	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	1,574	-0,108	198,41	200,65	195,79	198,76	-2,97	24	0	0	53,5	44,8	8,74	0,7	0,7	-
11.01.2025	1,762	-0,13	197,77	200,16	194,89	198,06	-3,17	24	0	0	56,7	46,9	9,82	0,7	0,7	-
12.01.2025	1,741	-0,131	198,08	200,43	195,19	198,44	-3,25	24	0	0	56,2	46,5	9,71	0,7	0,7	-
13.01.2025	1,831	-0,131	197,89	200,25	194,88	198,16	-3,28	24	0	0	57,6	47,4	10,2	0,7	0,7	-
14.01.2025	1,764	-0,13	198,17	200,54	195,22	198,5	-3,28	24	0	0	56,6	46,8	9,84	0,7	0,7	-
15.01.2025	1,426	-0,099	198,77	200,92	196,35	199,19	-2,84	24	0	0	51,2	43,2	7,91	0,7	0,7	-
16.01.2025	1,453	-0,099	198,69	200,85	196,24	199,1	-2,86	24	0	0	51,3	43,3	8,05	0,7	0,7	-
17.01.2025	1,421	-0,099	198,76	200,91	196,33	199,2	-2,87	24	0	0	50,8	42,9	7,89	0,7	0,7	-
18.01.2025	1,394	-0,098	198,92	201,07	196,51	199,34	-2,83	24	0	0	50,7	42,9	7,73	0,7	0,7	-
19.01.2025	1,511	-0,105	198,7	200,92	196,14	199,09	-2,95	24	0	0	52,4	44	8,39	0,7	0,7	-
20.01.2025	1,681	-0,123	198,4	200,74	195,55	198,81	-3,26	24	0	0	55,4	46,1	9,37	0,7	0,7	-
21.01.2025	1,696	-0,12	198,19	200,52	195,36	198,5	-3,14	24	0	0	55,7	46,3	9,45	0,7	0,7	-
22.01.2025	1,664	-0,123	198,32	200,64	195,52	198,71	-3,19	24	0	0	55,2	46	9,28	0,7	0,7	-
23.01.2025	1,69	-0,122	198,32	200,66	195,48	198,63	-3,15	24	0	0	55,8	46,4	9,42	0,7	0,7	-
Итого:	48,387	0	6147,91	6215,99	6066,29	6157,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,387															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	27,122	3671,32	3707,25	3625,04	3673,82
23.01.2025	75,509	9819,23	9923,24	9691,33	9831,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 7:51:57