

#24072#

Отчёт по теплопотреблению за период с 24.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 34-40, Калининград
4113
4962
ВКТ-7
00169921
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 25.12.2022 | 1,843 | -0,07 | 188,84 | 189,86 | 185,94 | 187,92 | -1,98 | 24 | 0 | 0 | 57,4 | 47 | 10,43 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 1,574 | -0,047 | 187,89 | 188,71 | 185,41 | 186,99 | -1,58 | 24 | 0 | 0 | 53 | 44,2 | 8,88 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 1,529 | -0,041 | 187,74 | 188,52 | 185,42 | 186,88 | -1,46 | 24 | 0 | 0 | 51,6 | 42,9 | 8,61 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 1,67 | -0,052 | 188,26 | 189,15 | 185,7 | 187,37 | -1,67 | 24 | 0 | 0 | 54,2 | 44,8 | 9,42 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 1,354 | -0,033 | 187,54 | 188,21 | 185,47 | 186,76 | -1,29 | 24 | 0 | 0 | 48,9 | 41,3 | 7,6 | 0,7 | 0,7 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 1,364 | -0,028 | 187,4 | 188,08 | 185,34 | 186,59 | -1,25 | 24 | 0 | 0 | 48,8 | 41,2 | 7,65 | 0,7 | 0,7 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 1,277 | -0,026 | 187,18 | 187,82 | 185,17 | 186,33 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 48 | 40,9 | 7,18 | 0,7 | 0,7 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 1,131 | -0,008 | 186,59 | 187,12 | 184,89 | 185,68 | -0,79 | 24 | 0 | 0 | 45,3 | 39 | 6,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.01.2023 | 1,136 | -0,016 | 186,79 | 187,33 | 184,97 | 185,89 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 45,7 | 39,4 | 6,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.01.2023 | 1,358 | -0,03 | 186,89 | 187,56 | 184,79 | 186,06 | -1,27 | 24 | 0 | 0 | 49,1 | 41,4 | 7,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.01.2023 | 1,467 | -0,041 | 187,36 | 188,11 | 185,04 | 186,45 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 51,3 | 43 | 8,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.01.2023 | 1,513 | -0,039 | 187,22 | 188,01 | 184,9 | 186,4 | -1,5 | 24 | 0 | 0 | 51,5 | 43 | 8,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.01.2023 | 2,25 | -0,104 | 188,94 | 190,25 | 185,44 | 187,91 | -2,47 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 51,3 | 12,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.01.2023 | 1,925 | -0,075 | 188,49 | 189,59 | 185,46 | 187,51 | -2,05 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 48,2 | 10,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.01.2023 | 1,707 | -0,051 | 187,95 | 188,84 | 185,38 | 187,01 | -1,63 | 24 | 0 | 0 | 54,8 | 45,1 | 9,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.01.2023 | 1,662 | -0,054 | 188,11 | 188,98 | 185,55 | 187,24 | -1,69 | 24 | 0 | 0 | 54,2 | 44,8 | 9,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.01.2023 | 1,44 | -0,036 | 187,68 | 188,4 | 185,48 | 186,83 | -1,35 | 24 | 0 | 0 | 50,3 | 42,2 | 8,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2023 | 1,48 | -0,035 | 187,74 | 188,49 | 185,53 | 186,87 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 50,8 | 42,5 | 8,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2023 | 1,366 | -0,032 | 187,32 | 188 | 185,27 | 186,51 | -1,24 | 24 | 0 | 0 | 48,9 | 41,3 | 7,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2023 | 1,269 | -0,024 | 187,01 | 187,62 | 185,08 | 186,18 | -1,1 | 24 | 0 | 0 | 47,2 | 40,1 | 7,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2023 | 1,327 | -0,027 | 187,18 | 187,83 | 185,11 | 186,39 | -1,28 | 24 | 0 | 0 | 48,4 | 40,9 | 7,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2023 | 1,378 | -0,03 | 187,4 | 188,07 | 185,29 | 186,6 | -1,31 | 24 | 0 | 0 | 49,2 | 41,5 | 7,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2023 | 1,59 | -0,047 | 187,85 | 188,67 | 185,41 | 186,97 | -1,56 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 43,9 | 8,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2023 | 1,553 | -0,043 | 187,84 | 188,64 | 185,44 | 186,94 | -1,5 | 24 | 0 | 0 | 52,5 | 43,8 | 8,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2023 | 1,82 | -0,062 | 188,7 | 189,68 | 185,9 | 187,76 | -1,86 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 46,6 | 10,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2023 | 1,813 | -0,063 | 188,49 | 189,47 | 185,68 | 187,55 | -1,87 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 46,4 | 10,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2023 | 1,891 | -0,067 | 188,37 | 189,38 | 185,49 | 187,43 | -1,94 | 24 | 0 | 0 | 57,7 | 47 | 10,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2023 | 1,968 | -0,079 | 189,08 | 190,28 | 186,09 | 188,28 | -2,19 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 47,7 | 11,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2023 | 1,965 | -0,074 | 188,87 | 189,95 | 185,86 | 187,93 | -2,07 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 47,6 | 11,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2023 | 1,921 | -0,075 | 188,73 | 189,78 | 185,79 | 187,86 | -2,07 | 24 | 0 | 0 | 58,1 | 47,2 | 10,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 47,541 | 0 | 5635,45 | 5660,4 | 5562,29 | 5609,09 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 47,541 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 24.12.2022 | 609,418 | 79919,93 | 80512,91 | 78882,17 | 79759,42 |
| 23.01.2023 | 656,959 | 85555,38 | 86173,31 | 84444,46 | 85368,51 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2023 7:29:05